华亭市山寨初中清洁供暖项目
成交结果公告

一、项目编号：HTJYZC-2025-0078

二、项目名称：华亭市山寨初中清洁供暖项目

三、中标（成交）信息

包号	供应商名称	供应商地址	中标金额（万元）
一包	平凉天地和新能源科技有限公司	甘肃省平凉市崆峒区北后街 8 号门面房	75.35

四、主要标的信息

序号	名称	品牌	规格及技术参数要求	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	★空气源热泵	纽恩泰 NE-G60-AZB180KDA	额定制热功率（KW）：52.17KW 名义制热功率(kW)：46.69KW 名义制热量(kW)：120KW 低温制热量(kW)：105KW 低温制热功率(kW)：48.61KW 制热性能系数（w/w）：2.16w/w 制冷量（KW）：135KW 制冷功率（KW）：49.45KW 最大输入功率（KW）：79KW 最大输入电流（A）：140A 循环水流量(m3/h)：23.2m³/h 水侧压力损失（KPa）：50KPa 工作环境温度：-38℃至48℃ 噪音指标：≤70/71(68-75)dB(A)	台	4	105000	420000
2	采暖主机循环泵	新界	80m3/h，20m，5kW	台	1	4500	4500
3	末端采暖循环泵	新界	100m3/h，30m，7.5kW	台	1	5500	5500
4	补液泵	新界	Q=2.4m3/h,H=18m,N=0.55kW	台	2	1600	3200
5	补液箱	/	1.5*1*1	台	1.5	3600	5400
6	智能水箱限位器	/		台	1	500	500
7	设备信号线	/	带显示面板	根	4	850	3400

8	蓄热缓冲水箱	/	圆柱形304不锈钢4T（双层保温）	个	1	12500	12500
9	电磁阀	/	DN125	个	1	950	950
10	过滤器	/	DN125	个	1	360	360
11	启闭阀	/	DN125	个	1	650	650
12	Y型过滤器	/	18目（DN80）	个	4	100	400
13	Y型过滤器	/	20目（DN125）	个	2	120	240
14	阻尼减震器	/		个	16	100	1600
15	水流开关	/	DN125	个	4	240	960
16	电焊条	/	/	箱	4	200	800
17	切割片	/		箱	2	200	400
18	止回阀	/	DN125	个	4	100	400
19	压力表	/		个	2	25	50
20	除污器	/	DN125	个	1	300	300
21	地沟内通风设施	/	/	项	1	2000	2000
22	主机基础	/	混凝土C25，20cm厚	平方米	42	110	4620
23	主机基础	/	槽钢（16cm）	组	4	1400	5600
24	水箱基础	/	槽钢（16cm）	项	1	3000	3000
25	阀门	/	DN125闸阀	个	12	180	2160
26	弯头	/	DN125	个	16	28	448
27	软连接	/	DN125	个	16	120	1920
28	三通	/	DN125	个	12	26	312
29	镀锌钢管	/	Φ125	米	60	60	3600

30	镀锌钢管	/	Φ100	米	40	50	2000
31	镀锌钢管	/	ф80	米	20	40	800
32	角钢	/	50*50*4	支	10	100	1000
33	防锈漆	/	/	桶	2	180	360
34	银粉漆	/	/	桶	2	180	360
35	电线	/	低压铝芯150变压器至主机	米	400	15	6000
36	电线	/	主机用线（铜芯70）	米	160	25	4000
37	低压墙担	/	63*1800	套	8	80	640
38	抱箍	/	。240	付	2	15	30
39	蝶式瓷瓶	/	ED-12	只	32	37	1184
40	铜铝接线鼻子	/	铝芯150	个	12	25	300
41	螺杆	/	。16*120	个	35	9	315
42	门型墙担	/	四线	个	2	80	160
43	橡塑保温板	/	3cm	卷	10	300	3000
44	保温胶带	/	保温专用	卷	400	8	3200
45	系统和设备配电控制柜	/	/	套	1	15500	15500
46	远程控制系统	/	/	套	4	4300	17200
47	厕所供暖主管道（改造）	/	DN80(地沟内施工)	米	100	40	4000
48	清洗暖气片	/	清洗原有暖气片内污垢	项	1	1000	1000
49	防冻液	/	零下30度（保温水箱4吨、原有5000平暖气片及所有管道）	吨	16	3900	62400
50	围栏	/	钢制栅栏式	米	20	90	1800

51	其他辅材	/	水暖、五金等小配件	项	1	2200	2200
52	设备吊装	/	吊车、叉车	项	1	1800	1800
53	油式变压器400KVA	/	水泥杆.12M.	基	2	1600	3200
		/	变压器10KV/400KVA	台	1	35300	35300
		/	变压器成套铁构件	套	1	4250	4250
		/	户外JP柜/400	台	1	11600	11600
		/	跌落式熔断器10KV	组	1	600	600
		/	高压氧化锌霹雷器10KV	组	1	180	180
		/	变压器出线，ZC-YJV,300,1芯，	米	15	255	3825
		/	高压铝芯电缆YJLV22,3芯-300	米	65	205	13325
		/	高压电缆终端头	套	2	1150	2300
		/	高压电缆终端	套	6	160	960
		/	高压电缆直埋管CPVC-110	米	55	50	2750
		/	附属金具电缆固定配套材料	套	2	1150	2300
		/	电缆沟开挖	米	50	60	3000
		/	电缆敷设	米	60	105	6300
		/	电缆沟回填地面恢复	米	50	110	5500
		/	变压器电缆试验	台	1	4915	4915
		/	工程设计蓝图	套	1	3550	3550
		/	机械运输吊装及施工安装费		1	29500	29500
54		/	辅材	项	1	5126	5126
合计			柒拾伍万叁仟伍佰元整				753500
合同履行期限			合同签订之日起 50 天内完成设备安装及调试运行工作。				

五、评标专家名单

杨学科、尚文星、魏志红

六、代理服务收费标准及金额：

收费标准:本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付,招标代理服务费收取标准，参照财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980 号文件，国家发改委(2003)857 号文件、(2015)299 号文件规定和采购人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款约定收取。

收取金额：11300 元

七、公告期限：

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其它补充事宜：

无

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：华亭市山寨初中

地址：华亭市山寨街道

联系方式：18893932321

2.采购代理机构信息

名称：甘肃嘉亿特建设工程项目管理有限公司

地址：华亭市一中外围商铺楼3号楼211室

联系方式：15097063906

3.项目联系方式

联系人：李秀花

电话：15097063906

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020)46 号）的规定，本公司参加华亭市山寨初中的华亭市山寨初中清洁供暖项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 的具体情况如下：

1. 空气源热泵，属于新能源行业；制造商为广东纽恩泰新能源科技股份有限公司，从业人员 692人，营业收入为11359万元，资产总额为33567万元，属于中型企业。

… …

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：平凉天地和新能源科技有限公司

日期：2025 年 9 月 1 日

分项报价表（第二轮）

项目名称：华亭市山寨初中清洁供暖项目

项目编号：HTJYZC-2025-0078

金额单位：人民币元

序号	名称	品牌	规格及技术参数要求	单位	数量	单价	合计
1	★空气源热泵	纽恩泰NE-G60-AZB180KDA	额定制热功率（KW）：52.17KW 名义制热功率(kW)：46.69KW 名义制热量(kW)：120KW 低温制热量(kW)：105KW 低温制热功率(kW)：48.61KW 制热性能系数（w/w）：2.16w/w 制冷量（KW）：135KW 制冷功率（KW）：49.45KW 最大输入功率（KW）：79KW 最大输入电流（A）：140A 循环水流量(m3/h)：23.2m³/h 水侧压力损失（KPa）：50KPa 工作环境温度：-38℃至48℃ 噪音指标：≤70/71(68-75)dB(A)	台	4	105000	420000
2	采暖主机循环泵	新界	80m3/h，20m，5kW	台	1	4500	4500
3	末端采暖循环泵	新界	100m3/h，30m，7.5kW	台	1	5500	5500
4	补液泵	新界	Q=2.4m3/h,H=18m,N=0.55kW	台	2	1600	3200
5	补液箱	/	1.5*1*1	台	1.5	3600	5400
6	智能水箱限位器	/		台	1	500	500
7	设备信号线	/	带显示面板	根	4	850	3400
8	蓄热缓冲水箱	/	圆柱形304不锈钢4T（双层保温）	个	1	12500	12500
9	电磁阀	/	DN125	个	1	950	950
10	过滤器	/	DN125	个	1	360	360
11	启闭阀	/	DN125	个	1	650	650

12	Y型过滤器	/	18目（DN80）	个	4	100	400
13	Y型过滤器	/	20目（DN125）	个	2	120	240
14	阻尼减震器	/		个	16	100	1600
15	水流开关	/	DN125	个	4	240	960
16	电焊条	/	/	箱	4	200	800
17	切割片	/		箱	2	200	400
18	止回阀	/	DN125	个	4	100	400
19	压力表	/		个	2	25	50
20	除污器	/	DN125	个	1	300	300
21	地沟内通风设施	/	/	项	1	2000	2000
22	主机基础	/	混凝土C25，20cm厚	平方米	42	110	4620
23	主机基础	/	槽钢（16cm）	组	4	1400	5600
24	水箱基础	/	槽钢（16cm）	项	1	3000	3000
25	阀门	/	DN125闸阀	个	12	180	2160
26	弯头	/	DN125	个	16	28	448
27	软连接	/	DN125	个	16	120	1920
28	三通	/	DN125	个	12	26	312
29	镀锌钢管	/	Φ125	米	60	60	3600
30	镀锌钢管	/	Φ100	米	40	50	2000
31	镀锌钢管	/	φ80	米	20	40	800
32	角钢	/	50*50*4	支	10	100	1000

33	防锈漆	/	/	桶	2	180	360
34	银粉漆	/	/	桶	2	180	360
35	电线	/	低压铝芯150变压器至主机	米	400	15	6000
36	电线	/	主机用线（铜芯70）	米	160	25	4000
37	低压墙担	/	63*1800	套	8	80	640
38	抱箍	/	。240	付	2	15	30
39	蝶式瓷瓶	/	ED-12	只	32	37	1184
40	铜铝接线鼻子	/	铝芯150	个	12	25	300
41	螺杆	/	。16*120	个	35	9	315
42	门型墙担	/	四线	个	2	80	160
43	橡塑保温板	/	3cm	卷	10	300	3000
44	保温胶带	/	保温专用	卷	400	8	3200
45	系统和设备配电控制柜	/	/	套	1	15500	15500
46	远程控制系统	/	/	套	4	4300	17200
47	厕所供暖主管道（改造）	/	DN80(地沟内施工)	米	100	40	4000
48	清洗暖气片	/	清洗原有暖气片内污垢	项	1	1000	1000
49	防冻液	/	零下30度（保温水箱4吨、原有5000平暖气片及所有管道）	吨	16	3900	62400
50	围栏	/	钢制栅栏式	米	20	90	1800
51	其他辅材	/	水暖、五金等小配件	项	1	2200	2200
52	设备吊装	/	吊车、叉车	项	1	1800	1800
53	油式变压	/	水泥杆.12M.	基	2	1600	3200

	器400KVA	/	变压器10KV/400KVA	台	1	35300	35300
		/	变压器成套铁构件	套	1	4250	4250
		/	户外JP柜/400	台	1	11600	11600
		/	跌落式熔断器10KV	组	1	600	600
		/	高压氧化锌霹雷器10KV	组	1	180	180
		/	变压器出线，ZC-YJV,300,1芯，	米	15	255	3825
		/	高压铝芯电缆YJLV22,3芯-300	米	65	205	13325
		/	高压电缆终端头	套	2	1150	2300
		/	高压电缆终端	套	6	160	960
		/	高压电缆直埋管CPVC-110	米	55	50	2750
		/	附属金具电缆固定配套材料	套	2	1150	2300
		/	电缆沟开挖	米	50	60	3000
		/	电缆敷设	米	60	105	6300
		/	电缆沟回填地面恢复	米	50	110	5500
		/	变压器电缆试验	台	1	4915	4915
		/	工程设计蓝图	套	1	3550	3550
		/	机械运输吊装及施工安装费		1	29500	29500
54		/	辅材	项	1	5126	5126
合计			柒拾伍万叁仟伍佰元整				753500

供应商名称(盖公章)：平凉天地和新能源科技有限公司

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：2025 年 9 月 1 日