B.《开标一览表》：必须按本谈判文件“附件3”制作；（报价符合性审查项）

附件3（指定格式）：

开标一览表

序号	标的物名称	制造商名称	投标产品规格及技术参数	品牌（如有）	产地	单价（元）	数量	其他	投标报价（元）
羊场小学空气能热水系统及淋浴设备（1套15吨）									
1	淋浴设备	江门市霏尼格斯淋浴制品科技有限公司	四功能空气增压，高度750-1000mm可调，淋雨顶喷ABS+硅胶，尺寸300mm*200mm；手持花洒ABS+硅胶，软管长度约1.5m；置物台尺寸320mm*80mm，表面工艺，水镀拉丝工艺	/	广东	280	35	/	9800
2	空气源热泵热水机	广东纽恩泰新能源科技股份有限公司	1、（20KW)加热机组包含运输、搬运/吊机、安装、调试、培训等 ★依据GB/T21362-2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》。 ▲（1）常温工况（空气干/湿球温度：20.0℃/15.0℃,进/出水温度15℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥20.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.6kw、性能系数（COP）≥4.4。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（2）名义工况（环境干/湿球温度：7.0℃/6.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥16.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.4kw、性能系数（COP）≥3.7。**（提供第三方权威检测机**	纽恩泰	广东	29600	1	/	29600

			构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证） ▲（3）低温工况（环境干/湿球温度：-7.0℃/-8.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥11.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.2kw、性能系数（COP）≥2.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（4）融霜工况（环境干/湿球温度：2.0℃/1.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥14.4kw、单台热泵制热消耗功率≤4.3kw、性能系数（COP）≥3.4。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（5）全年制热能源消耗效率（AHPF）≥4.0 （6）使用环境温度：-25℃～45℃环境温度可安全高效运行。 ★（7）制冷剂材料：R32环保冷媒。 ▲（8）噪音：≤60dB。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （9）主机的控制器具有通信的RS485硬件接口。 ▲（10）设备融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的10%。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （11）采用内转子电机，大直径风机，低转速高风量，低噪音。 ▲（12）空气源热泵热水机具备远程监控功能，包含电脑PC端及手机端（安卓系统、苹果ios系统、鸿蒙系统其中一种），查看机组运行状态；**（提供相关截图）**						
3	空气源热泵热水机	广东纽恩泰新能源科技股份有限公司	1、（40KW)加热机组，包含运输、搬运/吊机、安装、调试、培训等 2、包含100米距离冷热水管材料、保温、安装铺设	纽恩泰	广东	35000	1	/	35000

毕业生交易平台投标专用
6B0E[illegible]A470BF9A0ECDC3CE

			★依据GB/T21362-2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》。 ▲（1）常温工况（空气干/湿球温度：20.0℃/15.0℃,进/出水温度15℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥41.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性能系数（COP）≥4.6。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（2）名义工况（环境干/湿球温度：7.0℃/6.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥32.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性能系数（COP）≥3.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（3）低温工况（环境干/湿球温度：-7.0℃/-8.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥24.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性能系数（COP）≥2.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（4）融霜工况（环境干/湿球温度：2.0℃/1.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥27.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性能系数（COP）≥3.2。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（5）全年制热能源消耗效率（AHPF）≥4.0 （6）使用环境温度：-35℃～45℃环境温度可安全高效运行。 ★（7）制冷剂材料：R32环保冷媒。 ▲（8）噪音：≤62dB。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （9）主机的控制器具有通信的RS485硬件接口。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）**						

6B0E[illegible]0A470BF9A0ECDC3CE

			▲（10）设备融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的10%。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （11）采用内转子电机，大直径风机，低转速高风量，低噪音。 ▲（12）空气源热泵热水机具备远程监控功能，包含电脑PC端及手机端（安卓系统、苹果ios系统、鸿蒙系统其中一种），查看机组运行状态；**（提供相关截图）**						
4	15吨不锈钢保温水箱	佛山市乾升环保科技有限公司	15吨保温水箱、内304,厚0.58mm,外201,厚0.35mm；圆形聚氨酯一体发泡保温，保温层壁厚5公分，包含运输、吊车搬运、安装等	/	广东	16500	1	/	16500
5	循环泵	泉州市闽航消防设备有限公司	流量6立方，扬程不低于12m	/	福建	1560	2	/	3120
6	变频增压泵	台州创晓机电有限公司	流量12立方，扬程不低于20m	/	浙江	1200	1	/	1200
7	补水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
8	补水帮通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀门	/	福建	46	3	/	138

毕节公共资源交易平台投标专用
6B0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

9	回水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
10	蝶阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN65	/	福建	267	4	/	1068
11	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40截止阀	/	福建	77	4	/	308
12	软接	泉州市闽航消防设备有限公司	DN65软接	/	福建	190	4	/	760
13	软接	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40软接	/	福建	190	8	/	1520
14	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN25截止阀	/	福建	77	5	/	385
15	回水旁通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32回水旁通装置	/	福建	96	3	/	288

毕节公共资源交易平台投标专用
CB0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

16	回水控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	温控器/开关	/	福建	152	1	/	152
17	液位控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	液位控制器	/	福建	540	1	/	540
18	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40Y型过滤器	/	福建	170	2	/	340
19	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN65Y型过滤器	/	福建	170	2	/	340
20	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40单向阀	/	福建	95	2	/	190
21	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN65单向阀	/	福建	95	2	/	190
22	主管排水阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20主管排水阀	/	福建	53	4	/	212

毕节公共资源交易平台投标专用
CB0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

23	水箱排污阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40水箱排污阀	/	福建	115	1	/	115
24	配电控制柜	泉州市闽航消防设备有限公司	距离主机的距离＜10米，断路器控制电源水位控制接触器铜芯电缆线管等	/	福建	5000	1	/	5000
25	电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	三相5芯无氧铜电缆（RVV5*16）	/	贵州	70	50	/	3500
猪场乡新寨小学空气能热水系统及淋浴设备（1套5吨）									
1	淋浴设备	江门市霏尼格斯淋浴制品科技有限公司	四功能空气增压，高度 750-1000mm 可调，淋雨顶喷 ABS+硅胶，尺寸 300mm*200mm；手持花洒 ABS+硅胶，软管长度约 1.5m；置物台尺寸 320mm*80mm，表面工艺，水镀拉丝工艺	/	广东	280	8	/	2240
2	空气源热泵热水机	广东纽恩泰新能源科技股份有限公司	1、（20KW)加热机组，包含运输、搬运/吊机、安装、调试、培训等 2、包含 100 米距离冷热水管材料、保温、安装铺设 ★依据 GB/T21362-2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》。 ▲（1）常温工况（空气干/湿球温度：20.0℃/15.0℃,进/出水温度 15℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥20.0kw、单台热泵制热消耗功率≤	纽恩泰	广东	29600	1	/	29600

毕节公共资源交易平台技标专用

			4.6kw、性能系数（COP）≥4.4。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲(2)名义工况(环境干/湿球温度:7.0℃/6.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥16.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.4kw、性能系数（COP）≥3.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（3）低温工况（环境干/湿球温度：-7.0℃/-8.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥11.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.2kw、性能系数（COP）≥2.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲(4)融霜工况(环境干/湿球温度:2.0℃/1.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥14.4kw、单台热泵制热消耗功率≤4.3kw、性能系数（COP）≥3.4。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（5）全年制热能源消耗效率（AHPF）≥4.0 （6）使用环境温度：-25℃～45℃环境温度可安全高效运行。 ★（7）制冷剂材料：R32环保冷媒。 ▲（8）噪音：≤60dB。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）**						

毕节市公共资源交易平台投标专用
6B0F1[illegible]5C4DA470BF9A0ECDC3CE

			（9）主机的控制器具有通信的RS485硬件接口。 ▲（10）设备融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的10%。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （11）采用内转子电机，大直径风机，低转速高风量，低噪音。 ▲（12）空气源热泵热水机具备远程监控功能，包含电脑PC端及手机端（安卓系统、苹果ios系统、鸿蒙系统其中一种），查看机组运行状态；**（提供相关截图）**						
3	5吨不锈钢保温水箱	佛山市乾升环保科技有限公司	5吨保温水箱、内304，厚0.36mm,外201,厚0.35mm;圆形聚氨酯一体发泡保温，保温层壁厚5公分，包含运输、吊车搬运、安装等	/	广东	5000	1	/	5000
4	循环泵	泉州市闽航消防设备有限公司	流量6立方，扬程不低于15m	/	福建	1560	1	/	1560
5	变频增压泵	台州创晓机电有限公司	流量4立方，扬程不低于22m	/	浙江	1200	1	/	1200
6	补水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
7	补水帮通装置	泉州市闽航消防设	DN32阀门	/	福建	46	3	/	138

非书公共资源交易平台投标专用
B0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

		备有限公司							
8	回水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
9	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40截止阀	/	福建	77	6	/	462
10	回水旁通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20回水旁通装置	/	福建	96	3	/	288
11	回水控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	温控器/开关	/	福建	152	1	/	152
12	液位控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	液位控制器	/	福建	540	1	/	540
13	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40Y型过滤器	/	福建	170	2	/	340
14	单向阀	泉州市闽航消防设	DN40单向阀	/	福建	95	2	/	190

华节公共资源交易平台投标专用
4B0B4B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

		备有限公司							
15	主管排水阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20主管排水阀	/	福建	53	2	/	106
16	水箱排污阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40水箱排污阀	/	福建	115	1	/	115
17	配电控制柜	泉州市闽航消防设备有限公司	距离主机的距离＜10米，断路器控制电源水位控制接触器铜芯电缆线管等	/	福建	5000	1	/	5000
18	电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	三相5芯无氧铜电缆（RVV5*6）	/	贵州	70	50	/	3500
张家湾镇补作小学空气能热水系统及淋浴设备(1套10吨）									
1	淋浴设备	江门市霏尼格斯淋浴制品科技有限公司	四功能空气增压，高度750-1000mm可调，淋雨顶喷ABS+硅胶，尺寸300mm*200mm；手持花洒ABS+硅胶，软管长度约1.5m；置物台尺寸320mm*80mm，表面工艺，水镀拉丝工艺	/	广东	280	6	/	1680
2	空气源热泵热水机	广东纽恩泰新能源科技股份有限公司	1、（40KW)加热机组，包含运输、搬运/吊机、安装、调试、培训等 2、包含100米距离冷热水管材料、保温、安装铺设	纽恩泰	广东	35000	1	/	35000

毕节公共资源交易平台投标专用

			★依据GB/T21362-2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》。 ▲（1）常温工况（空气干/湿球温度：20.0℃/15.0℃,进/出水温度15℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥41.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性能系数（COP）≥4.6。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（2）名义工况（环境干/湿球温度：7.0℃/6.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥32.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性能系数（COP）≥3.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（3）低温工况（环境干/湿球温度：-7.0℃/-8.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥24.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性能系数（COP）≥2.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（4）融霜工况（环境干/湿球温度：2.0℃/1.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥27.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性能系数（COP）≥3.2。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（5）全年制热能源消耗效率（AHPF）≥4.0 （6）使用环境温度：-35℃～45℃环境温度可安全高效运行。 ★（7）制冷剂材料：R32环保冷媒。 ▲（8）噪音：≤62dB。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （9）主机的控制器具有通信的RS485硬件接口。 **（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）**						

6B0E[illegible]A470BF9A0ECDC3CE

			▲（10）设备融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的10%。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （11）采用内转子电机，大直径风机，低转速高风量，低噪音。 ▲（12）空气源热泵热水机具备远程监控功能，包含电脑PC端及手机端（安卓系统、苹果ios系统、鸿蒙系统其中一种），查看机组运行状态；**（提供相关截图）**						
3	10吨不锈钢保温水箱	佛山市乾升环保科技有限公司	10吨保温水箱、内304,厚0.45mm,外201,厚0.35mm;圆形聚氨酯一体发泡保温，保温层壁厚5公分，包含运输、吊车搬运、安装等	/	广东	7000	1	/	7000
4	循环泵	泉州市闽航消防设备有限公司	流量8立方，扬程不低于18m	/	福建	1560	1	/	1560
5	变频增压泵	台州创晓机电有限公司	流量8立方，扬程不低于23m	/	浙江	1200	1	/	1200
6	补水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
7	补水帮通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀门	/	福建	46	3	/	138

平节公共资源交易平台投标专用
6B0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

8	回水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
9	蝶阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN50	/	福建	267	4	/	1068
10	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40截止阀	/	福建	77	2	/	154
11	软接	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40软接	/	福建	190	6	/	1140
12	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN25截止阀	/	福建	77	5	/	385
13	回水旁通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20回水旁通装置	/	福建	96	3	/	288
14	回水控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	温控器/开关	/	福建	152	1	/	152

毕节公共资源交易平台投标专用
CB0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

15	液位控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	液位控制器	/	福建	540	1	/	540
16	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40Y型过滤器	/	福建	170	1	/	170
17	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN50Y型过滤器	/	福建	170	2	/	340
18	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40单向阀	/	福建	95	1	/	95
19	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN50单向阀	/	福建	95	2	/	190
20	主管排水阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20主管排水阀	/	福建	53	2	/	106
21	水箱排污阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40水箱排污阀	/	福建	115	1	/	115

毕节公共资源交易平台投标专用
CB0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

22	配电控制柜	泉州市闽航消防设备有限公司	距离主机的距离＜10米，断路器控制电源水位控制接触器铜芯电缆线管等	/	福建	5000	1	/	5000
23	电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	三相5芯无氧铜电缆（RVV5*10）	/	贵州	70	50	/	3500
张家湾镇中心学校空气能热水系统及淋浴设备（2套15吨）									
1	淋浴设备	江门市霏尼格斯淋浴制品科技有限公司	四功能空气增压，高度750-1000mm可调，淋雨顶喷ABS+硅胶，尺寸300mm*200mm；手持花洒ABS+硅胶，软管长度约1.5m；置物台尺寸320mm*80mm，表面工艺，水镀拉丝工艺	/	广东	280	48	/	13440
2	空气源热泵热水机	广东纽恩泰新能源科技股份有限公司	1、（20KW)加热机组包含运输、搬运/吊机、安装、调试、培训等 ★依据GB/T21362-2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》。 ▲（1）常温工况（空气干/湿球温度：20.0℃/15.0℃,进/出水温度15℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥20.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.6kw、性能系数（COP）≥4.4。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（2）名义工况（环境干/湿球温度：7.0℃/6.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥16.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.4kw、性能系数（COP）≥3.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（3）低温工况（环境干/湿球温度：-7.0℃/-8.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热	纽恩泰	广东	29600	2	/	59200

张家湾镇中心学校空气能热水系统及淋浴设备（2套15吨）-招标公共资源交易平台技标专用
GB/T21362-2023F42CDA470BF9A0ECDC3CE

			量≥11.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.2kw、性能系数（COP）≥2.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（4）融霜工况（环境干/湿球温度：2.0℃/1.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥14.4kw、单台热泵制热消耗功率≤4.3kw、性能系数（COP）≥3.4。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（5）全年制热能源消耗效率（AHPF）≥4.0 （6）使用环境温度：-25℃～45℃环境温度可安全高效运行。 ★（7）制冷剂材料：R32环保冷媒。 ▲（8）噪音：≤60dB。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （9）主机的控制器具有通信的RS485硬件接口。 ▲（10）设备融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的10%。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （11）采用内转子电机，大直径风机，低转速高风量，低噪音。 ▲（12）空气源热泵热水机具备远程监控功能，包含电脑PC端及手机端（安卓系统、苹果ios系统、鸿蒙系统其中一种），查看机组运行状态；**（提供相关截图）**						
3	空气源热泵热水机	广东纽恩泰新能源科技股份有限公司	1、（40KW)加热机组，包含运输、搬运/吊机、安装、调试、培训等 2、包含100米距离冷热水管材料、保温、安装铺设 ★依据GB/T21362-2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》。 ▲(1)常温工况(空气干/湿球温度：20.0℃/15.0	/	广东	35000	2	/	70000

6B5[illegible]DEF42[illegible]6DA470BF9A0ECDC3CE 广东省公共资源交易平台投标专用

			℃,进/出水温度15℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥41.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性能系数（COP）≥4.6。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（2）名义工况（环境干/湿球温度：7.0℃/6.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥32.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性能系数（COP）≥3.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（3）低温工况（环境干/湿球温度：-7.0℃/-8.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥24.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性能系数（COP）≥2.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（4）融霜工况（环境干/湿球温度：2.0℃/1.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥27.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性能系数（COP）≥3.2。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（5）全年制热能源消耗效率（AHPF）≥4.0 （6）使用环境温度：-35℃～45℃环境温度可安全高效运行。 ★（7）制冷剂材料：R32环保冷媒。 ▲（8）噪音：≤62dB。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （9）主机的控制器具有通信的RS485硬件接口。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（10）设备融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的10%。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）**						

此为平台投标专用
6B0E2B65E1470BF9A0ECDC3CE

			（11）采用内转子电机，大直径风机，低转速高风量，低噪音。 ▲（12）空气源热泵热水机具备远程监控功能，包含电脑PC端及手机端（安卓系统、苹果ios系统、鸿蒙系统其中一种），查看机组运行状态；（**提供相关截图**）						
4	15吨不锈钢保温水箱	佛山市乾升环保科技有限公司	15吨保温水箱、内304,厚0.58mm,外201,厚0.35mm；圆形聚氨酯一体发泡保温，保温层壁厚5公分，包含运输、吊车搬运、安装等	/	广东	16500	2	/	33000
5	循环泵	泉州市闽航消防设备有限公司	流量6立方，扬程不低于12m	/	福建	1560	4	/	6240
6	变频增压泵	台州创晓机电有限公司	流量12立方，扬程不低于20m	/	浙江	1200	2	/	2400
7	补水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀体、线圈纯铜	/	福建	160	2	/	320
8	补水帮通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀门	/	福建	46	6	/	276
9	回水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20阀体、线圈纯铜	/	福建	160	2	/	320

毕节公共资源交易平台投标专用
7B0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

10	蝶阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN65	/	福建	267	8	/	2136
11	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40截止阀	/	福建	77	8	/	616
12	软接	泉州市闽航消防设备有限公司	DN65软接	/	福建	190	8	/	1520
13	软接	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40软接	/	福建	190	16	/	3040
14	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN25截止阀	/	福建	77	10	/	770
15	回水旁通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32回水旁通装置	/	福建	96	6	/	576
16	回水控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	温控器/开关	/	福建	152	2	/	304

毕节公共资源交易平台投标专用
CB0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

17	液位控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	液位控制器	/	福建	540	2	/	1080
18	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40Y型过滤器	/	福建	170	4	/	680
19	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN65Y型过滤器	/	福建	170	4	/	680
20	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40单向阀	/	福建	95	4	/	380
21	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN65单向阀	/	福建	95	4	/	380
22	主管排水阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20主管排水阀	/	福建	53	8	/	424
23	水箱排污阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40水箱排污阀	/	福建	115	2	/	230

毕节公共资源交易平台投标专用
CB0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

24	配电控制柜	泉州市闽航消防设备有限公司	距离主机的距离＜10米，断路器控制电源水位控制接触器铜芯电缆线管等	/	福建	5000	2	/	10000
25	电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	三相5芯无氧铜电缆（RVV5*16）	/	贵州	70	100	/	7000
新房乡中心学校空气能热水系统及淋浴设备（2套10吨）									
1	淋浴设备	江门市霏尼格斯淋浴制品科技有限公司	四功能空气增压，高度750-1000mm可调，淋雨顶喷ABS+硅胶，尺寸300mm*200mm；手持花洒ABS+硅胶，软管长度约1.5m；置物台尺寸320mm*80mm，表面工艺，水镀拉丝工艺	/	广东	280	30	/	8400
2	空气源热泵热水机	广东纽恩泰新能源科技股份有限公司	1、（40KW)加热机组，包含运输、搬运/吊机、安装、调试、培训等 2、包含100米距离冷热水管材料、保温、安装铺设 ★依据GB/T21362-2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》。 ▲（1）常温工况（空气干/湿球温度：20.0℃/15.0℃,进/出水温度15℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥41.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性能系数（COP）≥4.6。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（2）名义工况（环境干/湿球温度：7.0℃/6.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥32.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性能系数（COP）≥3.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）**	纽恩泰	广东	35000	2	/	70000

泉州公共资源交易平台技标专用
9B0F1A65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

			▲（3）低温工况（环境干/湿球温度：-7.0℃/-8.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥24.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性能系数（COP）≥2.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（4）融霜工况（环境干/湿球温度：2.0℃/1.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥27.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性能系数（COP）≥3.2。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（5）全年制热能源消耗效率（AHPF）≥4.0 （6）使用环境温度：-35℃～45℃环境温度可安全高效运行。 ★（7）制冷剂材料：R32环保冷媒。 ▲（8）噪音：≤62dB。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （9）主机的控制器具有通信的RS485硬件接口。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（10）设备融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的10%。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （11）采用内转子电机，大直径风机，低转速高风量，低噪音。 ▲（12）空气源热泵热水机具备远程监控功能，包含电脑PC端及手机端（安卓系统、苹果ios系统、鸿蒙系统其中一种），查看机组运行状态；**（提供相关截图）**						
3	10吨不锈钢保温水箱	佛山市乾升环保科技有限公	10吨保温水箱、内304,厚0.45mm,外201,厚0.35mm;圆形聚氨酯一体发泡保温，保温层壁厚5公分，包含运输、吊车搬运、安装等	/	广东	7000	2	/	14000

易平台投标专用

		司							
4	循环泵	泉州市闽航消防设备有限公司	流量8立方，扬程不低于18m	/	福建	1560	2	/	3120
5	变频增压泵	台州创晓机电有限公司	流量8立方，扬程不低于23m	/	浙江	1200	2	/	2400
6	补水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀体、线圈纯铜	/	福建	160	2	/	320
7	补水帮通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀门	/	福建	46	6	/	276
8	回水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20阀体、线圈纯铜	/	福建	160	2	/	320
9	蝶阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN50	/	福建	267	8	/	2136
10	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公	DN40截止阀	/	福建	77	4	/	308

节节公共资源交易平台投标专用
B0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

		司							
11	软接	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40软接	/	福建	190	16	/	3040
12	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN25截止阀	/	福建	77	10	/	770
13	回水旁通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20回水旁通装置	/	福建	96	6	/	576
14	回水控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	温控器/开关	/	福建	152	2	/	304
15	液位控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	液位控制器	/	福建	540	2	/	1080
16	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40Y型过滤器	/	福建	170	2	/	340
17	Y型过滤器	泉州市闽航消防设	DN50Y型过滤器	/	福建	170	4	/	680

泉州市公共资源交易平台投标专用
4B0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

		备有限公司							
18	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40单向阀	/	福建	95	2	/	190
19	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN50单向阀	/	福建	95	4	/	380
20	主管排水阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20主管排水阀	/	福建	53	4	/	212
21	水箱排污阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40水箱排污阀	/	福建	115	2	/	230
22	配电控制柜	泉州市闽航消防设备有限公司	距离主机的距离＜10米，断路器控制电源水位控制接触器铜芯电缆线管等	/	福建	5000	2	/	10000
23	电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	三相5芯无氧铜电缆（RVV5*10）	/	贵州	70	100	/	7000
骆岭镇海雍小学空气能热水系统及淋浴设备（1套5吨）									

招标节公共资源交易平台投标专用
4B0B...B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

1	淋浴设备	江门市霏尼格斯淋浴制品科技有限公司	四功能空气增压，高度750-1000mm可调，淋雨顶喷ABS+硅胶，尺寸300mm*200mm；手持花洒ABS+硅胶，软管长度约1.5m；置物台尺寸320mm*80mm，表面工艺，水镀拉丝工艺	/	广东	280	10	/	2800
2	空气源热泵热水机	广东纽恩泰新能源科技股份有限公司	1、（20KW)加热机组，包含运输、搬运/吊机、安装、调试、培训等 2、包含100米距离冷热水管材料、保温、安装铺设 ★依据GB/T21362-2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》。 ▲（1）常温工况（空气干/湿球温度：20.0℃/15.0℃,进/出水温度15℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥20.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.6kw、性能系数（COP）≥4.4。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（2）名义工况（环境干/湿球温度：7.0℃/6.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥16.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.4kw、性能系数（COP）≥3.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（3）低温工况（环境干/湿球温度：-7.0℃/-8.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥11.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.2kw、性能系数（COP）≥2.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（4）融霜工况（环境干/湿球温度：2.0℃/1.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥14.4kw、单台热泵制热消耗功率≤4.3kw、性能系数（COP）≥3.4。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）**	纽恩泰	广东	29600	1	/	29600

6B0F470BF9A0ECDC3CE

			▲（5）全年制热能源消耗效率（AHPF）≥4.0 （6）使用环境温度：-25℃～45℃环境温度可安全高效运行。 ★（7）制冷剂材料：R32环保冷媒。 ▲（8）噪音：≤60dB。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （9）主机的控制器具有通信的RS485硬件接口。 ▲（10）设备融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的10%。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （11）采用内转子电机，大直径风机，低转速高风量，低噪音。 ▲（12）空气源热泵热水机具备远程监控功能，包含电脑PC端及手机端（安卓系统、苹果ios系统、鸿蒙系统其中一种），查看机组运行状态；**（提供相关截图）**						
3	5吨不锈钢保温水箱	佛山市乾升环保科技有限公司	5吨保温水箱、内304，厚0.36mm,外201,厚0.35mm;圆形聚氨酯一体发泡保温，保温层壁厚5公分，包含运输、吊车搬运、安装等	/	广东	5000	1	/	5000
4	循环泵	泉州市闽航消防设备有限公司	流量6立方，扬程不低于15m	/	福建	1560	1	/	1560
5	变频增压泵	台州创晓机电有限公司	流量4立方，扬程不低于22m	/	浙江	1200	1	/	1200
6	补水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公	DN32阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160

毕节公共资源交易平台投标专用
6B0B4B65DEF4B0A470BF9A0ECDC3CE

		司							
7	补水帮通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀门	/	福建	46	3	/	138
8	回水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
9	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40截止阀	/	福建	77	6	/	462
10	回水旁通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20回水旁通装置	/	福建	96	3	/	288
11	回水控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	温控器/开关	/	福建	152	1	/	152
12	液位控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	液位控制器	/	福建	540	1	/	540
13	Y型过滤器	泉州市闽航消防设	DN40Y型过滤器	/	福建	170	2	/	340

绿色节能公共资源交易平台投标专用
4B0B4AB65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

		备有限公司							
14	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40单向阀	/	福建	95	2	/	190
15	主管排水阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20主管排水阀	/	福建	53	2	/	106
16	水箱排污阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40水箱排污阀	/	福建	115	1	/	115
17	配电控制柜	泉州市闽航消防设备有限公司	距离主机的距离＜10米，断路器控制电源水位控制接触器铜芯电缆线管等	/	福建	5000	1	/	5000
18	电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	三相5芯无氧铜电缆（RVV5*6）	/	贵州	70	50	/	3500
鬃岭镇落冲小学电热水器及淋浴设备									
1	**淋浴设备**	江门市霏尼格斯淋浴制品科技有限公司	四功能空气增压，高度750-1000mm可调，淋雨顶喷ABS+硅胶，尺寸300mm*200mm；手持花洒ABS+硅胶，软管长度约1.5m；置物台尺寸320mm*80mm，表面工艺，水镀拉丝工艺	/	广东	280	**2**	/	560

节约公共资源交易平台投标专用
6B0B44B65DEF4B6B470BF9A0ECDC3CE

2	电热水器	重庆三温暖电气有限公司	功率3000W，一级能效，宽860mm,厚463mm,高463mm,额定容积80L	/	重庆	2800	2	/	5600
骆岭镇中心小学电热水器及淋浴设备									
1	**淋浴设备**	江门市霏尼格斯淋浴制品科技有限公司	四功能空气增压，高度750-1000mm可调，淋雨顶喷ABS+硅胶，尺寸300mm*200mm；手持花洒ABS+硅胶，软管长度约1.5m；置物台尺寸320mm*80mm,表面工艺，水镀拉丝工艺	/	广东	280	4	/	1120
2	电热水器	重庆三温暖电气有限公司	功率3000W，一级能效，宽860mm,厚463mm,高463mm,额定容积80L	/	重庆	2800	4	/	11200
昆寨乡中心小学空气能热水系统及淋浴设备（1套10吨）									
1	淋浴设备	江门市霏尼格斯淋浴制品科技有限公司	四功能空气增压，高度750-1000mm可调，淋雨顶喷ABS+硅胶，尺寸300mm*200mm；手持花洒ABS+硅胶，软管长度约1.5m；置物台尺寸320mm*80mm,表面工艺，水镀拉丝工艺	/	广东	280	11	/	3080
2	空气源热泵热水机	广东纽恩泰新能源科技股份有限公司	1、（40KW)加热机组，包含运输、搬运/吊机、安装、调试、培训等 2、包含100米距离冷热水管材料、保温、安装铺设 ★依据GB/T21362-2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》。 ▲（1）常温工况（空气干/湿球温度：20.0℃/15.0℃,进/出水温度15℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥41.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性	纽恩泰	广东	35000	1	/	35000

6BBF4ABC-F240B4B0BF9A0ECDC3CE 毕节市公共资源交易平台投标专用

			能系数（COP）≥4.6。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（2）名义工况（环境干/湿球温度：7.0℃/6.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥32.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性能系数（COP）≥3.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（3）低温工况（环境干/湿球温度：-7.0℃/-8.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥24.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性能系数（COP）≥2.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（4）融霜工况（环境干/湿球温度：2.0℃/1.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥27.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性能系数（COP）≥3.2。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（5）全年制热能源消耗效率（AHPF）≥4.0 （6）使用环境温度：-35℃～45℃环境温度可安全高效运行。 ★（7）制冷剂材料：R32环保冷媒。 ▲（8）噪音：≤62dB。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （9）主机的控制器具有通信的RS485硬件接口。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（10）设备融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的10%。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （11）采用内转子电机，大直径风机，低转速高风量，低噪音。						

毕节公共资源交易平台投标专用
6B0[illegible]5DEF42[illegible]A470BF9A0ECDC3CE

			▲（12）空气源热泵热水机具备远程监控功能，包含电脑PC端及手机端（安卓系统、苹果ios系统、鸿蒙系统其中一种），查看机组运行状态；（**提供相关截图**）						
3	10吨不锈钢保温水箱	佛山市乾升环保科技有限公司	10吨保温水箱、内304,厚0.45mm,外201,厚0.35mm;圆形聚氨酯一体发泡保温，保温层壁厚5公分，包含运输、吊车搬运、安装等	/	广东	7000	1	/	7000
4	循环泵	泉州市闽航消防设备有限公司	流量8立方，扬程不低于18m	/	福建	1560	1	/	1560
5	变频增压泵	台州创晓机电有限公司	流量8立方，扬程不低于23m	/	浙江	1200	1	/	1200
6	补水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
7	补水帮通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀门	/	福建	46	3	/	138
8	回水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
9	蝶阀	泉州市闽航消防设	DN50	/	福建	267	4	/	1068

毕节公共资源交易平台技标专用
6B0B14B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

		备有限公司							
10	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40截止阀	/	福建	77	2	/	154
11	软接	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40软接	/	福建	190	6	/	1140
12	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN25截止阀	/	福建	77	5	/	385
13	回水旁通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20回水旁通装置	/	福建	96	3	/	288
14	回水控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	温控器/开关	/	福建	152	1	/	152
15	液位控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	液位控制器	/	福建	540	1	/	540
16	Y型过滤器	泉州市闽航消防设	DN40Y型过滤器	/	福建	170	1	/	170

福建省节约公共资源交易平台投标专用
4B0B4AB65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

		备有限公司							
17	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN50Y型过滤器	/	福建	170	2	/	340
18	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40单向阀	/	福建	95	1	/	95
19	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN50单向阀	/	福建	95	2	/	190
20	主管排水阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20主管排水阀	/	福建	53	2	/	106
21	水箱排污阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40水箱排污阀	/	福建	115	1	/	115
22	配电控制柜	泉州市闽航消防设备有限公司	距离主机的距离＜10米，断路器控制电源水位控制接触器铜芯电缆线管等	/	福建	5000	1	/	5000
23	电缆	固达电线电缆（集团	三相5芯无氧铜电缆（RVV5*10）	/	贵州	70	50	/	3500

福建省节公共资源交易平台投标专用
4B0B4AB65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

		）有限公司							
昆寨乡治沟小学空气能热水系统及淋浴设备（1套5吨）									
1	淋浴设备	江门市霏尼格斯淋浴制品科技有限公司	四功能空气增压，高度750-1000mm可调，淋雨顶喷ABS+硅胶，尺寸300mm*200mm；手持花洒ABS+硅胶，软管长度约1.5m；置物台尺寸320mm*80mm,表面工艺，水镀拉丝工艺	/	广东	280	6	/	1680
2	空气源热泵热水机	广东纽恩泰新能源科技股份有限公司	1、（20KW)加热机组，包含运输、搬运/吊机、安装、调试、培训等 2、包含100米距离冷热水管材料、保温、安装铺设 ★依据GB/T21362-2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》。 ▲（1）常温工况（空气干/湿球温度：20.0℃/15.0℃,进/出水温度15℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥20.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.6kw、性能系数（COP）≥4.4。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（2）名义工况（环境干/湿球温度：7.0℃/6.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥16.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.4kw、性能系数（COP）≥3.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（3）低温工况（环境干/湿球温度：-7.0℃/-8.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥11.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.2kw、性能系数（COP）≥2.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）**	纽恩泰	广东	29600	1	/	29600

6B5[illegible]资源交易平台投标专用
470BF9A0ECDC3CE

			▲（4）融霜工况（环境干/湿球温度：2.0℃/1.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥14.4kw、单台热泵制热消耗功率≤4.3kw、性能系数（COP）≥3.4。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（5）全年制热能源消耗效率（AHPF）≥4.0 （6）使用环境温度：-25℃～45℃环境温度可安全高效运行。 ★（7）制冷剂材料：R32环保冷媒。 ▲（8）噪音：≤60dB。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （9）主机的控制器具有通信的RS485硬件接口。 ▲（10）设备融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的10%。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （11）采用内转子电机，大直径风机，低转速高风量，低噪音。 ▲（12）空气源热泵热水机具备远程监控功能，包含电脑PC端及手机端（安卓系统、苹果ios系统、鸿蒙系统其中一种），查看机组运行状态；**（提供相关截图）**						
3	5吨不锈钢保温水箱	佛山市乾升环保科技有限公司	5吨保温水箱、内304，厚0.36mm,外201,厚0.35mm;圆形聚氨酯一体发泡保温，保温层壁厚5公分，包含运输、吊车搬运、安装等	/	广东	5000	1	/	5000
4	循环泵	泉州市闽航消防设备有限公司	流量6立方，扬程不低于15m	/	福建	1560	1	/	1560

建设工程资源交易平台投标专用
6B5E3B65DE...DA470BF9A0ECDC3CE

5	变频增压泵	台州创晓机电有限公司	流量4立方，扬程不低于22m	/	浙江	1200	1	/	1200
6	补水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
7	补水帮通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀门	/	福建	46	3	/	138
8	回水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
9	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40截止阀	/	福建	77	6	/	462
10	回水旁通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20回水旁通装置	/	福建	96	3	/	288
11	回水控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	温控器/开关	/	福建	152	1	/	152

毕节公共资源交易平台投标专用
6B0D44B65DEF4B6DA470BF8A0ECDC3CE

12	液位控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	液位控制器	/	福建	540	1	/	540
13	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40Y型过滤器	/	福建	170	2	/	340
14	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40单向阀	/	福建	95	2	/	190
15	主管排水阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20主管排水阀	/	福建	53	2	/	106
16	水箱排污阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40水箱排污阀	/	福建	115	1	/	115
17	配电控制柜	泉州市闽航消防设备有限公司	距离主机的距离＜10米，断路器控制电源水位控制接触器铜芯电缆线管等	/	福建	5000	1	/	5000
18	电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	三相5芯无氧铜电缆（RVV5*6）	/	贵州	70	50	/	3500

毕节公共资源交易平台投标专用
CB0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

水东镇中心小学空气能热水系统及淋浴设备（1套10吨）									
1	淋浴设备	江门市霏尼格斯淋浴制品科技有限公司	四功能空气增压，高度750-1000mm可调，淋雨顶喷ABS+硅胶，尺寸300mm*200mm；手持花洒ABS+硅胶，软管长度约1.5m；置物台尺寸320mm*80mm，表面工艺，水镀拉丝工艺	/	广东	280	20	/	5600
2	空气源热泵热水机	广东纽恩泰新能源科技股份有限公司	1、（40KW)加热机组，包含运输、搬运/吊机、安装、调试、培训等 2、包含100米距离冷热水管材料、保温、安装铺设 ★依据GB/T21362-2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》。 ▲（1）常温工况（空气干/湿球温度：20.0℃/15.0℃,进/出水温度15℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥41.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性能系数（COP）≥4.6。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（2）名义工况（环境干/湿球温度：7.0℃/6.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥32.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性能系数（COP）≥3.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（3）低温工况（环境干/湿球温度：-7.0℃/-8.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥24.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性能系数（COP）≥2.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（4）融霜工况（环境干/湿球温度：2.0℃/1.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥27.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性	纽恩泰	广东	35000	1	/	35000

6B8B1A8E-WNE3DF-...-平台技标专用 470BF9A0ECDC3CE

			能系数（COP）≥3.2。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（5）全年制热能源消耗效率（AHPF）≥4.0 （6）使用环境温度：-35℃～45℃环境温度可安全高效运行。 ★（7）制冷剂材料：R32环保冷媒。 ▲（8）噪音：≤62dB。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （9）主机的控制器具有通信的RS485硬件接口。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（10）设备融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的10%。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （11）采用内转子电机，大直径风机，低转速高风量，低噪音。 ▲（12）空气源热泵热水机具备远程监控功能，包含电脑PC端及手机端（安卓系统、苹果ios系统、鸿蒙系统其中一种），查看机组运行状态；**（提供相关截图）**						
3	10吨不锈钢保温水箱	佛山市乾升环保科技有限公司	10吨保温水箱、内304,厚0.45mm,外201,厚0.35mm;圆形聚氨酯一体发泡保温，保温层壁厚5公分，包含运输、吊车搬运、安装等	/	广东	7000	1	/	7000
4	循环泵	泉州市闽航消防设备有限公司	流量8立方，扬程不低于18m	/	福建	1560	1	/	1560
5	变频增压泵	台州创晓机电有限	流量8立方，扬程不低于23m	/	浙江	1200	1	/	1200

佛山公共资源交易平台投标专用
KBOB-5DEF-4B1A470BF9A0ECDC3CE

		公司							
6	补水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
7	补水帮通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀门	/	福建	46	3	/	138
8	回水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
9	蝶阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN50	/	福建	267	4	/	1068
10	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40截止阀	/	福建	77	2	/	154
11	软接	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40软接	/	福建	190	6	/	1140
12	截止阀	泉州市闽航消防设	DN25截止阀	/	福建	77	5	/	385

泉州市公共资源交易平台投标专用
4B0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

		备有限公司							
13	回水旁通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20回水旁通装置	/	福建	96	3	/	288
14	回水控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	温控器/开关	/	福建	152	1	/	152
15	液位控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	液位控制器	/	福建	540	1	/	540
16	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40Y型过滤器	/	福建	170	1	/	170
17	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN50Y型过滤器	/	福建	170	2	/	340
18	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40单向阀	/	福建	95	1	/	95
19	单向阀	泉州市闽航消防设	DN50单向阀	/	福建	95	2	/	190

华节公共资源交易平台投标专用
4B0B4AB65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

		备有限公司							
20	主管排水阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20主管排水阀	/	福建	53	2	/	106
21	水箱排污阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40水箱排污阀	/	福建	115	1	/	115
22	配电控制柜	泉州市闽航消防设备有限公司	距离主机的距离＜10米，断路器控制电源水位控制接触器铜芯电缆线管等	/	福建	5000	1	/	5000
23	电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	三相5芯无氧铜电缆（RVV5*10）	/	贵州	70	50	/	3500
新房乡以角小学空气能热水系统及淋浴设备（1套10吨）									
1	淋浴设备	江门市霏尼格斯淋浴制品科技有限公司	四功能空气增压，高度750-1000mm可调，淋雨顶喷ABS+硅胶，尺寸300mm*200mm；手持花洒ABS+硅胶，软管长度约1.5m；置物台尺寸320mm*80mm，表面工艺，水镀拉丝工艺	/	广东	280	18	/	5040
2	空气源热泵热水机	广东纽恩泰新能源科技股份有限公司	1、（40KW)加热机组，包含运输、搬运/吊机、安装、调试、培训等 2、包含100米距离冷热水管材料、保温、安装铺设	纽恩泰	广东	35000	1	/	35000

毕节公共资源交易平台投标专用
B0B6A4B6DE4B6DA470BF9A0ECDC3CE

			★依据GB/T21362-2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》。 ▲（1）常温工况（空气干/湿球温度：20.0℃/15.0℃,进/出水温度15℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥41.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性能系数（COP）≥4.6。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（2）名义工况（环境干/湿球温度：7.0℃/6.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥32.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性能系数（COP）≥3.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（3）低温工况（环境干/湿球温度：-7.0℃/-8.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥24.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性能系数（COP）≥2.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（4）融霜工况（环境干/湿球温度：2.0℃/1.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥27.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性能系数（COP）≥3.2。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（5）全年制热能源消耗效率（AHPF）≥4.0 （6）使用环境温度：-35℃～45℃环境温度可安全高效运行。 ★（7）制冷剂材料：R32环保冷媒。 ▲（8）噪音：≤62dB。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （9）主机的控制器具有通信的RS485硬件接口。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）**						

6B0E[illegible]A470BF9A0ECDC3CE

			▲（10）设备融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的10%。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （11）采用内转子电机，大直径风机，低转速高风量，低噪音。 ▲（12）空气源热泵热水机具备远程监控功能，包含电脑PC端及手机端（安卓系统、苹果ios系统、鸿蒙系统其中一种），查看机组运行状态；**（提供相关截图）**						
3	10吨不锈钢保温水箱	佛山市乾升环保科技有限公司	10吨保温水箱、内304,厚0.45mm,外201,厚0.35mm;圆形聚氨酯一体发泡保温，保温层壁厚5公分，包含运输、吊车搬运、安装等	/	广东	7000	1	/	7000
4	循环泵	泉州市闽航消防设备有限公司	流量8立方，扬程不低于18m	/	福建	1560	1	/	1560
5	变频增压泵	台州创晓机电有限公司	流量8立方，扬程不低于23m	/	浙江	1200	1	/	1200
6	补水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
7	补水帮通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀门	/	福建	46	3	/	138

平台公共资源交易平台投标专用
6B0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

8	回水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
9	蝶阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN50	/	福建	267	4	/	1068
10	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40截止阀	/	福建	77	2	/	154
11	软接	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40软接	/	福建	190	6	/	1140
12	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN25截止阀	/	福建	77	5	/	385
13	回水旁通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20回水旁通装置	/	福建	96	3	/	288
14	回水控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	温控器/开关	/	福建	152	1	/	152

毕节公共资源交易平台投标专用
CB0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

15	液位控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	液位控制器	/	福建	540	1	/	540
16	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40Y型过滤器	/	福建	170	1	/	170
17	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN50Y型过滤器	/	福建	170	2	/	340
18	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40单向阀	/	福建	95	1	/	95
19	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN50单向阀	/	福建	95	2	/	190
20	主管排水阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20主管排水阀	/	福建	53	2	/	106
21	水箱排污阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40水箱排污阀	/	福建	115	1	/	115

毕节公共资源交易平台投标专用
CB0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

22	配电控制柜	泉州市闽航消防设备有限公司	距离主机的距离＜10米，断路器控制电源水位控制接触器铜芯电缆线管等	/	福建	5000	1	/	5000
23	电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	三相5芯无氧铜电缆（RVV5*10）	/	贵州	70	50	/	3500
曙光镇河溪小学空气能热水系统及淋浴设备（2套5吨）									
1	淋浴设备	江门市霏尼格斯淋浴制品科技有限公司	四功能空气增压，高度750-1000mm可调，淋雨顶喷ABS+硅胶，尺寸300mm*200mm；手持花洒ABS+硅胶，软管长度约1.5m；置物台尺寸320mm*80mm，表面工艺，水镀拉丝工艺	/	广东	280	10	/	2800
2	空气源热泵热水机	广东纽恩泰新能源科技股份有限公司	1、（20KW)加热机组，包含运输、搬运/吊机、安装、调试、培训等 2、包含100米距离冷热水管材料、保温、安装铺设 ★依据GB/T21362-2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》。 ▲（1）常温工况（空气干/湿球温度：20.0℃/15.0℃,进/出水温度15℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥20.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.6kw、性能系数（COP）≥4.4。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（2）名义工况（环境干/湿球温度：7.0℃/6.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥16.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.4kw、性能系数（COP）≥3.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）**	纽恩泰	广东	29600	2	/	59200

泉州公共资源交易平台技标专用
0B0F...65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

			▲（3）低温工况（环境干/湿球温度：-7.0℃/-8.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥11.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.2kw、性能系数（COP）≥2.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（4）融霜工况（环境干/湿球温度：2.0℃/1.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥14.4kw、单台热泵制热消耗功率≤4.3kw、性能系数（COP）≥3.4。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（5）全年制热能源消耗效率（AHPF）≥4.0 （6）使用环境温度：-25℃～45℃环境温度可安全高效运行。 ★（7）制冷剂材料：R32环保冷媒。 ▲（8）噪音：≤60dB。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （9）主机的控制器具有通信的RS485硬件接口。 ▲（10）设备融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的10%。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （11）采用内转子电机，大直径风机，低转速高风量，低噪音。 ▲（12）空气源热泵热水机具备远程监控功能，包含电脑PC端及手机端（安卓系统、苹果ios系统、鸿蒙系统其中一种），查看机组运行状态；**（提供相关截图）**						
3	5吨不锈钢保温水箱	佛山市乾升环保科技有限公司	5吨保温水箱、内304，厚0.36mm,外201,厚0.35mm;圆形聚氨酯一体发泡保温，保温层壁厚5公分，包含运输、吊车搬运、安装等	/	广东	5000	2	/	10000

易平台投标专用

4	循环泵	泉州市闽航消防设备有限公司	流量6立方，扬程不低于15m	/	福建	1560	2	/	3120
5	变频增压泵	台州创晓机电有限公司	流量4立方，扬程不低于22m	/	浙江	1200	2	/	2400
6	补水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀体、线圈纯铜	/	福建	160	2	/	320
7	补水帮通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀门	/	福建	46	6	/	276
8	回水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20阀体、线圈纯铜	/	福建	160	2	/	320
9	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40截止阀	/	福建	77	12	/	924
10	回水旁通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20回水旁通装置	/	福建	96	6	/	576

毕节公共资源交易平台投标专用
6B0B44B65DEF4B6DA470BF8A0ECDC3CE

11	回水控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	温控器/开关	/	福建	152	2	/	304
12	液位控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	液位控制器	/	福建	540	2	/	1080
13	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40Y型过滤器	/	福建	170	4	/	680
14	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40单向阀	/	福建	95	4	/	380
15	主管排水阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20主管排水阀	/	福建	53	4	/	212
16	水箱排污阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40水箱排污阀	/	福建	115	2	/	230
17	配电控制柜	泉州市闽航消防设备有限公司	距离主机的距离＜10米，断路器控制电源水位控制接触器铜芯电缆线管等	/	福建	5000	2	/	10000

毕节公共资源交易平台投标专用
6B0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

18	电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	三相5芯无氧铜电缆（RVV5*6）	/	贵州	70	100	/	7000
曙光镇中心小学空气能热水系统及淋浴设备（2套5吨）									
1	淋浴设备	江门市霏尼格斯淋浴制品科技有限公司	四功能空气增压，高度750-1000mm可调，淋雨顶喷ABS+硅胶，尺寸300mm*200mm；手持花洒ABS+硅胶，软管长度约1.5m；置物台尺寸320mm*80mm，表面工艺，水镀拉丝工艺	/	广东	280	6	/	1680
2	空气源热泵热水机	广东纽恩泰新能源科技股份有限公司	1、（20KW)加热机组，包含运输、搬运/吊机、安装、调试、培训等 2、包含100米距离冷热水管材料、保温、安装铺设 ★依据GB/T21362-2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》。 ▲（1）常温工况（空气干/湿球温度：20.0℃/15.0℃,进/出水温度15℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥20.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.6kw、性能系数（COP）≥4.4。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（2）名义工况（环境干/湿球温度：7.0℃/6.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥16.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.4kw、性能系数（COP）≥3.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（3）低温工况（环境干/湿球温度：-7.0℃/-8.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥11.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.2kw、性能系数（COP）≥2.7。**（提供第三方权威检测机**	纽恩泰	广东	29600	2	/	59200

6BC[illegible]资源交易平台投标专用
[illegible]0A470BF9A0ECDC3CE

			构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证） ▲（4）融霜工况（环境干/湿球温度：2.0℃/1.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥14.4kw、单台热泵制热消耗功率≤4.3kw、性能系数（COP）≥3.4。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（5）全年制热能源消耗效率（AHPF）≥4.0 （6）使用环境温度：-25℃～45℃环境温度可安全高效运行。 ★（7）制冷剂材料：R32环保冷媒。 ▲（8）噪音：≤60dB。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （9）主机的控制器具有通信的RS485硬件接口。 ▲（10）设备融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的10%。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （11）采用内转子电机，大直径风机，低转速高风量，低噪音。 ▲（12）空气源热泵热水机具备远程监控功能，包含电脑PC端及手机端（安卓系统、苹果ios系统、鸿蒙系统其中一种），查看机组运行状态；**（提供相关截图）**						
3	5吨不锈钢保温水箱	佛山市乾升环保科技有限公司	5吨保温水箱、内304，厚0.36mm,外201,厚0.35mm;圆形聚氨酯一体发泡保温，保温层壁厚5公分，包含运输、吊车搬运、安装等	/	广东	5000	2	/	10000
4	循环泵	泉州市闽航消防设备有限公司	流量6立方，扬程不低于15m	/	福建	1560	2	/	3120

供应商交易平台投标专用

5	变频增压泵	台州创晓机电有限公司	流量4立方，扬程不低于22m	/	浙江	1200	2	/	2400
6	补水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀体、线圈纯铜	/	福建	160	2	/	320
7	补水帮通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀门	/	福建	46	6	/	276
8	回水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20阀体、线圈纯铜	/	福建	160	2	/	320
9	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40截止阀	/	福建	77	12	/	924
10	回水旁通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20回水旁通装置	/	福建	96	6	/	576
11	回水控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	温控器/开关	/	福建	152	2	/	304

毕节公共资源交易平台投标专用
6B0D44B65DEF4B6DA470BF8A0ECDC3CE

12	液位控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	液位控制器	/	福建	540	2	/	1080
13	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40Y型过滤器	/	福建	170	4	/	680
14	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40单向阀	/	福建	95	4	/	380
15	主管排水阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20主管排水阀	/	福建	53	4	/	212
16	水箱排污阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40水箱排污阀	/	福建	115	2	/	230
17	配电控制柜	泉州市闽航消防设备有限公司	距离主机的距离＜10米，断路器控制电源水位控制接触器铜芯电缆线管等	/	福建	5000	2	/	10000
18	电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	三相5芯无氧铜电缆（RVV5*6）	/	贵州	70	100	/	7000

毕节公共资源交易平台投标专用
CB0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

猪场中学空气能热水系统及淋浴设备（2套10吨）									
1	淋浴设备	江门市霏尼格斯淋浴制品科技有限公司	四功能空气增压，高度750-1000mm可调，淋雨顶喷ABS+硅胶，尺寸300mm*200mm；手持花洒ABS+硅胶，软管长度约1.5m；置物台尺寸320mm*80mm，表面工艺，水镀拉丝工艺	/	广东	280	40	/	11200
2	空气源热泵热水机	广东纽恩泰新能源科技股份有限公司	1、（40KW)加热机组，包含运输、搬运/吊机、安装、调试、培训等 2、包含100米距离冷热水管材料、保温、安装铺设 ★依据GB/T21362-2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》。 ▲（1）常温工况（空气干/湿球温度：20.0℃/15.0℃,进/出水温度15℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥41.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性能系数（COP）≥4.6。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（2）名义工况（环境干/湿球温度：7.0℃/6.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥32.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性能系数（COP）≥3.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（3）低温工况（环境干/湿球温度：-7.0℃/-8.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥24.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性能系数（COP）≥2.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（4）融霜工况（环境干/湿球温度：2.0℃/1.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥27.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性	纽恩泰	广东	35000	2	/	70000

6B6E1A8E-A470BF9A0ECDC3CE 平台投标专用

			能系数（COP）≥3.2。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（5）全年制热能源消耗效率（AHPF）≥4.0 （6）使用环境温度：-35℃～45℃环境温度可安全高效运行。 ★（7）制冷剂材料：R32环保冷媒。 ▲（8）噪音：≤62dB。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （9）主机的控制器具有通信的RS485硬件接口。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（10）设备融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的10%。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （11）采用内转子电机，大直径风机，低转速高风量，低噪音。 ▲（12）空气源热泵热水机具备远程监控功能，包含电脑PC端及手机端（安卓系统、苹果ios系统、鸿蒙系统其中一种），查看机组运行状态；**（提供相关截图）**						
3	10吨不锈钢保温水箱	佛山市乾升环保科技有限公司	10吨保温水箱、内304,厚0.45mm,外201,厚0.35mm;圆形聚氨酯一体发泡保温，保温层壁厚5公分，包含运输、吊车搬运、安装等	/	广东	7000	2	/	14000
4	循环泵	泉州市闽航消防设备有限公司	流量8立方，扬程不低于18m	/	福建	1560	2	/	3120
5	变频增压泵	台州创晓机电有限	流量8立方，扬程不低于23m	/	浙江	1200	2	/	2400

北京公共资源交易平台投标专用
6B0B...5DEF4B...A470BF9A0ECDC3CE

		公司							
6	补水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀体、线圈纯铜	/	福建	160	2	/	320
7	补水帮通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀门	/	福建	46	6	/	276
8	回水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20阀体、线圈纯铜	/	福建	160	2	/	320
9	蝶阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN50	/	福建	267	8	/	2136
10	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40截止阀	/	福建	77	4	/	308
11	软接	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40软接	/	福建	190	16	/	3040
12	截止阀	泉州市闽航消防设	DN25截止阀	/	福建	77	10	/	770

泉州市公共资源交易平台投标专用
4B0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

		备有限公司							
13	回水旁通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20回水旁通装置	/	福建	96	6	/	576
14	回水控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	温控器/开关	/	福建	152	2	/	304
15	液位控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	液位控制器	/	福建	540	2	/	1080
16	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40Y型过滤器	/	福建	170	2	/	340
17	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN50Y型过滤器	/	福建	170	4	/	680
18	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40单向阀	/	福建	95	2	/	190
19	单向阀	泉州市闽航消防设	DN50单向阀	/	福建	95	4	/	380

福建省节公共资源交易平台投标专用
4B0B4AB65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

		备有限公司							
20	主管排水阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20主管排水阀	/	福建	53	4	/	212
21	水箱排污阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40水箱排污阀	/	福建	115	2	/	230
22	配电控制柜	泉州市闽航消防设备有限公司	距离主机的距离＜10米，断路器控制电源水位控制接触器铜芯电缆线管等	/	福建	5000	2	/	10000
23	电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	三相5芯无氧铜电缆（RVV5*10）	/	贵州	70	100	/	7000
乐治镇第一小学空气能热水系统及淋浴设备（1套10吨）									
1	淋浴设备	江门市霏尼格斯淋浴制品科技有限公司	四功能空气增压，高度750-1000mm可调，淋雨顶喷ABS+硅胶，尺寸300mm*200mm；手持花洒ABS+硅胶，软管长度约1.5m；置物台尺寸320mm*80mm，表面工艺，水镀拉丝工艺	/	广东	280	26	/	7280
2	空气源热泵热水机	广东纽恩泰新能源科技股份有限公司	1、（40KW)加热机组，包含运输、搬运/吊机、安装、调试、培训等 2、包含100米距离冷热水管材料、保温、安装铺设	纽恩泰	广东	35000	1	/	35000

毕节公共资源交易平台投标专用
9B0B4AB65E4B6DA470BF9A0FCDC3CE

			★依据GB/T21362-2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》。 ▲（1）常温工况（空气干/湿球温度：20.0℃/15.0℃,进/出水温度15℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥41.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性能系数（COP）≥4.6。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（2）名义工况（环境干/湿球温度：7.0℃/6.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥32.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性能系数（COP）≥3.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（3）低温工况（环境干/湿球温度：-7.0℃/-8.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥24.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性能系数（COP）≥2.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（4）融霜工况（环境干/湿球温度：2.0℃/1.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥27.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性能系数（COP）≥3.2。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（5）全年制热能源消耗效率（AHPF）≥4.0 （6）使用环境温度：-35℃～45℃环境温度可安全高效运行。 ★（7）制冷剂材料：R32环保冷媒。 ▲（8）噪音：≤62dB。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （9）主机的控制器具有通信的RS485硬件接口。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）**						

6B0E[illegible]0A470BF9A0ECDC3CE

			▲（10）设备融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的10%。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （11）采用内转子电机，大直径风机，低转速高风量，低噪音。 ▲（12）空气源热泵热水机具备远程监控功能，包含电脑PC端及手机端（安卓系统、苹果ios系统、鸿蒙系统其中一种），查看机组运行状态；**（提供相关截图）**						
3	10吨不锈钢保温水箱	佛山市乾升环保科技有限公司	10吨保温水箱、内304,厚0.45mm,外201,厚0.35mm;圆形聚氨酯一体发泡保温，保温层壁厚5公分，包含运输、吊车搬运、安装等	/	广东	7000	1	/	7000
4	循环泵	泉州市闽航消防设备有限公司	流量8立方，扬程不低于18m	/	福建	1560	1	/	1560
5	变频增压泵	台州创晓机电有限公司	流量8立方，扬程不低于23m	/	浙江	1200	1	/	1200
6	补水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
7	补水帮通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀门	/	福建	46	3	/	138

平节公共资源交易平台投标专用
6B0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

8	回水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
9	蝶阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN50	/	福建	267	4	/	1068
10	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40截止阀	/	福建	77	2	/	154
11	软接	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40软接	/	福建	190	6	/	1140
12	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN25截止阀	/	福建	77	5	/	385
13	回水旁通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20回水旁通装置	/	福建	96	3	/	288
14	回水控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	温控器/开关	/	福建	152	1	/	152

毕节公共资源交易平台投标专用
CB0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

15	液位控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	液位控制器	/	福建	540	1	/	540
16	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40Y型过滤器	/	福建	170	1	/	170
17	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN50Y型过滤器	/	福建	170	2	/	340
18	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40单向阀	/	福建	95	1	/	95
19	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN50单向阀	/	福建	95	2	/	190
20	主管排水阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20主管排水阀	/	福建	53	2	/	106
21	水箱排污阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40水箱排污阀	/	福建	115	1	/	115

毕节公共资源交易平台投标专用
CB0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

22	配电控制柜	泉州市闽航消防设备有限公司	距离主机的距离＜10米，断路器控制电源水位控制接触器铜芯电缆线管等	/	福建	5000	1	/	5000
23	电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	三相5芯无氧铜电缆（RVV5*10）	/	贵州	70	50	/	3500
龙场镇中心小学空气能热水系统及淋浴设备（1套10吨）									
1	淋浴设备	江门市霏尼格斯淋浴制品科技有限公司	四功能空气增压，高度750-1000mm可调，淋雨顶喷ABS+硅胶，尺寸300mm*200mm；手持花洒ABS+硅胶，软管长度约1.5m；置物台尺寸320mm*80mm，表面工艺，水镀拉丝工艺	/	广东	280	20	/	5600
2	空气源热泵热水机	广东纽恩泰新能源科技股份有限公司	1、（40KW)加热机组，包含运输、搬运/吊机、安装、调试、培训等 2、包含100米距离冷热水管材料、保温、安装铺设 ★依据GB/T21362-2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》。 ▲（1）常温工况（空气干/湿球温度：20.0℃/15.0℃,进/出水温度15℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥41.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性能系数（COP）≥4.6。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（2）名义工况（环境干/湿球温度：7.0℃/6.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥32.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性能系数（COP）≥3.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）**	纽恩泰	广东	35000	1	/	35000

毕节公共资源交易平台技标专用
6B0F9A0E5DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

			▲（3）低温工况（环境干/湿球温度：-7.0℃/-8.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥24.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.9kw、性能系数（COP）≥2.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（4）融霜工况（环境干/湿球温度：2.0℃/1.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥27.0kw、单台热泵制热消耗功率≤8.5kw、性能系数（COP）≥3.2。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（5）全年制热能源消耗效率（AHPF）≥4.0 （6）使用环境温度：-35℃～45℃环境温度可安全高效运行。 ★（7）制冷剂材料：R32环保冷媒。 ▲（8）噪音：≤62dB。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （9）主机的控制器具有通信的RS485硬件接口。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（10）设备融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的10%。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （11）采用内转子电机，大直径风机，低转速高风量，低噪音。 ▲（12）空气源热泵热水机具备远程监控功能，包含电脑PC端及手机端（安卓系统、苹果ios系统、鸿蒙系统其中一种），查看机组运行状态；**（提供相关截图）**						
3	10吨不锈钢保温水箱	佛山市乾升环保科技有限公	10吨保温水箱、内304,厚0.45mm,外201,厚0.35mm;圆形聚氨酯一体发泡保温，保温层壁厚5公分，包含运输、吊车搬运、安装等	/	广东	7000	1	/	7000

易平台投标专用

		司							
4	循环泵	泉州市闽航消防设备有限公司	流量8立方，扬程不低于18m	/	福建	1560	1	/	1560
5	变频增压泵	台州创晓机电有限公司	流量8立方，扬程不低于23m	/	浙江	1200	1	/	1200
6	补水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
7	补水帮通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀门	/	福建	46	3	/	138
8	回水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
9	蝶阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN50	/	福建	267	4	/	1068
10	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公	DN40截止阀	/	福建	77	2	/	154

节节公共资源交易平台投标专用
B0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

		司							
11	软接	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40软接	/	福建	190	6	/	1140
12	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN25截止阀	/	福建	77	5	/	385
13	回水旁通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20回水旁通装置	/	福建	96	3	/	288
14	回水控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	温控器/开关	/	福建	152	1	/	152
15	液位控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	液位控制器	/	福建	540	1	/	540
16	Y型过滤器	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40Y型过滤器	/	福建	170	1	/	170
17	Y型过滤器	泉州市闽航消防设	DN50Y型过滤器	/	福建	170	2	/	340

福建省节能节水公共资源交易平台投标专用
4B0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

		备有限公司							
18	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40单向阀	/	福建	95	1	/	95
19	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN50单向阀	/	福建	95	2	/	190
20	主管排水阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20主管排水阀	/	福建	53	2	/	106
21	水箱排污阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40水箱排污阀	/	福建	115	1	/	115
22	配电控制柜	泉州市闽航消防设备有限公司	距离主机的距离＜10米，断路器控制电源水位控制接触器铜芯电缆线管等	/	福建	5000	1	/	5000
23	电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	三相5芯无氧铜电缆（RVV5*10）	/	贵州	70	50	/	3500
龙场镇贵仁小学空气能热水系统及淋浴设备（1套5吨）									

节能节公共资源交易平台投标专用
4B0B1B65DEF4B6DA470BF9A0FCDC3CE

1	淋浴设备	江门市霏尼格斯淋浴制品科技有限公司	四功能空气增压，高度750-1000mm可调，淋雨顶喷ABS+硅胶，尺寸300mm*200mm；手持花洒ABS+硅胶，软管长度约1.5m；置物台尺寸320mm*80mm，表面工艺，水镀拉丝工艺	/	广东	280	6	/	1680
2	空气源热泵热水机	广东纽恩泰新能源科技股份有限公司	1、（20KW)加热机组，包含运输、搬运/吊机、安装、调试、培训等 2、包含100米距离冷热水管材料、保温、安装铺设 ★依据GB/T21362-2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》。 ▲（1）常温工况（空气干/湿球温度：20.0℃/15.0℃,进/出水温度15℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥20.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.6kw、性能系数（COP）≥4.4。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（2）名义工况（环境干/湿球温度：7.0℃/6.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥16.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.4kw、性能系数（COP）≥3.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（3）低温工况（环境干/湿球温度：-7.0℃/-8.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥11.0kw、单台热泵制热消耗功率≤4.2kw、性能系数（COP）≥2.7。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** ▲（4）融霜工况（环境干/湿球温度：2.0℃/1.0℃,进/出水温度9℃/55℃）：单台热泵额定制热量≥14.4kw、单台热泵制热消耗功率≤4.3kw、性能系数（COP）≥3.4。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）**	纽恩泰	广东	29600	1	/	29600

6B6D7[illegible]470BF9A0ECDC3CE

			▲（5）全年制热能源消耗效率（AHPF）≥4.0 （6）使用环境温度：-25℃～45℃环境温度可安全高效运行。 ★（7）制冷剂材料：R32环保冷媒。 ▲（8）噪音：≤60dB。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （9）主机的控制器具有通信的RS485硬件接口。 ▲（10）设备融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的10%。**（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件或复印件予以佐证）** （11）采用内转子电机，大直径风机，低转速高风量，低噪音。 ▲（12）空气源热泵热水机具备远程监控功能，包含电脑PC端及手机端（安卓系统、苹果ios系统、鸿蒙系统其中一种），查看机组运行状态；**（提供相关截图）**						
3	5吨不锈钢保温水箱	佛山市乾升环保科技有限公司	5吨保温水箱、内304，厚0.36mm,外201,厚0.35mm;圆形聚氨酯一体发泡保温，保温层壁厚5公分，包含运输、吊车搬运、安装等	/	广东	5000	1	/	5000
4	循环泵	泉州市闽航消防设备有限公司	流量6立方，扬程不低于15m	/	福建	1560	1	/	1560
5	变频增压泵	台州创晓机电有限公司	流量4立方，扬程不低于22m	/	浙江	1200	1	/	1200
6	补水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公	DN32阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160

毕节公共资源交易平台投标专用
6B0B4B65DEF4B0A470BF9A0ECDC3CE

		司							
7	补水帮通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN32阀门	/	福建	46	3	/	138
8	回水电磁阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20阀体、线圈纯铜	/	福建	160	1	/	160
9	截止阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40截止阀	/	福建	77	6	/	462
10	回水旁通装置	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20回水旁通装置	/	福建	96	3	/	288
11	回水控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	温控器/开关	/	福建	152	1	/	152
12	液位控制器	泉州市闽航消防设备有限公司	液位控制器	/	福建	540	1	/	540
13	Y型过滤器	泉州市闽航消防设	DN40Y型过滤器	/	福建	170	2	/	340

绿色节能公共资源交易平台投标专用
4B0B4AB65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE

		备有限公司							
14	单向阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40单向阀	/	福建	95	2	/	190
15	主管排水阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN20主管排水阀	/	福建	53	2	/	106
16	水箱排污阀	泉州市闽航消防设备有限公司	DN40水箱排污阀	/	福建	115	1	/	115
17	配电控制柜	泉州市闽航消防设备有限公司	距离主机的距离＜10米，断路器控制电源水位控制接触器铜芯电缆线管等	/	福建	5000	1	/	5000
18	电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	三相5芯无氧铜电缆（RVV5*6）	/	贵州	70	50	/	3500
投标总报价（元）				大写金额：			壹佰叁拾柒万柒仟叁佰壹拾陆元整		
				小写金额：			1377316.00		

注：本项目投标报价包含采购费、运输费、安装调试费、验收费、人员培训费、售后服务费、利润、税金等全部费用，并验收通过，交付投入使用所发生的一切费用。

节约公共资源交易平台投标专用
6B0B44B65DEF4B6B470BF9A0ECDC3CE

法定代表人（电子印章或电子签名）：

供应商全称（电子公章）：贵州中安国互商贸有限责任公司

2026年8月31日

毕节公共资源交易平台投标专用
6B0B44B65DEF4B6DA470BF9A0ECDC3CE