Sottotipo VERSATI V Monobloc 16	
Titolare del certificato	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
Indirizzo	West Jinji Rd
Codice postale	519070
Città	Qianshan, Zhuhai, Guangdong
Paese	CN
Organo di certificazione	DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Nome del sottotipo	VERSATI V Monobloc 16
Numero di registrazione	011-1W1088
Tipo di pompa di calore	Aria esterna/Acqua
Refrigerante	R290
Massa di refrigerante	1.5 kg
data di certificazione	22.08.2025
base di test	HP KEYMARK certification scheme rules rev. 14
laboratorio di test	Intertek Testing Services Shenzhen LTD. Guangzhou Branch, CN

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

Modello GRS-CQ16Pd/NpG4-E	
Nome del modello	GRS-CQ16Pd/NpG4-E
Utenza	Riscaldamento e acqua calda ad uso domestico (35°C)
Unità	Esterno
zona climatica (per riscaldamento)	Freddo, Caldo, Clima più caldo, Clima più freddo
reversibilità	Sì
Applicazione in modalita raffrescamento (opzionale)	n/a
Altre fonti di calore addizionali	n/a

Dati generali	
Alimentazione	1x230V 50Hz
Prodotto off-peak	n/a

Aria esterna/Acqua EN 16147 | Clima mite	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	112 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.67
Tempo di riscaldamento	1:31 h:min
Consumo in standby	56.0 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	51.3 °C
Acqua a 40°C	316 l

EN 16147 | Clima più freddo	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	88 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.12
Tempo di riscaldamento	1:56 h:min
Consumo in standby	59.0 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	51.5 °C
Acqua a 40°C	319 l

EN 16147 | Clima più caldo	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	122 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.92
Tempo di riscaldamento	1:15 h:min
Consumo in standby	51.0 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	51.5 °C
Acqua a 40°C	320 l

EN 14511-4 | Riscaldamento

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

Starting and operating test	Approvato
Interruzione del flusso del vettore di calore	Approvato
Guasto dell''alimentazione	Approvato
Test di sbrinamento	Approvato

EN 14511-2 | Riscaldamento

	Bassa temperatura	Media temperatura
Potenza termica	15.50 kW	15.50 kW
Potenza elettrica assorbita	3.30 kW	5.16 kW
Coefficiente di prestazione (COP)	4.70	3.00

EN 12102-1 | Clima mite

	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	57 dB(A)	57 dB(A)

EN 14825 | Clima mite

	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	187 %	137 %
Prated	14.00 kW	14.00 kW
SCOP	4.75	3.50
Tbiv	-7 °C	-7 °C
Pdh Tj = -7°C	12.27 kW	12.50 kW
COP Tj = -7°C	2.64	2.03
Cdh Tj = -7 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +2°C	6.87 kW	7.25 kW
COP Tj = +2°C	4.44	3.33
Cdh Tj = +2 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +7°C	5.20 kW	5.29 kW
COP Tj = +7°C	7.54	4.94
Cdh Tj = +7 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = 12°C	3.54 kW	3.26 kW
COP Tj = 12°C	8.93	6.52
Cdh Tj = +12 °C	0.940	0.950
Pdh Tj = Tbiv	12.27 kW	12.50 kW
COP Tj = Tbiv	2.64	2.03
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	11.28 kW	11.61 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.43	2.29
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.900	0.900
WTOL	80 °C	80 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

PCK	0 W	0 W
Tlimite d'uso	-10 °C	-10 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	2.72 kW	2.39 kW
Consumo di energia annuo QHE	6009 kWh	8322 kWh

EN 12102-1 | Clima più freddo		
	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	57 dB(A)	57 dB(A)

EN 14825 | Clima più freddo		
	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	148 %	118 %
Prated	13.00 kW	12.00 kW
SCOP	3.78	3.03
Tbiv	-15 °C	-15 °C
Pdh Tj = -7°C	8.24 kW	7.85 kW
COP Tj = -7°C	3.24	2.59
Cdh Tj = -7 °C	0.980	0.980
Pdh Tj = +2°C	4.45 kW	4.78 kW
COP Tj = +2°C	4.34	3.60
Cdh Tj = +2 °C	0.940	0.940
Pdh Tj = +7°C	2.89 kW	2.90 kW
COP Tj = +7°C	6.34	4.27
Cdh Tj = +7 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = 12°C	3.51 kW	3.34 kW
COP Tj = 12°C	8.31	6.75
Cdh Tj = +12 °C	0.940	0.950
Pdh Tj = Tbiv	10.28 kW	9.74 kW
COP Tj = Tbiv	2.34	1.85
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	7.39 kW	6.88 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.08	1.36
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.900	0.900
WTOL	80 °C	80 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W
PCK	0 W	0 W
Pdh Tj = -15°C (if TOL	10.28	9.74
COP Tj = -15°C (if TOL	2.34	1.85
Cdh Tj = -15 °C	0.900	0.900
Tlimite d'uso	-22 °C	-22 °C

Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	5.61 kW	5.12 kW
Consumo di energia annuo QHE	8202 kWh	9705 kWh

EN 12102-1 | Clima più caldo

	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	57 dB(A)	57 dB(A)

EN 14825 | Clima più caldo

	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	262 %	178 %
Prated	14.00 kW	14.00 kW
SCOP	6.63	4.53
Tbiv	2 °C	7 °C
Pdh Tj = +2°C	14.11 kW	13.17 kW
COP Tj = +2°C	3.13	2.21
Cdh Tj = +2 °C	0.980	0.980
Pdh Tj = +7°C	9.04 kW	9.28 kW
COP Tj = +7°C	5.71	4.07
Cdh Tj = +7 °C	0.970	0.970
Pdh Tj = 12°C	3.79 kW	3.74 kW
COP Tj = 12°C	8.68	5.92
Cdh Tj = +12 °C	0.940	0.960
Pdh Tj = Tbiv	14.11 kW	9.28 kW
COP Tj = Tbiv	3.13	4.07
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	14.11 kW	13.17 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.13	2.21
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.900	0.900
WTOL	80 °C	80 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W
PCK	0 W	0 W
Tlimite d'uso	2 °C	2 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	0.00 kW	0.83 kW
Consumo di energia annuo QHE	2838 kWh	4251 kWh

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

Modello GRS-CQ16Pd/NpG4-M	
Nome del modello	GRS-CQ16Pd/NpG4-M
Utenza	Riscaldamento e acqua calda ad uso domestico (35°C)
Unità	Esterno
zona climatica (per riscaldamento)	Freddo, Caldo, Clima più caldo, Clima più freddo
reversibilità	Sì
Applicazione in modalita raffrescamento (opzionale)	n/a
Altre fonti di calore addizionali	n/a

Dati generali	
Alimentazione	3x400V 50Hz
Prodotto off-peak	n/a

Aria esterna/Acqua EN 16147 | Clima mite	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	112 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.67
Tempo di riscaldamento	1:31 h:min
Consumo in standby	56.0 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	51.3 °C
Acqua a 40°C	316 l

EN 16147 | Clima più freddo	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	88 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.12
Tempo di riscaldamento	1:56 h:min
Consumo in standby	59.0 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	51.5 °C
Acqua a 40°C	319 l

EN 16147 | Clima più caldo	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	122 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.92
Tempo di riscaldamento	1:15 h:min
Consumo in standby	51.0 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	51.5 °C
Acqua a 40°C	320 l

EN 14511-4 | Riscaldamento

Starting and operating test	Approvato
Interruzione del flusso del vettore di calore	Approvato
Guasto dell''alimentazione	Approvato
Test di sbrinamento	Approvato

EN 14511-2 | Riscaldamento

	Bassa temperatura	Media temperatura
Potenza termica	15.50 kW	15.50 kW
Potenza elettrica assorbita	3.30 kW	5.16 kW
Coefficiente di prestazione (COP)	4.70	3.00

EN 12102-1 | Clima mite

	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	57 dB(A)	57 dB(A)

EN 14825 | Clima mite

	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	185 %	134 %
Prated	14.00 kW	14.00 kW
SCOP	4.70	3.43
Tbiv	-7 °C	-7 °C
Pdh Tj = -7°C	12.24 kW	12.08 kW
COP Tj = -7°C	2.64	2.03
Cdh Tj = -7 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +2°C	7.40 kW	7.24 kW
COP Tj = +2°C	4.33	3.16
Cdh Tj = +2 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +7°C	5.20 kW	5.08 kW
COP Tj = +7°C	7.54	4.97
Cdh Tj = +7 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = 12°C	3.54 kW	3.26 kW
COP Tj = 12°C	9.24	6.52
Cdh Tj = +12 °C	0.930	0.950
Pdh Tj = Tbiv	12.24 kW	12.08 kW
COP Tj = Tbiv	2.64	2.03
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	11.27 kW	11.61 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.43	2.29
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.900	0.900
WTOL	80 °C	80 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

PCK	0 W	0 W
Tlimite d'uso	-10 °C	-10 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	2.73 kW	2.39 kW
Consumo di energia annuo QHE	6062 kWh	8227 kWh

EN 12102-1 | Clima più freddo		
	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	57 dB(A)	57 dB(A)

EN 14825 | Clima più freddo		
	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	149 %	118 %
Prated	13.00 kW	12.00 kW
SCOP	3.80	3.03
Tbiv	-15 °C	-15 °C
Pdh Tj = -7°C	8.24 kW	7.65 kW
COP Tj = -7°C	3.24	2.60
Cdh Tj = -7 °C	0.980	0.980
Pdh Tj = +2°C	4.63 kW	4.62 kW
COP Tj = +2°C	4.37	3.60
Cdh Tj = +2 °C	0.940	0.940
Pdh Tj = +7°C	3.00 kW	2.90 kW
COP Tj = +7°C	6.25	4.27
Cdh Tj = +7 °C	0.900	0.900
Pdh Tj = 12°C	3.51 kW	3.34 kW
COP Tj = 12°C	8.30	6.75
Cdh Tj = +12 °C	0.940	0.950
Pdh Tj = Tbiv	10.93 kW	9.53 kW
COP Tj = Tbiv	2.51	1.84
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	7.39 kW	6.86 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.08	1.36
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.900	0.900
WTOL	80 °C	80 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W
PCK	0 W	0 W
Pdh Tj = -15°C (if TOL	10.93	9.53
COP Tj = -15°C (if TOL	2.51	1.84
Cdh Tj = -15 °C	0.900	0.900
Tlimite d'uso	-22 °C	-22 °C

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	5.61 kW	5.14 kW
Consumo di energia annuo QHE	8643 kWh	9484 kWh

EN 12102-1 | Clima più caldo

	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	57 dB(A)	57 dB(A)

EN 14825 | Clima più caldo

	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	262 %	179 %
Prated	14.00 kW	14.00 kW
SCOP	6.63	4.55
Tbiv	2 °C	7 °C
Pdh Tj = +2°C	14.19 kW	13.35 kW
COP Tj = +2°C	3.12	2.29
Cdh Tj = +2 °C	0.980	0.980
Pdh Tj = +7°C	9.04 kW	9.27 kW
COP Tj = +7°C	5.71	4.07
Cdh Tj = +7 °C	0.970	0.970
Pdh Tj = 12°C	3.80 kW	3.74 kW
COP Tj = 12°C	8.68	5.92
Cdh Tj = +12 °C	0.940	0.960
Pdh Tj = Tbiv	14.19 kW	9.27 kW
COP Tj = Tbiv	3.12	4.07
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	14.19 kW	13.35 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.12	2.29
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.900	0.900
WTOL	80 °C	80 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W
PCK	0 W	0 W
Tlimite d'uso	2 °C	2 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	0.00 kW	0.65 kW
Consumo di energia annuo QHE	2853 kWh	4219 kWh

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026