Sottotipo VERSATI V Monobloc 8/10	
Titolare del certificato	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
Indirizzo	West Jinji Rd
Codice postale	519070
Città	Qianshan, Zhuhai, Guangdong
Paese	CN
Organo di certificazione	DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Nome del sottotipo	VERSATI V Monobloc 8/10
Numero di registrazione	011-1W1086
Tipo di pompa di calore	Aria esterna/Acqua
Refrigerante	R290
Massa di refrigerante	1 kg
data di certificazione	22.08.2025
base di test	HP KEYMARK certification scheme rules rev. 14
laboratorio di test	Intertek Testing Services Shenzhen LTD. Guangzhou Branch, CN

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

Modello GRS-CQ8.0Pd/NpG4-M	
Nome del modello	GRS-CQ8.0Pd/NpG4-M
Utenza	Riscaldamento e acqua calda ad uso domestico (35°C)
Unità	Esterno
zona climatica (per riscaldamento)	Freddo, Caldo, Clima più caldo, Clima più freddo
reversibilità	Sì
Applicazione in modalita raffrescamento (opzionale)	n/a
Altre fonti di calore addizionali	n/a

Dati generali	
Alimentazione	3x400V 50Hz
Prodotto off-peak	n/a

Aria esterna/Acqua	
EN 16147 | Clima mite	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	121 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.81
Tempo di riscaldamento	2:27 h:min
Consumo in standby	90.3 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	60.4 °C
Acqua a 40°C	424 l

EN 16147 | Clima più freddo	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	100 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.32
Tempo di riscaldamento	4:49 h:min
Consumo in standby	107.7 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	62.4 °C
Acqua a 40°C	421 l

EN 16147 | Clima più caldo	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	123 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.92
Tempo di riscaldamento	2:18 h:min
Consumo in standby	64.4 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	61.8 °C
Acqua a 40°C	431 l

EN 14511-4 | Riscaldamento

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

Starting and operating test	Approvato
Interruzione del flusso del vettore di calore	Approvato
Guasto dell''alimentazione	Approvato
Test di sbrinamento	Approvato

EN 14511-2 | Riscaldamento

	Bassa temperatura	Media temperatura
Potenza termica	8.40 kW	7.20 kW
Potenza elettrica assorbita	1.68 kW	2.00 kW
Coefficiente di prestazione (COP)	5.00	3.60

EN 12102-1 | Clima mite

	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	56 dB(A)	56 dB(A)

EN 14825 | Clima mite

	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	183 %	145 %
Prated	8.00 kW	7.00 kW
SCOP	4.65	3.74
Tbiv	-7 °C	-7 °C
Pdh Tj = -7°C	6.91 kW	5.87 kW
COP Tj = -7°C	2.93	2.32
Cdh Tj = -7 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +2°C	4.32 kW	3.84 kW
COP Tj = +2°C	4.14	3.73
Cdh Tj = +2 °C	0.980	0.980
Pdh Tj = +7°C	3.06 kW	2.57 kW
COP Tj = +7°C	7.21	4.52
Cdh Tj = +7 °C	0.940	0.960
Pdh Tj = 12°C	2.31 kW	2.46 kW
COP Tj = 12°C	8.85	6.68
Cdh Tj = +12 °C	0.900	0.930
Pdh Tj = Tbiv	6.91 kW	5.87 kW
COP Tj = Tbiv	2.93	2.32
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	7.67 kW	6.35 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.68	1.93
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.900	0.900
WTOL	80 °C	80 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

PCK	0 W	0 W
Tlimite d'uso	-10 °C	-10 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	0.33 kW	0.65 kW
Consumo di energia annuo QHE	3465 kWh	3692 kWh

EN 12102-1 | Clima più freddo		
	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	56 dB(A)	56 dB(A)

EN 14825 | Clima più freddo		
	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	178 %	132 %
Prated	7.00 kW	7.00 kW
SCOP	4.55	3.40
Tbiv	-15 °C	-15 °C
Pdh Tj = -7°C	4.06 kW	4.58 kW
COP Tj = -7°C	3.78	2.87
Cdh Tj = -7 °C	0.980	0.980
Pdh Tj = +2°C	2.56 kW	2.55 kW
COP Tj = +2°C	5.51	3.96
Cdh Tj = +2 °C	0.950	0.960
Pdh Tj = +7°C	2.93 kW	3.04 kW
COP Tj = +7°C	7.29	5.64
Cdh Tj = +7 °C	0.940	0.950
Pdh Tj = 12°C	2.26 kW	2.14 kW
COP Tj = 12°C	7.92	6.55
Cdh Tj = +12 °C	0.910	0.920
Pdh Tj = Tbiv	5.38 kW	5.69 kW
COP Tj = Tbiv	2.62	1.94
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	6.50 kW	6.40 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.34	2.00
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.900	0.900
WTOL	80 °C	80 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W
PCK	0 W	0 W
Pdh Tj = -15°C (if TOL	5.38	5.69
COP Tj = -15°C (if TOL	2.62	1.94
Cdh Tj = -15 °C	0.900	0.900
Tlimite d'uso	-22 °C	-22 °C

Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	0.50 kW	0.60 kW
Consumo di energia annuo QHE	3572 kWh	5064 kWh

EN 12102-1 | Clima più caldo		
	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	56 dB(A)	56 dB(A)

EN 14825 | Clima più caldo		
	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	273 %	196 %
Prated	8.00 kW	8.00 kW
SCOP	6.90	4.98
Tbiv	7 °C	7 °C
Pdh Tj = +2°C	7.90 kW	7.81 kW
COP Tj = +2°C	3.71	2.53
Cdh Tj = +2 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +7°C	5.28 kW	5.25 kW
COP Tj = +7°C	6.09	4.13
Cdh Tj = +7 °C	0.970	0.980
Pdh Tj = 12°C	2.48 kW	2.93 kW
COP Tj = 12°C	9.05	7.00
Cdh Tj = +12 °C	0.910	0.940
Pdh Tj = Tbiv	5.28 kW	5.25 kW
COP Tj = Tbiv	6.09	4.13
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	7.90 kW	7.81 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.71	2.53
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.990	0.990
WTOL	80 °C	80 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W
PCK	0 W	0 W
Tlimite d'uso	2 °C	2 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	0.10 kW	0.19 kW
Consumo di energia annuo QHE	1591 kWh	2191 kWh

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

Modello GRS-CQ10Pd/NpG4-M	
Nome del modello	GRS-CQ10Pd/NpG4-M
Utenza	Riscaldamento e acqua calda ad uso domestico (35°C)
Unità	Esterno
zona climatica (per riscaldamento)	Freddo, Caldo, Clima più caldo, Clima più freddo
reversibilità	Sì
Applicazione in modalita raffrescamento (opzionale)	n/a
Altre fonti di calore addizionali	n/a

Dati generali	
Alimentazione	3x400V 50Hz
Prodotto off-peak	n/a

Aria esterna/Acqua EN 16147 | Clima mite	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	121 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.81
Tempo di riscaldamento	2:27 h:min
Consumo in standby	90.3 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	60.4 °C
Acqua a 40°C	424 l

EN 16147 | Clima più freddo	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	100 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.32
Tempo di riscaldamento	4:49 h:min
Consumo in standby	107.7 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	62.4 °C
Acqua a 40°C	421 l

EN 16147 | Clima più caldo	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	123 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.92
Tempo di riscaldamento	2:18 h:min
Consumo in standby	64.4 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	61.8 °C
Acqua a 40°C	431 l

EN 14511-4 | Riscaldamento

Starting and operating test	Approvato
Interruzione del flusso del vettore di calore	Approvato
Guasto dell''alimentazione	Approvato
Test di sbrinamento	Approvato

EN 14511-2 | Riscaldamento

	Bassa temperatura	Media temperatura
Potenza termica	10.00 kW	8.50 kW
Potenza elettrica assorbita	2.10 kW	2.57 kW
Coefficiente di prestazione (COP)	4.75	3.30

EN 12102-1 | Clima mite

	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	56 dB(A)	56 dB(A)

EN 14825 | Clima mite

	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	189 %	147 %
Prated	9.00 kW	8.00 kW
SCOP	4.81	3.74
Tbiv	-7 °C	-7 °C
Pdh Tj = -7°C	7.88 kW	6.68 kW
COP Tj = -7°C	2.69	2.25
Cdh Tj = -7 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +2°C	4.42 kW	3.97 kW
COP Tj = +2°C	4.57	3.79
Cdh Tj = +2 °C	0.970	0.980
Pdh Tj = +7°C	3.02 kW	2.59 kW
COP Tj = +7°C	7.11	4.61
Cdh Tj = +7 °C	0.940	0.960
Pdh Tj = 12°C	2.31 kW	2.46 kW
COP Tj = 12°C	8.85	6.68
Cdh Tj = +12 °C	0.900	0.930
Pdh Tj = Tbiv	7.88 kW	6.68 kW
COP Tj = Tbiv	2.69	2.25
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	8.02 kW	7.18 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.76	2.02
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.900	0.900
WTOL	80 °C	80 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

PCK	0 W	0 W
Tlimite d'uso	-10 °C	-10 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	0.98 kW	0.82 kW
Consumo di energia annuo QHE	3830 kWh	4152 kWh

EN 12102-1 | Clima più freddo		
	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	56 dB(A)	56 dB(A)

EN 14825 | Clima più freddo		
	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	181 %	131 %
Prated	8.00 kW	8.00 kW
SCOP	4.61	3.37
Tbiv	-15 °C	-15 °C
Pdh Tj = -7°C	4.87 kW	5.03 kW
COP Tj = -7°C	3.75	2.87
Cdh Tj = -7 °C	0.980	0.990
Pdh Tj = +2°C	2.86 kW	2.85 kW
COP Tj = +2°C	5.89	3.95
Cdh Tj = +2 °C	0.950	0.970
Pdh Tj = +7°C	2.93 kW	3.05 kW
COP Tj = +7°C	7.29	5.64
Cdh Tj = +7 °C	0.940	0.950
Pdh Tj = 12°C	2.33 kW	2.06 kW
COP Tj = 12°C	7.87	6.37
Cdh Tj = +12 °C	0.920	0.920
Pdh Tj = Tbiv	6.30 kW	6.39 kW
COP Tj = Tbiv	2.62	2.01
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	6.13 kW	5.63 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.08	1.62
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.900	0.900
WTOL	80 °C	80 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W
PCK	0 W	0 W
Pdh Tj = -15°C (if TOL	6.30	6.39
COP Tj = -15°C (if TOL	2.62	2.01
Cdh Tj = -15 °C	0.900	0.900
Tlimite d'uso	-22 °C	-22 °C

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	1.87 kW	2.37 kW
Consumo di energia annuo QHE	4132 kWh	5732 kWh

EN 12102-1 | Clima più caldo

	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	56 dB(A)	56 dB(A)

EN 14825 | Clima più caldo

	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	276 %	198 %
Prated	8.00 kW	8.00 kW
SCOP	6.99	5.03
Tbiv	2 °C	2 °C
Pdh Tj = +2°C	8.35 kW	8.23 kW
COP Tj = +2°C	3.56	2.45
Cdh Tj = +2 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +7°C	5.28 kW	5.25 kW
COP Tj = +7°C	6.09	4.13
Cdh Tj = +7 °C	0.970	0.980
Pdh Tj = 12°C	2.52 kW	2.93 kW
COP Tj = 12°C	9.01	7.00
Cdh Tj = +12 °C	0.910	0.940
Pdh Tj = Tbiv	8.35 kW	8.23 kW
COP Tj = Tbiv	3.56	2.45
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	8.35 kW	8.23 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.56	2.45
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.990	0.990
WTOL	80 °C	80 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W
PCK	0 W	0 W
Tlimite d'uso	2 °C	2 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo di energia annuo QHE	1595 kWh	2184 kWh

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026