Sottotipo Versati monobloc G3/G4 4/6k	
Titolare del certificato	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
Indirizzo	West Jinji Rd
Codice postale	519070
Città	Qianshan, Zhuhai, Guangdong
Paese	CN
Organo di certificazione	BRE
Nome del sottotipo	Versati monobloc G3/G4 4/6k
Numero di registrazione	041-K004-12
Tipo di pompa di calore	Aria esterna/Acqua
Refrigerante	R32
Massa di refrigerante	0.95 kg
data di certificazione	24.10.2022
base di test	Heat Pump Keymark Scheme Rules Rev 09
laboratorio di test	Bureau Veritas Consumer Products Services (Guangzhou) Co., Ltd, Science City Branch

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

Modello GRS-CQ4.0Pd/NhG3-E+SXTVD300LC/B-E	
Nome del modello	GRS-CQ4.0Pd/NhG3-E+SXTVD300LC/B-E
Utenza	Riscaldamento e acqua calda ad uso domestico (35°C)
Unità	Esterno
zona climatica (per riscaldamento)	Freddo, Caldo, Clima più caldo, Clima più freddo
reversibilità	Sì
Applicazione in modalita raffrescamento (opzionale)	n/a
Altre fonti di calore addizionali	n/a

Dati generali	
Alimentazione	1x230V 50Hz
Prodotto off-peak	n/a

Aria esterna/Acqua EN 16147 | Clima mite	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	128 %
Coefficiente di prestazione (COP)	3.06
Tempo di riscaldamento	4h33min h:min
Consumo in standby	48.3 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	49.0 °C
Acqua a 40°C	333 l

EN 16147 | Clima più freddo	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	90 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.16
Tempo di riscaldamento	6:36 h:min
Consumo in standby	62.8 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	48.0 °C
Acqua a 40°C	321 l

EN 16147 | Clima più caldo	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	120 %
Coefficiente di prestazione (COP)	3.34
Tempo di riscaldamento	4:9 h:min
Consumo in standby	30.0 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	49.0 °C
Acqua a 40°C	326 l

EN 14511-4 | Riscaldamento

Starting and operating test	Approvato
Interruzione del flusso del vettore di calore	Approvato
Guasto dell''alimentazione	Approvato
Test di sbrinamento	Approvato

EN 14511-2 | Riscaldamento

	Bassa temperatura	Media temperatura
Potenza termica	5.00 kW	4.80 kW
Potenza elettrica assorbita	0.93 kW	1.48 kW
Coefficiente di prestazione (COP)	5.40	3.25

EN 12102-1 | Clima mite

	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	56 dB(A)	58 dB(A)

EN 14825 | Clima mite

	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	192 %	137 %
Prated	5.00 kW	5.00 kW
SCOP	4.88	3.50
Tbiv	-7 °C	-7 °C
Pdh Tj = -7°C	4.80 kW	4.30 kW
COP Tj = -7°C	3.43	2.47
Cdh Tj = -7 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +2°C	3.10 kW	2.70 kW
COP Tj = +2°C	4.83	3.19
Cdh Tj = +2 °C	0.980	0.980
Pdh Tj = +7°C	1.90 kW	1.70 kW
COP Tj = +7°C	5.95	4.89
Cdh Tj = +7 °C	0.950	0.950
Pdh Tj = 12°C	1.70 kW	1.60 kW
COP Tj = 12°C	8.49	6.61
Cdh Tj = +12 °C	0.940	0.940
Pdh Tj = Tbiv	4.80 kW	4.30 kW
COP Tj = Tbiv	3.43	2.47
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.40 kW	3.60 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.46	1.56
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.990	0.990
WTOL	65 °C	65 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

PCK	25 W	25 W
Tlimite d'uso	-10 °C	-10 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	0.60 kW	1.40 kW
Consumo di energia annuo QHE	2306 kWh	2882 kWh

EN 14825 | Clima più freddo

	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	168 %	112 %
Prated	5.00 kW	4.00 kW
SCOP	4.28	2.88
Tbiv	-15 °C	-15 °C
Pdh Tj = -7°C	2.90 kW	2.60 kW
COP Tj = -7°C	3.43	2.05
Cdh Tj = -7 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +2°C	1.80 kW	1.60 kW
COP Tj = +2°C	5.41	3.77
Cdh Tj = +2 °C	0.970	0.970
Pdh Tj = +7°C	1.30 kW	1.30 kW
COP Tj = +7°C	6.24	5.15
Cdh Tj = +7 °C	0.950	0.950
Pdh Tj = 12°C	1.50 kW	1.50 kW
COP Tj = 12°C	8.38	7.21
Cdh Tj = +12 °C	0.950	0.950
Pdh Tj = Tbiv	3.70 kW	3.50 kW
COP Tj = Tbiv	2.85	1.76
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.20 kW	2.50 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	1.65	1.20
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.990	0.990
WTOL	65 °C	65 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W
PCK	25 W	25 W
Pdh Tj = -15°C (if TOL	3.70	3.50
COP Tj = -15°C (if TOL	2.85	1.76
Cdh Tj = -15 °C	0.980	0.990
Tlimite d'uso	-22 °C	-22 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	1.80 kW	1.50 kW
Consumo di energia annuo QHE	2630 kWh	3721 kWh

EN 14825 | Clima più caldo

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	239 %	170 %
Prated	5.00 kW	5.00 kW
SCOP	6.05	4.33
Tbiv	2 °C	2 °C
Pdh Tj = +2°C	5.10 kW	5.20 kW
COP Tj = +2°C	3.85	2.44
Cdh Tj = +2 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +7°C	3.40 kW	3.20 kW
COP Tj = +7°C	5.80	3.67
Cdh Tj = +7 °C	0.980	0.980
Pdh Tj = 12°C	1.50 kW	1.50 kW
COP Tj = 12°C	7.20	5.79
Cdh Tj = +12 °C	0.950	0.950
Pdh Tj = Tbiv	5.10 kW	5.20 kW
COP Tj = Tbiv	3.85	2.44
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	5.10 kW	5.20 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.85	2.44
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.980	0.990
WTOL	65 °C	65 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W
PCK	25 W	25 W
Tlimite d'uso	2 °C	2 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo di energia annuo QHE	1124 kWh	1604 kWh

Modello GRS-CQ6.0Pd/NhG3-E+SXTVD300LC/B-E	
Nome del modello	GRS-CQ6.0Pd/NhG3-E+SXTVD300LC/B-E
Utenza	Riscaldamento e acqua calda ad uso domestico (35°C)
Unità	Esterno
zona climatica (per riscaldamento)	Freddo, Caldo, Clima più caldo, Clima più freddo
reversibilità	Sì
Applicazione in modalita raffrescamento (opzionale)	n/a
Altre fonti di calore addizionali	n/a

Dati generali	
Alimentazione	1x230V 50Hz
Prodotto off-peak	n/a

Aria esterna/Acqua EN 16147 | Clima mite	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	128 %
Coefficiente di prestazione (COP)	3.06
Tempo di riscaldamento	4h33min h:min
Consumo in standby	48.3 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	49.0 °C
Acqua a 40°C	333 l

EN 16147 | Clima più freddo	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	90 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.16
Tempo di riscaldamento	6:36 h:min
Consumo in standby	62.8 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	48.0 °C
Acqua a 40°C	321 l

EN 16147 | Clima più caldo	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	120 %
Coefficiente di prestazione (COP)	3.34
Tempo di riscaldamento	4:9 h:min
Consumo in standby	30.0 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	49.0 °C
Acqua a 40°C	326 l

EN 14511-4 | Riscaldamento

Starting and operating test	Approvato
Interruzione del flusso del vettore di calore	Approvato
Guasto dell''alimentazione	Approvato
Test di sbrinamento	Approvato

EN 14511-2 | Riscaldamento

	Bassa temperatura	Media temperatura
Potenza termica	6.00 kW	5.80 kW
Potenza elettrica assorbita	1.11 kW	1.84 kW
Coefficiente di prestazione (COP)	5.41	3.15

EN 12102-1 | Clima mite

	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	56 dB(A)	58 dB(A)

EN 14825 | Clima mite

	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	199 %	137 %
Prated	6.00 kW	5.00 kW
SCOP	5.05	3.50
Tbiv	-7 °C	-7 °C
Pdh Tj = -7°C	5.10 kW	4.30 kW
COP Tj = -7°C	3.22	2.47
Cdh Tj = -7 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +2°C	3.40 kW	2.70 kW
COP Tj = +2°C	4.86	3.19
Cdh Tj = +2 °C	0.980	0.980
Pdh Tj = +7°C	2.00 kW	1.70 kW
COP Tj = +7°C	7.09	4.89
Cdh Tj = +7 °C	0.950	0.950
Pdh Tj = 12°C	1.70 kW	1.60 kW
COP Tj = 12°C	8.49	6.61
Cdh Tj = +12 °C	0.940	0.940
Pdh Tj = Tbiv	5.10 kW	4.30 kW
COP Tj = Tbiv	3.22	2.47
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.40 kW	3.60 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.46	1.56
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.990	0.990
WTOL	65 °C	65 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W

PCK	25 W	25 W
Tlimite d'uso	-10 °C	-10 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	1.60 kW	1.40 kW
Consumo di energia annuo QHE	2386 kWh	2882 kWh

EN 14825 | Clima più freddo

	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	164 %	120 %
Prated	5.00 kW	5.00 kW
SCOP	4.18	3.08
Tbiv	-15 °C	-15 °C
Pdh Tj = -7°C	3.20 kW	3.30 kW
COP Tj = -7°C	3.47	2.55
Cdh Tj = -7 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +2°C	1.90 kW	1.80 kW
COP Tj = +2°C	5.18	3.67
Cdh Tj = +2 °C	0.970	0.970
Pdh Tj = +7°C	1.30 kW	1.30 kW
COP Tj = +7°C	6.24	5.15
Cdh Tj = +7 °C	0.950	0.950
Pdh Tj = 12°C	1.50 kW	1.50 kW
COP Tj = 12°C	8.38	7.21
Cdh Tj = +12 °C	0.950	0.950
Pdh Tj = Tbiv	3.90 kW	4.00 kW
COP Tj = Tbiv	2.77	1.91
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.20 kW	2.50 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	1.65	1.20
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.990	0.990
WTOL	65 °C	65 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W
PCK	25 W	25 W
Pdh Tj = -15°C (if TOL	3.90	4.00
COP Tj = -15°C (if TOL	2.77	1.91
Cdh Tj = -15 °C	0.980	0.990
Tlimite d'uso	-22 °C	-22 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	1.80 kW	2.50 kW
Consumo di energia annuo QHE	2825 kWh	3976 kWh

EN 14825 | Clima più caldo

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026

	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	239 %	183 %
Prated	5.00 kW	6.00 kW
SCOP	6.05	4.65
Tbiv	2 °C	2 °C
Pdh Tj = +2°C	5.10 kW	6.00 kW
COP Tj = +2°C	3.85	2.50
Cdh Tj = +2 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +7°C	3.40 kW	3.90 kW
COP Tj = +7°C	5.80	4.00
Cdh Tj = +7 °C	0.980	0.980
Pdh Tj = 12°C	1.50 kW	1.70 kW
COP Tj = 12°C	7.20	6.13
Cdh Tj = +12 °C	0.950	0.950
Pdh Tj = Tbiv	5.10 kW	6.00 kW
COP Tj = Tbiv	3.85	2.50
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	5.10 kW	6.00 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.85	2.50
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.980	0.990
WTOL	65 °C	65 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W
PCK	25 W	25 W
Tlimite d'uso	2 °C	2 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo di energia annuo QHE	1124 kWh	1722 kWh

Modello GRS-CQ4.0Pd/NhG4-E+SXTVD300LC/B-E	
Nome del modello	GRS-CQ4.0Pd/NhG4-E+SXTVD300LC/B-E
Utenza	Riscaldamento e acqua calda ad uso domestico (35°C)
Unità	Esterno
zona climatica (per riscaldamento)	Freddo, Caldo, Clima più caldo, Clima più freddo
reversibilità	Sì
Applicazione in modalita raffrescamento (opzionale)	n/a
Altre fonti di calore addizionali	n/a

Dati generali	
Alimentazione	1x230V 50Hz
Prodotto off-peak	n/a

Aria esterna/Acqua EN 16147 | Clima mite	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	128 %
Coefficiente di prestazione (COP)	3.06
Tempo di riscaldamento	4h33min h:min
Consumo in standby	48.3 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	49.0 °C
Acqua a 40°C	333 l

EN 16147 | Clima più freddo	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	90 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.16
Tempo di riscaldamento	6:36 h:min
Consumo in standby	62.8 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	48.0 °C
Acqua a 40°C	321 l

EN 16147 | Clima più caldo	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	120 %
Coefficiente di prestazione (COP)	3.34
Tempo di riscaldamento	4:9 h:min
Consumo in standby	30.0 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	49.0 °C
Acqua a 40°C	326 l

EN 14511-4 | Riscaldamento

Starting and operating test	Approvato
Interruzione del flusso del vettore di calore	Approvato
Guasto dell''alimentazione	Approvato
Test di sbrinamento	Approvato

EN 14511-2 | Riscaldamento

	Bassa temperatura	Media temperatura
Potenza termica	5.00 kW	4.80 kW
Potenza elettrica assorbita	0.93 kW	1.48 kW
Coefficiente di prestazione (COP)	5.40	3.25

EN 12102-1 | Clima mite

	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	56 dB(A)	58 dB(A)

EN 14825 | Clima mite

	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	192 %	137 %
Prated	5.00 kW	5.00 kW
SCOP	4.88	3.50
Tbiv	-7 °C	-7 °C
Pdh Tj = -7°C	4.80 kW	4.30 kW
COP Tj = -7°C	3.43	2.47
Cdh Tj = -7 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +2°C	3.10 kW	2.70 kW
COP Tj = +2°C	4.83	3.19
Cdh Tj = +2 °C	0.980	0.980
Pdh Tj = +7°C	1.90 kW	1.70 kW
COP Tj = +7°C	5.95	4.89
Cdh Tj = +7 °C	0.950	0.950
Pdh Tj = 12°C	1.70 kW	1.60 kW
COP Tj = 12°C	8.49	6.61
Cdh Tj = +12 °C	0.940	0.940
Pdh Tj = Tbiv	4.80 kW	4.30 kW
COP Tj = Tbiv	3.43	2.47
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.40 kW	3.60 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.46	1.56
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.990	0.990
WTOL	65 °C	65 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W

PCK	25 W	25 W
Tlimite d'uso	-10 °C	-10 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	0.60 kW	1.40 kW
Consumo di energia annuo QHE	2306 kWh	2882 kWh

EN 14825 | Clima più freddo

	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	168 %	112 %
Prated	5.00 kW	4.00 kW
SCOP	4.28	2.88
Tbiv	-15 °C	-15 °C
Pdh Tj = -7°C	2.90 kW	2.60 kW
COP Tj = -7°C	3.43	2.05
Cdh Tj = -7 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +2°C	1.80 kW	1.60 kW
COP Tj = +2°C	5.41	3.77
Cdh Tj = +2 °C	0.970	0.970
Pdh Tj = +7°C	1.30 kW	1.30 kW
COP Tj = +7°C	6.24	5.15
Cdh Tj = +7 °C	0.950	0.950
Pdh Tj = 12°C	1.50 kW	1.50 kW
COP Tj = 12°C	8.38	7.21
Cdh Tj = +12 °C	0.950	0.950
Pdh Tj = Tbiv	3.70 kW	3.50 kW
COP Tj = Tbiv	2.85	1.76
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.20 kW	2.50 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	1.65	1.20
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.990	0.990
WTOL	65 °C	65 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W
PCK	25 W	25 W
Pdh Tj = -15°C (if TOL	3.70	3.50
COP Tj = -15°C (if TOL	2.85	1.76
Cdh Tj = -15 °C	0.980	0.990
Tlimite d'uso	-22 °C	-22 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	1.80 kW	1.50 kW
Consumo di energia annuo QHE	2630 kWh	3721 kWh

EN 14825 | Clima più caldo

	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	239 %	170 %
Prated	5.00 kW	5.00 kW
SCOP	6.05	4.33
Tbiv	2 °C	2 °C
Pdh Tj = +2°C	5.10 kW	5.20 kW
COP Tj = +2°C	3.85	2.44
Cdh Tj = +2 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +7°C	3.40 kW	3.20 kW
COP Tj = +7°C	5.80	3.67
Cdh Tj = +7 °C	0.980	0.980
Pdh Tj = 12°C	1.50 kW	1.50 kW
COP Tj = 12°C	7.20	5.79
Cdh Tj = +12 °C	0.950	0.950
Pdh Tj = Tbiv	5.10 kW	5.20 kW
COP Tj = Tbiv	3.85	2.44
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	5.10 kW	5.20 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.85	2.44
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.980	0.990
WTOL	65 °C	65 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W
PCK	25 W	25 W
Tlimite d'uso	2 °C	2 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo di energia annuo QHE	1124 kWh	1604 kWh

Modello GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E+SXTVD300LC/B-E	
Nome del modello	GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E+SXTVD300LC/B-E
Utenza	Riscaldamento e acqua calda ad uso domestico (35°C)
Unità	Esterno
zona climatica (per riscaldamento)	Freddo, Caldo, Clima più caldo, Clima più freddo
reversibilità	Sì
Applicazione in modalita raffrescamento (opzionale)	n/a
Altre fonti di calore addizionali	n/a

Dati generali	
Alimentazione	1x230V 50Hz
Prodotto off-peak	n/a

Aria esterna/Acqua EN 16147 | Clima mite	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	128 %
Coefficiente di prestazione (COP)	3.06
Tempo di riscaldamento	4h33min h:min
Consumo in standby	48.3 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	49.0 °C
Acqua a 40°C	333 l

EN 16147 | Clima più freddo	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	90 %
Coefficiente di prestazione (COP)	2.16
Tempo di riscaldamento	6:36 h:min
Consumo in standby	62.8 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	48.0 °C
Acqua a 40°C	321 l

EN 16147 | Clima più caldo	
Profilo di carico dichiarato	XL
Efficienza ηacqua calda	120 %
Coefficiente di prestazione (COP)	3.34
Tempo di riscaldamento	4:9 h:min
Consumo in standby	30.0 W
Temperatura di riferimento dell''acqua calda	49.0 °C
Acqua a 40°C	326 l

EN 14511-4 | Riscaldamento

Starting and operating test	Approvato
Interruzione del flusso del vettore di calore	Approvato
Guasto dell''alimentazione	Approvato
Test di sbrinamento	Approvato

EN 14511-2 | Riscaldamento

	Bassa temperatura	Media temperatura
Potenza termica	6.00 kW	5.80 kW
Potenza elettrica assorbita	1.11 kW	1.84 kW
Coefficiente di prestazione (COP)	5.41	3.15

EN 12102-1 | Clima mite

	Bassa temperatura	Media temperatura
Livello di potenza acustica esterna	56 dB(A)	58 dB(A)

EN 14825 | Clima mite

	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	199 %	137 %
Prated	6.00 kW	5.00 kW
SCOP	5.05	3.50
Tbiv	-7 °C	-7 °C
Pdh Tj = -7°C	5.10 kW	4.30 kW
COP Tj = -7°C	3.22	2.47
Cdh Tj = -7 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +2°C	3.40 kW	2.70 kW
COP Tj = +2°C	4.86	3.19
Cdh Tj = +2 °C	0.980	0.980
Pdh Tj = +7°C	2.00 kW	1.70 kW
COP Tj = +7°C	7.09	4.89
Cdh Tj = +7 °C	0.950	0.950
Pdh Tj = 12°C	1.70 kW	1.60 kW
COP Tj = 12°C	8.49	6.61
Cdh Tj = +12 °C	0.940	0.940
Pdh Tj = Tbiv	5.10 kW	4.30 kW
COP Tj = Tbiv	3.22	2.47
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	4.40 kW	3.60 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	2.46	1.56
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.990	0.990
WTOL	65 °C	65 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W

PCK	25 W	25 W
Tlimite d'uso	-10 °C	-10 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	1.60 kW	1.40 kW
Consumo di energia annuo QHE	2386 kWh	2882 kWh

EN 14825 | Clima più freddo

	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	164 %	120 %
Prated	5.00 kW	5.00 kW
SCOP	4.18	3.08
Tbiv	-15 °C	-15 °C
Pdh Tj = -7°C	3.20 kW	3.30 kW
COP Tj = -7°C	3.47	2.55
Cdh Tj = -7 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +2°C	1.90 kW	1.80 kW
COP Tj = +2°C	5.18	3.67
Cdh Tj = +2 °C	0.970	0.970
Pdh Tj = +7°C	1.30 kW	1.30 kW
COP Tj = +7°C	6.24	5.15
Cdh Tj = +7 °C	0.950	0.950
Pdh Tj = 12°C	1.50 kW	1.50 kW
COP Tj = 12°C	8.38	7.21
Cdh Tj = +12 °C	0.950	0.950
Pdh Tj = Tbiv	3.90 kW	4.00 kW
COP Tj = Tbiv	2.77	1.91
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.20 kW	2.50 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	1.65	1.20
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.990	0.990
WTOL	65 °C	65 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W
PCK	25 W	25 W
Pdh Tj = -15°C (if TOL	3.90	4.00
COP Tj = -15°C (if TOL	2.77	1.91
Cdh Tj = -15 °C	0.980	0.990
Tlimite d'uso	-22 °C	-22 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	1.80 kW	2.50 kW
Consumo di energia annuo QHE	2825 kWh	3976 kWh

EN 14825 | Clima più caldo

	Bassa temperatura	Media temperatura
ηs	239 %	183 %
Prated	5.00 kW	6.00 kW
SCOP	6.05	4.65
Tbiv	2 °C	2 °C
Pdh Tj = +2°C	5.10 kW	6.00 kW
COP Tj = +2°C	3.85	2.50
Cdh Tj = +2 °C	0.990	0.990
Pdh Tj = +7°C	3.40 kW	3.90 kW
COP Tj = +7°C	5.80	4.00
Cdh Tj = +7 °C	0.980	0.980
Pdh Tj = 12°C	1.50 kW	1.70 kW
COP Tj = 12°C	7.20	6.13
Cdh Tj = +12 °C	0.950	0.950
Pdh Tj = Tbiv	5.10 kW	6.00 kW
COP Tj = Tbiv	3.85	2.50
Pdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	5.10 kW	6.00 kW
COP Tj = TOL or COP Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	3.85	2.50
Cdh Tj = TOL or Pdh Tj = Tdesignh if TOL < Tdesignh	0.980	0.990
WTOL	65 °C	65 °C
Poff	25 W	25 W
PTO	25 W	25 W
PSB	25 W	25 W
PCK	25 W	25 W
Tlimite d'uso	2 °C	2 °C
Riscaldamento supplementare: tipo di fonte energetica	Elettricità	Elettricità
Riscaldamento supplementare: PSUP	0.00 kW	0.00 kW
Consumo di energia annuo QHE	1124 kWh	1722 kWh

Queste informazioni sono state generate dal database HP KEYMARK su 02.10.2026