新河县滏阳中学取暖设施改造项目采购合同

需方：新河县滏阳中学（以下简称甲方）

供方：新河县泉昌安装服务有限公司（以下简称乙方）

经甲、乙双方充分友好协商，就购买新河县滏阳中学取暖设施改造项目特订立本合同，以便共同遵守。

一、 主要设备的名称、规格型号、数量：名称：空气源热泵机组，规格及型号：NERS—G60k，数量:7台。

1.主要设备参数：

序号	货物名称	型号规格	品牌	制造商	主要技术参数和技术指标
1	低温空气源热泵机组	NERS-G60KD	纽恩泰	广东纽恩泰新能源科技发展有限公司	制热量：168kW 消耗功率：45.7kW （-12℃）制热量：114kW （-12℃）消耗功率：45kW 额定流量：22.4m³/h 净重：1280kg 尺寸：2400×1300×2260 mm

2.产品技术参数：

产品型号：NERS-G60KD		
生产厂家/产地		广东纽恩泰新能源科技发展有限公司/广州
额定制热量（KW）	干球温度 7℃ 湿球温度 6℃ 出水温度 45℃	168
额定制热功率（KW）		45.7
制热性能系数（w/w）		3.68
名义制热量(kW)	干球温度-12℃ 湿球温度-14℃ 出水温度 41℃	114
名义制热功率(kW)		45
制热性能系数（w/w）		2.53
名义制热量(kW)	干球温度-12℃ 湿球温度-14℃ 出水温度 55℃	116
名义制热功率(kW)		56.6
制热性能系数（w/w）		2.05
低温制热量(kW)	干球温度-20℃ 湿球温度-℃ 出水温度 41℃	90
低温制热功率(kW)		41.3
制热性能系数（w/w）		2.18
制冷量（KW）	干球温度 35℃	130

制冷功率（KW）		湿球温度-℃ 出水温度 7℃	46.6
EER（w/w）			2.79
最大输入功率（KW）			71
最大输入电流（A）			131
循环水流量(m3/h)			22.4
水侧压力损失（KPa）			70
接头规格			DN65（法兰）
外形尺寸	长×宽×高		2400*1300*2260mm
净重量(kg)		1280	
冷媒		R410A	
压缩机	类型	喷气增焓	
	数量	4 台	
风机	风扇类型	高效节能电机	
	风扇电机数量	2 台	
换热器	类型	壳管换热器	
噪音指标			≤75db(A)
工作环境温度			-35℃至 45℃

3.产品配置清单

NERS-G60KD				
序号	品名	规格	数量	品牌
1	压缩机	ZW286HSP-TFP-522	4	谷轮
2	冷凝器	壳管 CSSKG219044	1	杭州沈氏
3	蒸发器	翅片式Φ7 管，3 排	4	广州奥太
4	风机	AF900B4-137-000	2	泛仕达
5	制冷剂	R410A	8*4	巨化
6	储液器	GYKFR120WLC	4	庆新安
7	气液分离器	LF12WLC07	4	同力
8	板式换热器	HZL20B-20D	1	远卓

9	电磁四通阀	SHF-35B-79-01	4	浙江三花
10	高压保护开关	ON:3.8MPa-OFF:4.4MPa	4	常州曼淇威
11	低压保护开关	0.10~0.17MPa	4	常州曼淇威
12	电子膨胀阀	DPF(TS1)3.2C-01	4	浙江三花
13	电子膨胀阀	DPF（T01）1.65C-05	4	浙江三花
14	交流接触器	LC1R40M5N	4	施耐德
15	交流接触器	LC1R2501M5N	1	施耐德
16	控制器	双系统主板	1	邦普
17	水流开关	WFS22025BE36	1	安巢

4.技术规格：

序号	货物名称	招标规格参数	投标规格参数
1	滏阳中学宿舍楼		
2	地源(水源、气源)热泵机组	1.名称：超低温空气源模块机组-38-55℃	1.名称：超低温空气源模块机组-38-55℃ 制热量：168kW 消耗功率：45.7kW （-12℃）制热量：114kW （-12℃）消耗功率：45kW 额定流量：22.4m³/h 净重：1280kg 尺寸：2400×1300×2260 mm
3	低压成套机组控制柜	1.名称:控制柜 GGD 电器元件固定安装，固定接线，交流低压配电柜	1.名称:控制柜 GGD 电器元件固定安装，固定接线，交流低压配电柜
4	离心式泵	1.名称：管道增压泵	1.名称：管道增压泵
5	水箱	1.材质、类型:不锈钢软化水箱 2.型号、规格:1t	1.材质、类型:不锈钢软化水箱 2.型号、规格:1t

6	水质净化器	1.名称：软水器 2.规格：1t 3.进水压力： 0.2-0.4Mpa,进水浊度： <5NTU,适用水源 <1200ppm，进水温度： -5℃-45℃,进水含铁量 <0.3mg/L,系统水耗<2%, 进水含锰量<0.1mg/L， 进水含氯<0.1ppm,进水 硬度<6mmol/L,出水硬 度<0.03mmol/L	1.名称：软水器 2.规格：1t 3.进水压力：0.2-0.4Mpa, 进水浊度：<5NTU,适用水 源<1200ppm,进水温度：-5℃ -45℃，进水含铁量 <0.3mg/L,系统水耗<2%,进 水含锰量<0.1mg/L，进水 含氯<0.1ppm,进水硬度 <6mmol/L,出水硬度 <0.03mmol/L
7	稳压给水设备	1.设备名称:定压补水 装置无负压/恒压供水 设备（带缺水保护） 2.水泵主要技术参数: 直径 800， CDL4-5:4m3/h,40m,1.1 kw	1.设备名称:定压补水装置 无负压/恒压供水设备（带 缺水保护） 2.水泵主要技术参数:直径 800， CDL4-5:4m3/h,40m,1.1kw
8	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN100；法兰； L=150mm 3.最大承压 2.4Mpa 4.安装方式：法兰加持	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN100；法兰； L=150mm 3.最大承压 2.4Mpa 4.安装方式：法兰加持
9	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN80；法兰； L=115mm 3.最大承压 2.4Mpa 4.安装方式：法兰加持	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN80；法兰； L=115mm 3.最大承压 2.4Mpa 4.安装方式：法兰加持
10	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等 级:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊
11	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊

12	止回阀	1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊
13	泄水阀	1.类型:泄水阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	1.类型:泄水阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊
14	启闭阀	1.类型:自动启闭阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	1.类型:自动启闭阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊
15	除污器(过滤器)	1.名称：Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	1.名称：Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接
16	除污器(过滤器)	1.名称：Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	1.名称：Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接
17	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压冲洗 6.防腐、油漆:防锈漆两遍、沥青漆两遍	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压冲洗 6.防腐、油漆:防锈漆两遍、沥青漆两遍
18	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压冲洗	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压冲洗 6.防腐、油漆:防锈漆两遍、沥青漆两遍

		6.防腐、油漆:防锈漆两遍、沥青漆两遍	
19	管道绝热	1.绝热材料品种:橡胶绝热 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ133以下	1.绝热材料品种:橡胶绝热 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ133以下
20	焊接管道连接	1.材质及规格:镀锌焊管DN300 2.连接方式:焊接	1.材质及规格:镀锌焊管DN300 2.连接方式:焊接
21	设备基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25
22	设备支架	1.材质:20#槽钢 2.形式:落地 3.防腐、油漆:防锈漆两遍、沥青漆两遍	1.材质:20#槽钢 2.形式:落地 3.防腐、油漆:防锈漆两遍、沥青漆两遍
23	滏阳中学教学楼		
24	地源(水源、气源)热泵机组	1.名称：超低温空气源模块机组-38-55℃	1.名称：超低温空气源模块机组-38-55℃
25	低压成套机组控制柜	1.名称:控制柜GGD电器元件固定安装，固定接线，交流低压配电柜	1.名称:控制柜GGD电器元件固定安装，固定接线，交流低压配电柜
26	离心式泵	1.名称：管道增压泵	1.名称：管道增压泵
27	水箱	1.材质、类型:不锈钢软化水箱 2.型号、规格:1t	1.材质、类型:不锈钢软化水箱 2.型号、规格:1t
28	水质净化器	1.名称：软水器 2.规格：1t 3.进水压力：0.2-0.4Mpa,进水浊度：<5NTU,适用水源<1200ppm，进水温度：-5℃-45℃,进水含铁量<0.3mg/L,系统水耗<2%,进水含锰量<0.1mg/L，进水含氯<0.1ppm,进水硬度<6mmol/L,出水硬度<0.03mmol/L	1.名称：软水器 2.规格：1t 3.进水压力：0.2-0.4Mpa,进水浊度：<5NTU,适用水源<1200ppm,进水温度：-5℃-45℃，进水含铁量<0.3mg/L,系统水耗<2%,进水含锰量<0.1mg/L，进水含氯<0.1ppm,进水硬度<6mmol/L,出水硬度<0.03mmol/L

29	稳压给水设备	1.设备名称:定压补水装置无负压/恒压供水设备（带缺水保护） 2.水泵主要技术参数:直径 800， CDL4-5:4m3/h,40m,1.1kw	1.设备名称:定压补水装置无负压/恒压供水设备（带缺水保护） 2.水泵主要技术参数:直径 800， CDL4-5:4m3/h,40m,1.1kw
30	软接头(软管）	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN100；法兰；L=150mm 3.最大承压 2.4Mpa 4.安装方式：法兰加持	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN100；法兰；L=150mm 3.最大承压 2.4Mpa 4.安装方式：法兰加持
31	软接头(软管）	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN65；法兰；L=115mm 3.最大承压 2.4Mpa 4.安装方式：法兰加持	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN65；法兰；L=115mm 3.最大承压 2.4Mpa 4.安装方式：法兰加持
32	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊
33	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊
34	止回阀	1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊
35	泄水阀	1.类型:泄水阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	1.类型:泄水阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊

36	启闭阀	1.类型:自动启闭阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	1.类型:自动启闭阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊
37	除污器(过滤器)	1.名称：Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	1.名称：Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接
38	除污器(过滤器)	1.名称：Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	1.名称：Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接
39	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压冲洗 6.防腐、油漆:防锈漆两遍、沥青漆两遍	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压冲洗 6.防腐、油漆:防锈漆两遍、沥青漆两遍
40	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压冲洗 6.防腐、油漆:防锈漆两遍、沥青漆两遍	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压冲洗 6.防腐、油漆:防锈漆两遍、沥青漆两遍
41	管道绝热	1.绝热材料品种:橡胶绝热 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ133以下	1.绝热材料品种:橡胶绝热 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ133以下
42	焊接管道连接	1.材质及规格:镀锌焊管DN300 2.连接方式:焊接	1.材质及规格:镀锌焊管DN300 2.连接方式:焊接
43	设备基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25

44	设备支架	1.材质:20#槽钢 2.形式:落地 3.防腐、油漆:防锈漆两遍、沥青漆两遍	1.材质:20#槽钢 2.形式:落地 3.防腐、油漆:防锈漆两遍、沥青漆两遍
45	实验中学宿舍楼及教学楼		
46	地源(水源、气源)热泵机组	1.名称：超低温空气源模块机组-38-55℃	1.名称：超低温空气源模块机组-38-55℃
47	低压成套机组控制柜	1.名称:控制柜 GGD 电器元件固定安装，固定接线，交流低压配电柜	1.名称:控制柜 GGD 电器元件固定安装，固定接线，交流低压配电柜
48	离心式泵	1.名称：管道增压泵	1.名称：管道增压泵
49	水箱	1.材质、类型:不锈钢软化水箱 2.型号、规格:1t	1.材质、类型:不锈钢软化水箱 2.型号、规格:1t
50	水质净化器	1.名称：软水器 2.规格：1t 3.进水压力： 0.2-0.4Mpa,进水浊度：<5NTU,适用水源<1200ppm，进水温度：-5℃-45℃，进水含铁量<0.3mg/L,系统水耗<2%,进水含锰量<0.1mg/L，进水含氯<0.1ppm,进水硬度<6mmol/L,出水硬度<0.03mmol/L	1.名称：软水器 2.规格：1t 3.进水压力：0.2-0.4Mpa,进水浊度：<5NTU,适用水源<1200ppm,进水温度：-5℃-45℃，进水含铁量<0.3mg/L,系统水耗<2%,进水含锰量<0.1mg/L，进水含氯<0.1ppm,进水硬度<6mmol/L,出水硬度<0.03mmol/L
51	稳压给水设备	1.设备名称:定压补水装置无负压/恒压供水设备（带缺水保护） 2.水泵主要技术参数:直径 800， CDL4-5:4m3/h,40m,1.1kw	1.设备名称:定压补水装置无负压/恒压供水设备（带缺水保护） 2.水泵主要技术参数:直径 800， CDL4-5:4m3/h,40m,1.1kw
52	软接头(软管）	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN100；法兰；L=150mm 3.最大承压 2.4Mpa 4.安装方式：法兰加持	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN100；法兰；L=150mm 3.最大承压 2.4Mpa 4.安装方式：法兰加持

53	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN65；法兰；L=115mm 3.最大承压 2.4Mpa 4.安装方式：法兰加持	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN65；法兰；L=115mm 3.最大承压 2.4Mpa 4.安装方式：法兰加持
54	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊
55	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊
56	止回阀	1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊
57	泄水阀	1.类型:泄水阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	1.类型:泄水阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊
58	启闭阀	1.类型:自动启闭阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	1.类型:自动启闭阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:电弧焊
59	除污器(过滤器)	1.名称：Y 型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	1.名称：Y 型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接
60	除污器(过滤器)	1.名称：Y 型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	1.名称：Y 型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接

61	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压冲洗 6.防腐、油漆:防锈漆两遍、沥青漆两遍	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压冲洗 6.防腐、油漆:防锈漆两遍、沥青漆两遍
62	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压冲洗 6.防腐、油漆:防锈漆两遍、沥青漆两遍	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压冲洗 6.防腐、油漆:防锈漆两遍、沥青漆两遍
63	管道绝热	1.绝热材料品种:橡胶绝热 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ133以下	1.绝热材料品种:橡胶绝热 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ133以下
64	焊接管道连接	1.材质及规格:镀锌焊管DN300 2.连接方式:焊接	1.材质及规格:镀锌焊管DN300 2.连接方式:焊接
65	设备基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25
66	设备支架	1.材质:20#槽钢 2.形式:落地 3.防腐、油漆:防锈漆两遍、沥青漆两遍	1.材质:20#槽钢 2.形式:落地 3.防腐、油漆:防锈漆两遍、沥青漆两遍

二、 合同价格：

1.设备总价为人民币：990858.42（大写）：玖拾玖万零捌佰伍拾捌元肆角贰分

2. 总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。

三、 合同生效：

1.本合同经双方签字后生效。

四、付款方式：

1.货物验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束、甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价100％货款。

五、交货、包装与验收：

1．交货及安装地点：按甲方指定的地点。

2．交货安装期：签订合同生效后45日内完成供货及安装。

3．乙方将货物一次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。

4．设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

5．设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。

6．乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。

7．乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

六、产品质量保证与售后服务：

1．乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

2．乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。

3．设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。

4．乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等，并进行其他售后服务工作。

七、责任与义务：

1．　在设备安装调试时，如乙方提出，甲方应为乙方人员的饮食提供方便，其费用由乙方自理。

八、违约责任：

1．乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0.03％金额计￥297.26元计算。

2．甲方延期付款时（正当拒付除外）。应向乙方支付该此延付款数额的延期违约金，每日按该此延期付款额的0.03％金额计算，支付款办理期为10个工作日。

3．双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

九、合同的解除和变更：

1．当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变

2．更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。

3．．如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

十、合同纠纷的解决：

1．甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

2．本合同履约地为邢台市新河县，若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向当地仲裁机构申请仲裁或提起诉讼。

3．如果有附件，附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力。

十一、免责条款：本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

十二、其它约定事项：本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。

本合同一式 4 份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：  代表人（签字）：郑伟山

2023 年 10 月 26 日

乙方（盖章）：  代表人（签字）： 

2023 年 10 月 26 日