

莒县光水水务有限公司 5 月生产改造服务 询价公告

莒县光水水务有限公司因经营需要,现对莒县光水水务有限公司 5 月生产改造服务进行询价采购, 欢迎符合资格条件的供应商参与报价, 具体公告事宜如下:

- 一、采购项目编号: GDSW-GX-2026-1811
- 二、采购项目名称: 莒县光水水务有限公司 5 月生产改造服务
- 三、采购方式: 公开询价采购
- 四、采购内容:

序号	服务项目	服务内容	数量	单位	备注
1	城南厂自动取样器制作并安装	制作并安装过程自动取样器, 工艺要求: 触摸屏控制蠕动泵进行取药, 取样箱及管道防冻, 304 不锈钢柜体, 触摸屏要求使用国产名优产品。控制逻辑: 取样器可设定取样时间, 取样量, 反洗时间, 反洗次数及累计, 取样次数累计, 触摸屏 (或其它控制模块) 变量要有冗余, 需设置在柜内, 防晒防水, 整体保修一年。	1	项	
2	城南厂新、老厂碳源恒压自动加药改造	制作并安装碳源自动加药控制柜, 精准加药, 防自流、溢流, 并匹配后续自控系统。共需制作 2 面控制柜, 新、老厂各 1 面。 配置要求: 1、PLC 要求带网口传输; 2、开关、中间继电器等电器件要求使用国产名优产品; 3、变频器 (4KW) 需用 ABB、西门子、施耐德或同等档次品牌; 4、调节阀, 压力变送器、流量计用国产名优产品; 5、PVC 管道及其配件匹配现场, 尺寸为 40, 长度约需 50 米, PVC 管道要求使用日丰、台塑华亚、联塑、伟星或同等档次品牌; 6、工艺控制逻辑: PLC 双路 PID, 一路控制离心泵 (离心泵用现用的, 无需采购) 保持管道恒压 (压力可读写), 一路控制调节阀调节流量 (流量可读写), 压力变送器一路给 PID 用, 另一路测量罐内液位压力换算成重量 (可读), 罐内容量 (可读写) 达一定值时报警输出, 现场提醒司机;	1	项	

		7、触摸屏使用国产名优产品； 8、防雨型柜体 304 不锈钢，柜内空间要宽裕，方便后期维修； 9、变频器转速可读可写； 10、柜面可以就地、停止、远程转换，手自动两种模式。 PLC 配电柜内线缆敷设及线缆施工要求： 1、配出电缆的连接（包括螺栓连接、插接、焊接等）均应牢固可靠，线束应横平竖直，配置坚牢，层次分明，整齐美观。同一合同的相同元件走线方式应一致，并配有线号及线缆标牌。 2、配出动力线及电源电缆需与控制线分开敷设，并做好强弱电缆分离，信号线屏蔽层需可靠接地。 3、强弱电缆进入控制柜内需按照规范要求进行柜体底部绝缘板绝缘并进行防火胶泥封堵进出线接口。 4、多股控制线缆敷设存在多余线缆的情况下，需对未使用线缆进行接地处理，防止产生线间电容电压，以防发生触电危险。 5、PLC 控制柜内底端不可放置任何元器件（交换机、光纤收发器等），保证 PLC 柜内下端布线清晰，空间充足，具有有效检修空间。 6、控制电缆必须进行单独桥架敷设，并做好线缆排布及接地措施；桥架开孔、软管连接需做专用工具开孔及专用连接卡头，桥架盖板需固定牢固，固定卡与桥架同材质。 7、运行检测仪表箱体内，模拟量必须配置隔离器及系统防雷模块，并进行有效接地处理。 8、地下埋设的电缆，需在其正上方设置标志桩。 9、施工要求具体要符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）及《自动化仪表工程施工质量验收规范》（GB 50131—2007）			
3	城南厂生化池曝气管道加装流量计及压力变送	在生化池曝气风机主管（DN500）与南（DN300）北（DN500）支管上分别加装插入式流量计和压力变送器，信号统一接至鼓风机房配电室 PLC，要求：流量计和压力变送器需带 4-20ma 输出，485 输出，温度补偿，316L 不锈钢外壳，防腐防水（压力变送器防水等级 IP65，压力量程 0-1Mpa），根据传感器安装要求有下挖地面	1	项	

	器服务	安装情况，乙方需承担挖有效容积约深 1.5*1.5 m ² 的检修坑，并垒砌，做防水，做盖板，防腐、警示牌等事宜。			
注：1、所有项目自完工验收之日起质保一年； 2、对以上服务内容理解不清晰或有其他问题或需现场确认，建议与下方人员联系或进行现场确认： 联系人：陈为利，联系电话：15954008996					

七、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2026/6/16 10:00:00，逾期不予受理。

2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：莒县光水水务有限公司

地 址：山东省日照市莒县经济开发区山东路以东、东营路以南

联 系 人：王彬

电 话：13181191935

电子邮箱：wangb@ebwater.com

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2026 年 06 月 12 日