

第一章 询价公告

光大环保能源（沈阳）有限公司因建设/经营需要，现对光大环保能源（沈阳）有限公司变频器维修服务进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

- 一、采购项目编号：HBNY-GX-2026-7606
- 二、采购项目名称：光大环保能源（沈阳）有限公司变频器维修服务
- 三、采购方式：公开询价采购
- 四、采购内容：

序号	设备名称	型号	数量	维修内容	备注
1	二次风机变频器	AVT630-200 KW	1 台	更换 IGBT 三组、驱动板、电源板、风扇板、配套电容、整流桥、接线端子更换。	变频器故障现象：变频器送电故障提跳闸。变频器维修后需上电带动电压等级相同电动机试转视频留存在、整机质保一年。 更换完成所有配件需跟随机器返厂。 投标方更换配件返厂时应提供 ABB 正品备件的影像资料（序列号、产品型号等）
2	生产给水泵变频器	AVT630-22 KW	1 台	更换 IGBT 三组、驱动板、电源板、风扇板、配套电容、整流桥、接线端子更换。	变频器故障现象：变频器输出短路，风扇故障。变频器维修后需上电带动电压等级相同电动机试转视频留存在、整机质保一年。 更换完成所有配件需跟随机器返厂。投标方更换配件返厂时应提供 ABB 正品备件的影像资料（序列号、产品型号等）
3	垃圾吊大车变频器	ABB-ACS88 0-061A	2 台	更换 IGBT 三组、驱动板、电源板、风扇板、配套电容、整流桥、接线端子更换。	变频器故障现象：变频器上电运行显示输出接地、超速。变频器维修后需上电带动电压等级相同电动机试转视频留存在、整机质保一年。 更换

					完成所有配件需跟随机器返厂。投标方更换配件返厂时应提供 ABB 正品备件的影像资料（序列号、产品型号等）
4	垃圾吊起升变频器	ABB-ACS880-430A	2 台	更换 IGBT 三组、驱动板、电源板、风扇板、配套电容、整流桥、接线端子更换，应配套提供主板及拓展模块 FEB-31(ABB)	变频器故障现象：变频器输入上电运行后变频器自动重启，启动时间长后自动死机、间歇性跳闸，接地短路、编码器无法投入报警超速等。变频器维修后需上电带动电压等级相同电动机试转视频留存在、整机质保一年。更换完成所有配件需跟随机器返厂。投标方更换配件返厂时应提供 ABB 正品备件的影像资料（序列号、产品型号等）
5	生活热水泵变频器	西门子-6SL3210-1KE27-0UF1 37KW	1 台	更换 IGBT 三组、驱动板、电源板、风扇板、配套电容、整流桥、接线端子更换。	变频器故障现象：上电报警接地短路。变频器维修后需上电带动电压等级相同电动机试转视频留存在、整机质保一年。更换完成所有配件需跟随机器返厂。投标方更换配件返厂时应提供 ABB 正品备件的影像资料（序列号、产品型号等）

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

- 1、应是在中国境内注册的企业或事业单位，具备有效的营业执照及相关资质证书。
- 2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）列为严重失信，未被中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）列为失信被

执行人。

七、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2026 年 06 月 24 日 16 时 00 分，逾期不予受理。

2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大环保能源（沈阳）有限公司

地 址：辽宁省沈阳市沈北新区财落街道郎士屯社区

联 系 人：张诗琪

电 话：18878977145

电子邮箱：zhangshiqi@cebenvironment.com.cn

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2026 年 06 月 17 日

