



240920341220

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2024-S-01631

检验类型: 2月学期检

样品名称: 直饮水

受检单位: 上海市莘光学校(山花路)

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄9号

邮编：201108

E-mail: pince@pin-ce.com

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969

检验检测报告

样品名称	直饮水	任务类别	委托检验
型号规格	散装	商标	/
生产日期/批号	/	样品等级	/
受检单位	上海市莘光学校（山花路）	邮编	/
地址	上海市闵行区山花路555号	电话	13651766201
生产单位	/		
抽样日期	2024年02月03日	抽样人员	郭威祥、代凤丽
样品数量	各1L	保存方式	冷藏
样品状态描述	液体		
样品接收日期	2024年02月03日	报告完成日期	2024年02月07日
判定标准	CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	经检验，所检总氯只提供实测值，其余项符合 CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》、GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》 的要求。		
备注	本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。		

签发日期: 2024年02月07日

编制:

孟子林

审核:

吴文娟

批准:

余强

检验检测报告

样品编号：2024-S-01631-1 直饮水

[抽样地点：教学楼1楼左]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	3	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	7.12	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.0000917	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0173	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.75	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000489	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

——转下页——



样品编号：2024-S-01631-2 直饮水

[抽样地点：教学楼1楼右]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	7.14	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度：0.00009)	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0172	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.56	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000394	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.06	合格

——转下页——



——接上页——

样品编号：2024-S-01631-3 直饮水

[抽样地点：教学楼2楼左]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	7.14	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.000156	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0189	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.58	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000466	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.06	合格

——转下页——



——接上页——

样品编号：2024-S-01631-4 直饮水

[抽样地点：教学楼2楼右]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	7.16	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度：0.00009)	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0160	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.61	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000309	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

——转下页——



——接上页——

样品编号：2024-S-01631-5 直饮水

[抽样地点：教学楼3楼左]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	7.11	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.000144	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0181	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.64	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000387	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

——转下页——



——接上页——

样品编号：2024-S-01631-6 直饮水

[抽样地点：教学楼3楼右]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	4	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	7.15	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度：0.00009)	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0173	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.69	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000356	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.06	合格

——转下页——



——接上页——

样品编号：2024-S-01631-7 直饮水

[抽样地点：教学楼4楼左]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	7.17	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度：0.00009)	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0162	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.72	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000312	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.06	合格

——转下页——



——接上页——

样品编号：2024-S-01631-8 直饮水

[抽样地点：教学楼4楼右]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	7.24	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度：0.00009)	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0187	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.74	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000380	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.07	合格

——转下页——



——接上页——

样品编号：2024-S-01631-9 直饮水

[抽样地点：1-1班门口]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	7.15	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度：0.00009)	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0166	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.76	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000234	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.06	合格

——转下页——



——接上页——

样品编号：2024-S-01631-10 直饮水

[抽样地点：操场]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤5	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤0.5	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.0-8.5	7.11	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度：0.00009)	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0179	合格
10	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤2.0	0.56	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000226	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
13	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.01	0.06	合格

——转下页——



——接上页——

样品编号：2024-S-01631-11 水源水

[抽样地点：对照实验]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	2	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5-8.5	7.28	合格
8	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度：0.00009)	合格
9	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0175	合格
10	高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.72	合格
11	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000273	合格
12	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
13	总氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	/	0.25	不判定

——报告结束——