

INSTITUT FÜR SPORTBODENTECHNIK

DIPL.-PHYS. B. HÄRTING VDI



Systembau Horst Babinsky GmbH
Fabrikstraße 14

D-83371 Stein



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18052-01-00

03.02.2014

PRÜFBERICHT

IST-Zeichen : L 5473/Hä
Betreff : Messung Gleitreibungsbeiwert nach DIN V 18032-2:2001-04

Untersuchungsmaterial : **ASB GlassFloor (multisport surface 01)**

Anzahl der Prüfkörper : 1 Muster
Größe des Prüfkörpers : ca. 20 cm x 30 cm
Probeneingang : 08.10.2013
Datum der Prüfung : 03.02.2014
Prüfklima : 23°C / 49 % r. L.

UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

Messverfahren	Gleitreibungsbeiwert GW				Mittel- wert	Anforderung DIN V 18032-2
Gleitverhalten GV nach DIN V 18032-2:2001-04	0,43	0,43	0,44	0,41	0,43	0,4 – 0,6

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den beschriebenen Prüfkörper.



DIPL.-PHYS. B. HÄRTING VDI

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiertes Prüflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

D-04416 Markkleeberg
Freiburger Allee 28
Prüfungen + Gutachten + Sportplätze + Sporthallen
Kunststoffbeläge + Kunststoffrasen + Holzschwingböden

Telefon: 0341/358 65 84
Telefax: 0341/358 65 85
Mobil: 0172/3420385
e-mail: bhaerting@t-online.de

Dresdner Bank Leipzig
BLZ 860 800 00
Konto 04 351 307 00
www.sportboden-leipzig.de