

INSTITUT FÜR SPORTBODENTECHNIK

DIPL.-PHYS. B. HÄRTING VDI



Systembau Horst Babinsky GmbH
Fabrikstraße 14

D-83371 Stein



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18052-01-00

16.12.2013

Test Report

IST-Reference No. : L 5454/Hä
Subject : Testing of Friction acc. to EN 14904:2006
Tested material : **ASB GlassFloor (multisport surface 01)**
Number of test pieces : 1 sample
Size of tested piece : approx. 20 cm x 30 cm
Date of testing : 15./16.Oct. 2013
Receipt of test piece : 08.Oct. 2013

TEST RESULTS

Measurement Method	Result	Requirement EN 14904:2006
Pendulum Test acc. to DIN EN 13036-4:2011-12	93	80 - 110

The test results refer to the described test piece.



DIPL.-PHYS. B. HÄRTING VDI

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiertes Prüflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

D-04416 Markkleeberg
Freiburger Allee 28
Prüfungen + Gutachten + Sportplätze + Sporthallen
Kunststoffbeläge + Kunststoffrasen + Holzschwingböden

Telefon: 0341/358 65 84
Telefax: 0341/358 65 85
Mobil: 0172/3420385
e-mail: bhaerting@t-online.de

Dresdner Bank Leipzig
BLZ 860 800 00
Konto 04 351 307 00
www.sportboden-leipzig.de