間柱・耐風梁・水平ブレース・階段リスト

間柱リスト

符　号	部　材	鋼　種	接　合　部						備　考
			nw × mw-HTB	ピッチ		G.PL		TYPE	
				nP	mP	板厚	e		
P29	H-294×200×8×12	SS400	1×3-M20	-	70	12	50	c	
P24	H-244×175×7×11	SS400	1×2-M20	-	70	12	50	c	
P25	H-250×250×9×14	SS400	1×2-M22	-	80	12	55	c	
P20	H-200×200×8×12	SS400	1×2-M20	-	70	9	50	c	
P40	H-400×400×13×21	SS400	1×4-M22	-	80	16	55	c	
P10	H-100×100×6×8	SS400	1×2-M16	-	60	6	40	c	

耐風梁リスト

符　号	部　材	鋼　種	接　合　部						備　考
			nw × mw-HTB	ピッチ		G.PL		TYPE	
				nP	mP	板厚	e		
HB39	H-390×300×10×16	SS400	5×1-M22	80	-	12	55	a	
HB19	H-194×150×6×9	SS400	2×1-M20	70	-	9	50	a	

水平ブレースリスト

符　号	部　材	鋼　種	接　合　部						備　考
			nw × mw-HTB	ピッチ		G.PL		TYPE	
				nP	mP	板厚	e		
HV1	JISブレース（TB付） 1-M16	SNR400B	1×1-M16	-	-	9	40	-	羽子板 PL-6×52（JIS A 5540）
HV2	JISブレース（TB付） 1-M20	SNR400B	1×1-M20	-	-	9	50	-	羽子板 PL-9×67（JIS A 5540）
HV3	L-65×65×6	SS400	1×2-M16	-	60	6	40	c	アングル
HV4	L-100×100×7	SS400	1×2-M20	-	70	9	50	c	アングル

階段リスト

符　号	部　材	鋼　種	接　合　部						備　考
			nw × mw-HTB	ピッチ		G.PL		TYPE	
				nP	mP	板厚	e		
ササラ桁	PL-22×300	SS400	3×1-M20	70	-	9	50	a	階段ササラ桁
根太	L-75×75×6	SS400	-	-	-	-	-	-	階段根太

特記事項

・接合部の TYPE は鉄骨部材リスト「小梁・耐風梁・間柱横接合部 凡例」TYPE-a～d による。

・間柱・耐風梁・アングル・ササラ桁の接合部（G.PL 板厚・ボルト本数・径）は鉄骨部材リスト（F10T）の仕口ウェブによる。H.T.B は F10T 又は S10T。

・ピッチ・はしあきは標準ピッチ表による（M16: 60/40、M20: 70/50、M22: 80/55）。

・JISブレース（ターンバックル付）の羽子板は JIS A 5540 による。羽子板と G.PL は一面せん断接合とし、ボルトはブレースの呼び径と同径の H.T.B とする。

・間柱の柱脚仕様は別途。水平ブレースの配置は R階伏図による。