間柱・耐風梁・水平ブレースリスト

間柱リスト

符　号	部　材	鋼　種	接　合　部						備　考
			nw × mw-HTB	ピッチ		G.PL		TYPE	
				nP	mP	板厚	e		
P12	H-125×125×6×8	SS400	1×2-M20	-	70	9	40	c	間柱
P17	H-175×175×7.5×11	SS400	-	-	-	-	-	-	柱脚部溶接
P10	H-100×100×6×8	SS400	-	-	-	-	-	-	柱脚溶接（PH階パラペット下地）

耐風梁リスト

符　号	部　材	鋼　種	接　合　部						備　考
			nw × mw-HTB	ピッチ		G.PL		TYPE	
				nP	mP	板厚	e		
HB1	H-175×90×5×8	SS400	2×1-M20	70	-	9	40	a	目隠しフェンス耐風梁（横使い）

水平ブレースリスト

符　号	部　材	鋼　種	接　合　部						備　考
			nw × mw-HTB	ピッチ		G.PL		TYPE	
				nP	mP	板厚	e		
HV1, V2	JISブレース（TB付） 1-M16	SNR400B	-	-	-	-	-	-	羽子板 FB-6.0×50　HTB 1-M16　G.PL-9

特記事項

・接合部の TYPE は鉄骨部材リスト「小梁・耐風梁・間柱横接合部 凡例」TYPE-a～d による。はしあき 40。

・ボルトは高力ボルト S10T とする。溶接は SS400 に対し YGW11 とする。

・間柱・耐風梁は SS7 の構造モデルに含まれないため、断面と接合部は意匠図・2次部材計算書と照合すること。

・水平ブレースの配置は R階伏図による。SS7 に水平ブレースのデータがなければ部材は別途。