广东省建筑材料研究院有限公司 检验委托单(固定布线用无护套电缆-GB/T5023.3-2008)

带*为必填	项目;报告编	号、样品	编号、受理人、签单、日期	月无需填写,	递交以后	由本中心处理。					□隐藏	委托单号 委托	单号 WT2022	11114位流7	水号
委托	单位*	广州市第三建筑工程有限公司													
生产	产单位	深圳市东佳信电线电缆有限公司													
工程名称*		揭阳市高级技工学校实训大楼(南校区)建设项目													
工程地点 (广州地区选填项)												报告			
建设单位 (广州地区选填项)												编号			
施工单位 (广州地区选填项)															
监督单位 (广州地区选填项)															
监督登记号						工程编码	码				<u>委托日期</u> *	2022/11/11			
<u>姓名</u> 委托人		请打印后在表格上签名			见证	见证员 监督员*			林锐材			见证员编号 <mark>*</mark>	JYJZ18028	1	
安元八	电话*	15992540288			见证单位	证单位 监督单位*			揭阳市工程建设监理有限公司						
	检验类别* ○ 委托检验 ● 常规见证检验 ○ 监督见证检验 ○ 其他														
	收款日期*	○ 按	合同约定 🔘 现结 🌑 耳	双报告结 ◎ 取报告后 (◎ 1个月 ◎ 1个季度 ◎ 半年) 内											
<u>样品状态</u> *		● 正常 ○ 异常				领取报告方式* ● 上门领取			L门领取 C	邮寄 代码*			2820		
样品信息	3														
样品名称	* 阻燃C类	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆				样品处3			理* 』 退样 ② 不退样				报告份数*	一式 4	份
型号/规格			外观颜色 柞			品数量 批号		批量		工程	工程部位		样品编号		
ZC-BV 2.5mm2 450/750		V	1		组	组		电气工程		C程					
检验依据						检验项目					1				
[GB/T5023.3-2008]固定布线用无护套电缆									です						
→ 今 体标的 截面积: 2.5 mm²															
							● 绝缘 电压								
额定电压 (V): 450/750V ▼								▽ 老化前机械性能							
	: ZC-BV	老化后机械性能								能					
(例如:	BV-, ZR-BV,	60227 IE	C 01 (BV) 等)							→ 导体					
_									7 7.10						
委 托						受理人						签单			
备						火柱八						答单日期			

- 说明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性. 2.见证员对常规见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.

 - 3.本公司保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密. 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我公司自行处理. 5.本公司地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467.