Documentation technique, Schéma d'installation Page 8 de 8

7. Commande de portail SPS

La commande existante est défectueuse et doit désormais être réalisée par l'intermédiaire d'une commande miniaturisée. La tension de service et de commande est toujours 230 V.

<u>Légende:</u> F11.2: Relais thermique

S1.1: Poussoir OFF


S1.2: Interrupteur à clé pour


S1.3: Poussoir fermer

F1: Barrière lumineuse

Contacteur ouvrir le portail ouverture des portes
Interrupteur de fin de course Q1: Contacteur fermer le portail Q3:
Portail ouvert S1.4: Interrupteur de fin de course S3: Portail fermé

Nouvelle commande miniaturisée





IE_Pos_4_DT_Schéma_installation_cand_PQ19

Q1

8

8

g


S3 \(\)-

51.4

Commande SPS Plateforme de levage manuel		Nombre de points	
	Commande SPS Plateforme de levage mandei		obtenus
Tâche 4		7	

Remarque: Vous trouverez dans l'annexe le descriptif et les renseignements concernant la plateforme de levage.

Tâche: Complétez le schéma de raccordement de la plateforme de levage.



Annexe pour la tâche 4: Commande SPS Plateforme de levage manuel


Description et indications concernant l'installation

Une plateforme de levage est actionnée par le moteur triphasé M1 et commandée via les trois poussoirs "montée", "descente" et "arrêt".

Dans la position de fin de course haute et basse, le mouvement de la plateforme est stoppé par des interrupteurs de fin de course.

Légende:

ne B1 Interr. fin de course plateforme haute
tionnem. B2 Interr. fin de course plateforme basse
aute Q1 Contacteur moteur montée
Q2 Contacteur moteur descente
Q3 Interr. à clé de l'installation
С



Le programme SPS ne doit pas être écrit.

Entrées et sorties à affectation libre.

Les désignations des équipements doivent être reprises.

Points par page:

Commande du sens de rotation pour tapis roulant

Complétez la partie courant fort (3F1 - 3Q3 - 3Q1 - 3L3 - 3M5) et les circuits de commande conformément aux indications suivantes:

L'API 3K4 commande l'onduleur (convertisseur de fréquences) 3Q1.

Tenir compte de la liste d'attribution pour le raccordement de

Pour les connexions du convertisseur de fréquence 3Q1, il faut tenir compte des indications page 9.


Liste d'attribution:

Capteurs/ Actionneurs	3S5.1 Avant	3S5.2 Arrière	3S6 Installation OFF	21 Activité		3Q1 Stop (0) / Start (1)	3Q1 Avant (0) / Arrière (1)	3P8 Voyant de fonctionnement dispositif ON	
ပၱ	38	= 38	38	= 30	= 30	= 30	= 30	= 3F	
SPS		5	" ღ	4	ع	= 25	33 =	4	

Documentation technique, Schéma d'installation

Points

ဖ




Page **9** de **9**

Connexions du convertisseur de fréquence ACS 150 pour l'exercice 7

Série zéro PQ selon orfo 2015

Position 4

Raccordements de puissance et de commande



Lignes blindées

⟩ PE

DIS Choix des rampes: accélération
DI4 Choix vitesse constante 1
DI3 Choix vitesse constante 2
DI2 Avant (0) / Arrière (1)
DI1 Stop (0) / Start (1)
COM Masse entrées numériques
GND Masse tension de secours

Plan de raccordement E/S standard

Sortion of the State of the Sta	Pas de perturbation (11-14)	Perturbation (11-12)
14	12	11

+24V Sortie tension de secours +24 V DC, max. 200 mA


Pilotage tapis roulant		Nombre of maximal	de points obtenus
Tâche 6		5	


Le convertisseur de fréquences ACS 150 est piloté via un petit automate SPS.

Tâche: Complétez le schéma conformément à la liste d'attribution.

Complétez la partie courant fort jusqu'au moteur triphasé M1.


Pour les connexions du convertisseur de fréquences FU, veuillez tenir compte des indications mentionnées dans l'**annexe**.





Annexe pour la tâche 6 : Pilotage tapis roulant

Extrait du manuel Convertisseur de fréquences ACS 150 Raccordements de puissance et de commande




14		1	Sortie relais
12	\vdash \vdash	K1	Pas de perturbation (11-14)
11			

Commande de nortali		Nombre de points	
		maximal	obtenus
Tâche 3		7	

Remarque : Le schéma existant de cette commande de porte se trouve séparément en annexe.

Un portail coulissant électrique peut être manœuvré avec les boutons: ouvert, fermé, stop. Si lors de sa fermeture, le portail rencontre un obstacle, le portail stoppe et s'ouvre à nouveau. Deux interrupteurs de fin de course stoppent le mouvement du portail, quand il arrive en positions finales. Deux voyants de contrôle indiquent le fonctionnement, respectivement le déclenchement du relais de protection moteur.



S1 Poussoir stop B3.1 Barre de pression pour surveillance de la fermeture

S3.1 Poussoir portail ouvert B3.2 Interrupteur fin de course portail fermé

S3.2 Poussoir portail fermé B5.2 Interrupteur fin de course portail ouvert

P1 Témoin de fonctionnement P8 Témoin de panne


La commande actuelle est complétée par une commande SPS/API.


Exercice: Complétez le schéma de commande avec la commande SPS/API.


Il n'y a pas lieu d'écrire le programme de la commande SPS/API

Les entrées et les sorties peuvent être choisies librement.

Il faut reprendre les dessins des matériels électriques







Annexe pour la tâche 3 : commande de portail


Schéma existant de la commande de portail

S1 Poussoir stop B3.1 Barre de pression pour surveillance de la fermeture

S3.1 Poussoir portail ouvert B3.2 Interrupteur fin de course portail fermé


S3.2 Poussoir portail fermé B5.2 Interrupteur fin de course portail ouvert

P1 Témoin de fonctionnement P8 Témoin de panne



Commande d'éclairade d'éntrée de commerce		Nombre de points	
		maximal	obtenus
Problème 1		6	

Modifiez la commande d'éclairage existante au moyen d'une interface SPS/API.



Tâches:

Complétez le schéma de câblage.

Il n'est pas nécessaire de décrire le programme du SPS/API.

Le choix des entrées et sorties est libre.



