Série 2016

## Procédures de qualification

## Planificatrice-électricienne CFC Planificateur-électricien CFC

Connaissances professionnelles écrites

Pos. 3.2 Documentation technique

## Dossier des expertes et experts

Temps: 40 minutes

Auxiliaires: NIBT 2015 ou NIBT 2015 COMPACT, OIBT et calculatrice de poche sans

transmission de données

**Cotation:** - Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.

- Si dans un exercice on demande plusieurs réponses, vous êtes tenu de répondre à chacune d'elle. Les réponses sont évaluées dans l'ordre où elles sont données. Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.

- Les N° d'articles NIBT correspondants ne sont pas considérés comme

solution.

- S'il manque de la place, la solution peut être écrite au dos de la feuille et vous devez le mentionner sur l'exercice.

1,0

Daràma.	Nambros do nainto mavimum	20.0
Barème:	Nombres de points maximum:	30.0

28,5	-	30,0	Points = Note	6,0
25,5	-	28,0	Points = Note	5,5
22,5	-	25,0	Points = Note	5,0
19,5	-	20,0	Points = Note	4,5
16,5	-	19,0	Points = Note	4,0
13,5	-	16,0	Points = Note	3,5
10,5	-	13,0	Points = Note	3,0
7,5	-	10,0	Points = Note	2,5
4,5	-	7,0	Points = Note	2,0
1,5	-	4,0	Points = Note	1,5

Les solutions ne sont pas données pour des raisons didactiques

(Décision de la commission des tâches d'examens du 09.09.2008)

Délai d'attente:	Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme
	200 maio a constata del contambra 2017

exercice avant le 1<sup>er</sup> septembre 2017.

0.0 - 1.0 Points = Note

Créé par: Groupe de travail EFA de l'USIE pour la profession de

planificatrice-électricienne CFC / planificateur-électricien CFC

Editeur: CSFO, département procédures de qualification, Berne

Exer	cices	Nombre maximal	de points obtenus
1.	4.3.5  Mentionnez quatre emplacements ou quatre locaux exposés à un danger d'incendie.	2	
	<ul> <li>Entreprises de transformation du bois</li> <li>Fabriques de papier</li> <li>Menuiseries</li> <li>Ateliers de filature et de tissage</li> <li>Moulins</li> <li>Exploitations agricoles</li> <li>Corps de scènes</li> <li>etc.</li> </ul>	0,5 par rép.	
	NIBT Compact N4.2.2.1		
2.	4.3.5 Peut-on installer des câbles électriques dans les voies d'évacuation verticales? Détaillez votre réponse.	1	
	Réponse: Oui Sens: Seuls les câbles qui servent à l'alimentation ou à la communication des appareils et des installations installés dans ces endroits sont autorisés.	0,5 0,5	
	NIBT Compact N4.2.2.2.5		
3.	4.3.5  Comment est constituée la protection intérieur d'une installation de protection contre la foudre?	2	
	<ul><li>a) Les liaisons équipotentielles</li><li>b) Les parafoudres</li></ul>	1 1	
	NIBT Compact E4.4.4		
4.	4.3.4 Un camping est équipé de 25 emplacements pour caravanes. Quel est le nombre de prises que vous devez installer?	1	
	25 prises		
	NIBT Compact N7.08.5.5.1		
5.	4.3.5 Vous devez rajouter une prise située dans la cuisine d'un ancien bâtiment dont le câblage est réalisé en TN-C (ancien schéma III). Quelle prise devez-vous installer?	1	
	Une prise type 13 avec DDR I∆N 30 mA intégré (Sidos)		
	NIBT Compact N4.1.1.4.5		
6.	4.3.5  Où doit être placé le dispositif de coupure (interrupteur) pour l'entretien, afin d'éviter un réenclenchement intempestif d'une machine?	1	
	Le dispositif de coupure doit être placé à proximité de l'endroit d'intervention.		
	NIBT Compact N4.6.3.2.1		

Exercices	Nombre d	e points obtenus
<ul> <li>4.3.5</li> <li>7. Un moteur de 2 kW doit-il être protégé contre les surcharges?</li> <li>Justifiez votre réponse.</li> </ul>	<b>1</b>	SPIGIUS
Réponse: Oui Sens: Car sa puissance dépasse 0,5 kW.	0,5 0,5	
NIBT Compact N4.3.3.3.2 4.3.4		
8. Parmi les trois systèmes TN, citez-en deux.	1	
TN-S / TN-C-S / TN-C	0,5	
NIBT Compact N3.1.2.2.1.1	par rép.	
<ul> <li>4.3.5</li> <li>Quels sont les moyens utilisés pour protéger les personnes contre les chocs électriques dans les installations électriques? Citez quatre moyens.</li> </ul>	2	
Surisolation, isolation renforcée, double isolation		
Mise au neutre, mise à la terre directe		
<ul><li>Protection par séparation</li><li>Liaisons équipotentielles</li></ul>	0,5 par	
<ul> <li>Liaisons équipotentielles</li> <li>Emplacement isolant</li> </ul>	rép.	
• DDR		
Coupure automatique de l'alimentation		
• etc.		
NIBT Compact N4.1.0.3.3 – N4.1.1.3.3 (E+C) 4.3.4		
10. Le courant minimal assigné	1	
a) Comment doit être choisi le courant minimal assigné de cet interrupteur?	0,5	
3LN C 20A		
I <sub>n</sub> : 20 A		
<b>+</b>		
Lave-linge Sèche-linge 5,8 kW / 3 x 400 V 4,2 kW / 3 x 400 V		
b) Justifiez votre réponse.	0,5	
Au minimum au courant assigné du dispositif de protection contre les surintensités montées en amont.		
NIBT Compact N4.6.5.1.3 et N5.1.2.1.3		

Exer	cices	Nombre of maximal	de points obtenus
11.	4.3.4 Les influences externes au matériel sont désignées par un code. Que signifie le code AE6? Quel est son équivalent en système IP?	1	Obtenus
	Sens du code AE6: Etanche à la poussière Degrè de protection IP: IP6X	0,5 0,5	
	NIBT Compact Tableau 5.1.2.2.1		
12.	<ul><li>4.3.4</li><li>Où doit être inséré un sectionneur de neutre dans le conducteur neutre?</li><li>Citez deux endroits.</li></ul>	1	
	<ul> <li>au coupe-surintensité général</li> <li>au coupe-surintensité d'abonné</li> <li>au point de transition TN-C / TN-S</li> </ul>	0,5 par rép.	
	NIBT Compact N4.6.2.1.3		
13.	4.3.5 Quelle protection complémentaire minimale doit-on appliquer aux prises de courant ≤ 32 A librement accessibles?	1	
	DDR I <sub>∆n</sub> ≤ 30 mA		
	NIBT Compact N4.1.1.3.3		
14.	4.3.4 Quelle est la valeur maximale en ampère du courant assigné de déclenchement d'un disjoncteur de canalisation protégeant une prise type 64?	1	
	32 A		
	NIBT Compact N5.3.10.1 et .7		
15.	4.3.4 Est-ce que l'installation ci-dessous est conforme sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs? Justifiez votre réponse.	1	
	I <sub>n</sub> = 25 A		
	3LN 3LN 3LN C13 14		
	Réponse: NON	0,5	
	Sens: L'intensité nominale des coupe-surintensités placés en aval ne doit pas être supérieure à celle du DDR.	0,5	
	NIBT Compact N5.3.6.2.3.2		

Exer	cices	Nombre of maximal	de points obtenus
16.	4.3.4 Une installation fixe de cinq lampes halogènes de 12 V / 20 W, alimentée par un câble, est-elle considérée comme installation à courant faible ou fort? Justifiez votre réponse.		
	Réponse: C'est une installation à courant fort. Sens: Car le courant dépasse les 2 A.	1	
	NIBT Compact N2.2.1.57		
17.	4.3.4 Concernant les modes de pose des canalisations, quelles sont les abréviations des méthodes de référence correspondantes aux situations suivantes:	2	
	<ul> <li>a) Câbles TT 3 x 2,5 mm² placés dans un canal d'allège?</li> <li>B2</li> </ul>	0,5	
	<ul> <li>b) Câbles TT 1 x 150 mm² placés dans une goulotte perforée type «LANZ»?</li> <li>F</li> </ul>	0,5	
	<ul> <li>c) Fils T 6 x 1,5 mm² tirés dans tube monté dans une isolation en laine de verre?</li> <li>A1</li> </ul>	0,5	
	d) Câble TT 5 x 1,5 mm² bridé contre une paroi en bois?  C  NIBT Compact N5 2 3 1 1 7 et 9	0,5	
	NIBT Compact N5.2.3.1.1.7 et .9 4.3.5		
18.	Cochez les affirmations ci-dessous (juste ou faux).	2	
	juste faux Dans une salle-de-bains,		
	a) j'installe une prise type 13 à 0,5 m du bord extérieur \( \subseteq \subseteq \) de la baignoire.	0,5	
	b) j'alimente un interrupteur schéma 0 par une canalisation  encastrée comportant la phase et le retour de la lampe	0,5	
	<ul> <li>(épaisseur de paroi restante 5 cm).</li> <li>c) je place une armoire de pharmacie comportant un  □</li> <li>éclairage 230 V IP 44 à 10 cm du bord extérieur</li> </ul>	0,5	
	de la baignoire. d) je dispose un bandeau lumineux en LED 12 V IPX4 à \(\simega\) une hauteur de 1,5 m au-dessus de la baignoire	0,5	
	NIBT Compact N7.01		
19.	4.3.3  Où se situe selon l'OIBT le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique?	1	
	Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribu- tion à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général.		
	OIBT art. 2.2		
20.	A quoi faut-il faire attention lors du déclenchement du conducteur de neutre?		
	Dans les installations selon le schéma TN-S, le conducteur neutre ne peut être déclenché que lorsque les conducteurs de phase correspondants sont déclenchés et enclenchés simultanément ou déclenchés avant et enclenchés après.		
	NIBT Compact N4.6.1.2.3		

Exercices	Nombre maximal	de points obtenus
<ul><li>4.1.5</li><li>21. Dans un appel d'offres, le MO informe des conditions auxquelles les entreprises se doivent de respecter.</li><li>Citez-en deux.</li></ul>	1	
Date du dépôt de l'offre, la date de référence de la base de calcul, la durée de validité de l'offre, les documents annexes tels que programme des travaux, plans des installations, schémas etc.	0,5 par rép.	
SIA 118 art. 6		
4.1.5 Quelles prestations comprend la phase de procédure du projet de l'ouvrage? Citez-en quatre.	2	
<ul> <li>Projet de construction:</li> <li>Détermination des caractéristiques techniques des besoins d'énergie et de puissance</li> <li>Optimalisation du projet d'équipement et d'installations techniques du bâtiment</li> </ul>		
<ul> <li>Description de la fonction et traitement du projet MCRC</li> <li>Mise au point du concept de système de mesures</li> <li>Détermination du système d'identification des équipements</li> <li>Détermination définitive des besoins en surface et en volume, ainsi que de l'emplacement des centrales, des machines, des appareils et des cheminements des conduites principales</li> <li>Mise au point du projet, comportant les plans d'ensemble et de disposition ainsi que les schémas de principe, représentation selon</li> </ul>	0,5 par rép.	
<ul> <li>mandat</li> <li>Contrôle de mesures constructives visant à une utilisation rationnelle de l'énergie</li> <li>Participation à la coordination des équipements et des installations</li> <li>Rédaction d'un descriptif des équipements</li> </ul>		
Coûts:  • Elaboration d'un devis détaillé (étendue, méthode et précision sont à convenir)		
<ul> <li>Délais:</li> <li>Mise au point d'un calendrier des opérations et des délais orienté sur les prises de décision.</li> </ul>		
SIA 108 art. 4.32		
<ul> <li>4.1.5</li> <li>Qu'est-il important de faire à la fin des travaux d'un ouvrage et qu'est-ce qui détermine la fin des travaux?</li> <li>Donnez deux réponses.</li> </ul>	1	
<ul> <li>Réception de l'ouvrage vérifié</li> <li>Par un protocole SIA.</li> </ul>	0,5 0,5	
Lorsque la vérification commune (art 158 al.2) ne révèle aucun défaut (art. 166) l'ouvrage (ou la partie de l'ouvrage) est considéré comme reçu à la fin de la vérification. SIA 118 art. 159		
Total	30	