Série 2017 PQ selon OFPi 2006 Procédures de qualification

Planificatrice-électricienne CFC

Planificateur-électricien CFC

Connaissances professionnelles écrites **Pos. 3.2 Documentation technique**

Dossier des expertes et experts

Temps: 40 minutes pour 21 exercices sur 7 pages

Auxiliaires: NIBT 2015 ou NIBT 2015 COMPACT, OIBT et calculatrice de poche, indé-

pendante du réseau (Tablettes, Smartphones etc. ne sont pas autorisées).

Cotation: - Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.

- Si dans un exercice on demande plusieurs réponses, vous êtes tenu de répondre à chacune d'elle. Les réponses sont évaluées dans l'ordre où elles sont données. Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.

- Les N° d'articles NIBT correspondants ne sont pas considérés comme
- S'il manque de la place, la solution peut être écrite au dos de la feuille et vous devez le mentionner sur l'exercice.
- Les mauvaises réponses induites par une précédente erreur dans le problème doivent être prises en compte lors de la correction.

1.0

Barème: Nombres de points maximum: 32,0

30,5	-	32,0	Points = Note	6,0
27,5	-	30,0	Points = Note	5,5
24,0	-	27,0	Points = Note	5,0
21,0	-	23,5	Points = Note	4,5
18,0	-	20,5	Points = Note	4,0
14,5	-	17,5	Points = Note	3,5
11,5	-	14,0	Points = Note	3,0
8,0	-	11,0	Points = Note	2,5
5,0	-	7,5	Points = Note	2,0
2,0	-	4,5	Points = Note	1,5

Les solutions ne sont pas données pour des raisons didactiques

(Décision de la commission des tâches d'examens du 09.09.2008)

Délai d'attente: Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme

exercice avant le 1^{er} septembre 2018.

Créé par: Groupe de travail EFA de l'USIE pour la profession de

0,0 - 1,5 Points = Note

planificatrice-électricienne CFC / planificateur-électricien CFC

Editeur: CSFO, département procédures de qualification, Berne

Exer	cices	Nombre of maximal	de points obtenus
1.	4.3.5 Quel est le symbole distinctif de la classe de protection II ?	1	
	NIBT Compact F2.4 Tableau 2.4.1		
2.	4.3.5 Citez au moins quatre éléments à l'intérieur d'un bâtiment qui doivent être reliés au conducteur principal d'équipotentialité.	2	
	 Les conduites principales d'eau et de gaz Les autres systèmes de conduites métalliques, (colonnes montantes des installations de chauffage central et climatisation) Le conducteur principal de mise à la terre La barre principale de mise à la terre 	0,5	
	 Le conducteur PEN de la ligne d'amenée Le conducteur de protection principal (PE) Les renforcements métalliques ou armatures de la construction du bâtiment, dans la mesure du possible L'installation de protection contre la foudre Les parties conductrices provenant de l'extérieur du bâtiment La liaison équipotentielle fonctionnelle La liaison équipotentielle de protection supplémentaire 	par rép.	
	NIBT Compact E4.1.1.3		
3.	4.3.5 Mentionnez le courant nominal minimal de déclenchement $I_{\Delta N}$, des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) exigés selon la NIBT :	2	
	a) Dans une cuisine d'un restaurant pour les prises librement accessibles I_N 32 A $I_{\Delta N}$ = 30 mA	1	
	b) Dans une menuiserie pour les prises librement accessibles I_N 63 A $I_{\Delta N}$ = 300 mA	1	
	NIBT Compact N4.1.1.3.3 + N4.2.2.3.9		
4.	4.3.4 Citez deux locaux ou emplacements exposés à un danger d'incendie.	2	
	 Les entreprises de transformation du bois Les fabriques de papier Les menuiseries Les filatures et tissages Les moulins Les exploitations agricoles Les corps de scène 	1 par rép.	
	NIBT Compact N4.2.2.1		

5. En cas de pose dans le terrain, les canalisations (tube avec câble) doivent être protégées de telle sorte qu'un endommagement soit exclu lors de travaux de fouilles et autres. Quelle est la profondeur minimale d'enfouissement de cette canalisation électrique? A 60 cm au minimum sous la surface du sol NIBT Compact N5.2.1.3.3 4.3.4 Mentionnez la section minimale des conducteurs d'un câble Tdc (3L + N + PE) ayant un courant d'emploi de 16 A et qui est posé dans un conduit apparent sur un mur. Dans ce conduit se trouvent au total neuf câbles. Ces câbles ne sont pas utilisés simultanément et sont chargés à 60 %. Développez votre réponse. Mode de pose B 9 circuits Section 4 mm² NIBT Compact N5.2.3 4.3.3 7. Citez deux sources de courant pouvant être utilisées comme alimentation pour service de sécurité. - Batteries rechargeables - Piles - Groupes électrogènes indépendants NIBT Compact 5.6.6.1 4.3.4 8. Comment doit être dimensionné le conducteur de terre? - La section du conducteur de phase de la canalisation émanant du coupe-circuit général. - Sa section ne doit cependant pas être inférieure à 16 mm2 Cu Sans toutefois être supérieure à 50 mm2 Cu. NIBT Compact 5.4.2.3.1 4.3.5 9. Quelle est la valeur I _{AN} d'un DDR protégeant une prise CEE 63 dans une exploitation agricole? DDR 30mA	Exer	cices	Nombre o	le points obtenus
NIBT Compact N5.2.1.3.3 4.3.4 Mentionnez la section minimale des conducteurs d'un câble Tdc (3L + N + PE) ayant un courant d'emploi de 16 A et qui est posé dans un conduit apparent sur un mur. Dans ce conduit se trouvent au total neuf câbles. Ces câbles ne sont pas utilisés simultanément et sont chargés à 60 %. Développez votre réponse. Mode de pose B 9 circuits Section 4 mm² NIBT Compact N5.2.3 4.3.3 7. Citez deux sources de courant pouvant être utilisées comme alimentation pour service de sécurité. - Batteries rechargeables - Piles - Groupes électrogènes indépendants NIBT Compact 5.6.6.1 4.3.4 8. Comment doit être dimensionné le conducteur de terre ? - La section du conducteur de phase de la canalisation émanant du coupe-circuit général. - Sa section ne doit cependant pas être inférieure à 16 mm2 Cu Sans toutefois être supérieure à 50 mm2 Cu. NIBT Compact 5.4.2.3.1 4.3.5 9. Quelle est la valeur I _{AN} d'un DDR protégeant une prise CEE 63 dans une exploitation agricole ? DDR 30mA	5.	En cas de pose dans le terrain, les canalisations (tube avec câble) doivent être protégées de telle sorte qu'un endommagement soit exclu lors de travaux de fouilles et autres. Quelle est la profondeur minimale d'enfouissement de cette canalisation élec-		
6. Mentionnez la section minimale des conducteurs d'un câble Tdc (3L + N + PE) ayant un courant d'emploi de 16 A et qui est posé dans un conduit apparent sur un mur. Dans ce conduit se trouvent au total neuf câbles. Ces câbles ne sont pas utilisés simultanément et sont chargés à 60 %. Développez votre réponse. Mode de pose B 9 circuits Section 4 mm² NIBT Compact N5.2.3 7. Citez deux sources de courant pouvant être utilisées comme alimentation pour service de sécurité. Batteries rechargeables Piles Groupes électrogènes indépendants NIBT Compact 5.6.6.1 8. Comment doit être dimensionné le conducteur de terre? La section du conducteur de terre doit être au moins égale à la moitié de celle du conducteur de phase de la canalisation émanant du coupe-circuit général. Sa section ne doit cependant pas être inférieure à 16 mm2 Cu. Sans toutefois être supérieure à 50 mm2 Cu. NIBT Compact 5.4.2.3.1 4.3.5 9. Quelle est la valeur I _{AM} d'un DDR protégeant une prise CEE 63 dans une exploitation agricole ? DDR 30mA		A 60 cm au minimum sous la surface du sol		
6. Mentionnez la section minimale des conducteurs d'un câble Tdc (3L + N + PE) ayant un courant d'emploi de 16 A et qui est posé dans un conduit apparent sur un mur. Dans ce conduit se trouvent au total neuf câbles. Ces câbles ne sont pas utilisés simultanément et sont chargés à 60 %. Développez votre réponse. Mode de pose B 9 circuits Section 4 mm² 1 NIBT Compact N5.2.3 4.3.3 7. Citez deux sources de courant pouvant être utilisées comme alimentation pour service de sécurité. Batteries rechargeables Piles Groupes électrogènes indépendants NIBT Compact 5.6.6.1 4.3.4 Comment doit être dimensionné le conducteur de terre? La section du conducteur de phase de la canalisation émanant du coupe-circuit général. Sa section ne doit cependant pas être inférieure à 16 mm2 Cu. Sans toutefois être supérieure à 50 mm2 Cu. NIBT Compact 5.4.2.3.1 4.3.5 9. Quelle est la valeur I _{AN} d'un DDR protégeant une prise CEE 63 dans une exploitation agricole? DDR 30mA				
9 circuits Section 4 mm² NIBT Compact N5.2.3 4.3.3 7. Citez deux sources de courant pouvant être utilisées comme alimentation pour service de sécurité. - Batteries rechargeables - Piles - Groupes électrogènes indépendants NIBT Compact 5.6.6.1 4.3.4 8. Comment doit être dimensionné le conducteur de terre ? - La section du conducteur de terre doit être au moins égale à la moitié de celle du conducteur de phase de la canalisation émanant du coupe-circuit général Sa section ne doit cependant pas être inférieure à 16 mm2 Cu Sans toutefois être supérieure à 50 mm2 Cu. NIBT Compact 5.4.2.3.1 4.3.5 9. Quelle est la valeur I _{ΔN} d'un DDR protégeant une prise CEE 63 dans une exploitation agricole ? DDR 30mA	6.	Mentionnez la section minimale des conducteurs d'un câble Tdc (3L + N + PE) ayant un courant d'emploi de 16 A et qui est posé dans un conduit apparent sur un mur. Dans ce conduit se trouvent au total neuf câbles. Ces câbles ne sont pas utilisés simultanément et sont chargés à 60 %.	2	
7. Citez deux sources de courant pouvant être utilisées comme alimentation pour service de sécurité. - Batteries rechargeables - Piles - Groupes électrogènes indépendants NIBT Compact 5.6.6.1 4.3.4 8. Comment doit être dimensionné le conducteur de terre ? - La section du conducteur de terre doit être au moins égale à la moitié de celle du conducteur de phase de la canalisation émanant du coupe-circuit général. - Sa section ne doit cependant pas être inférieure à 16 mm2 Cu. - Sans toutefois être supérieure à 50 mm2 Cu. NIBT Compact 5.4.2.3.1 4.3.5 9. Quelle est la valeur l _{ΔN} d'un DDR protégeant une prise CEE 63 dans une exploitation agricole ? DDR 30mA		9 circuits Section 4 mm ²	0,5	
7. Citez deux sources de courant pouvant être utilisées comme alimentation pour service de sécurité. - Batteries rechargeables - Piles - Groupes électrogènes indépendants NIBT Compact 5.6.6.1 4.3.4 8. Comment doit être dimensionné le conducteur de terre? - La section du conducteur de terre doit être au moins égale à la moitié de celle du conducteur de phase de la canalisation émanant du coupe-circuit général Sa section ne doit cependant pas être inférieure à 16 mm2 Cu Sans toutefois être supérieure à 50 mm2 Cu. NIBT Compact 5.4.2.3.1 4.3.5 9. Quelle est la valeur l _{AN} d'un DDR protégeant une prise CEE 63 dans une exploitation agricole? DDR 30mA				
- Piles - Groupes électrogènes indépendants NIBT Compact 5.6.6.1 4.3.4 Comment doit être dimensionné le conducteur de terre? - La section du conducteur de terre doit être au moins égale à la moitié de celle du conducteur de phase de la canalisation émanant du coupe-circuit général. - Sa section ne doit cependant pas être inférieure à 16 mm2 Cu. - Sans toutefois être supérieure à 50 mm2 Cu. NIBT Compact 5.4.2.3.1 4.3.5 Quelle est la valeur l _{AN} d'un DDR protégeant une prise CEE 63 dans une exploitation agricole? DDR 30mA	7.	Citez deux sources de courant pouvant être utilisées comme alimentation pour	1	
 4.3.4 Comment doit être dimensionné le conducteur de terre? - La section du conducteur de terre doit être au moins égale à la moitié de celle du conducteur de phase de la canalisation émanant du coupe-circuit général. - Sa section ne doit cependant pas être inférieure à 16 mm2 Cu. - Sans toutefois être supérieure à 50 mm2 Cu. NIBT Compact 5.4.2.3.1 4.3.5 Quelle est la valeur I_{ΔN} d'un DDR protégeant une prise CEE 63 dans une exploitation agricole? DDR 30mA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		- Piles	par	
 4.3.4 Comment doit être dimensionné le conducteur de terre? - La section du conducteur de terre doit être au moins égale à la moitié de celle du conducteur de phase de la canalisation émanant du coupe-circuit général. - Sa section ne doit cependant pas être inférieure à 16 mm2 Cu. - Sans toutefois être supérieure à 50 mm2 Cu. NIBT Compact 5.4.2.3.1 4.3.5 Quelle est la valeur I_{ΔN} d'un DDR protégeant une prise CEE 63 dans une exploitation agricole? DDR 30mA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		NIBT Compact 5.6.6.1		
tié de celle du conducteur de phase de la canalisation émanant du coupe-circuit général. - Sa section ne doit cependant pas être inférieure à 16 mm2 Cu. - Sans toutefois être supérieure à 50 mm2 Cu. NIBT Compact 5.4.2.3.1 4.3.5 Quelle est la valeur I _{ΔN} d'un DDR protégeant une prise CEE 63 dans une exploitation agricole? DDR 30mA	8.	4.3.4	2	
- Sans toutefois être supérieure à 50 mm2 Cu. NIBT Compact 5.4.2.3.1 4.3.5 Quelle est la valeur I _{ΔN} d'un DDR protégeant une prise CEE 63 dans une exploitation agricole ? DDR 30mA		tié de celle du conducteur de phase de la canalisation émanant du	1	
NIBT Compact 5.4.2.3.1 4.3.5 Quelle est la valeur I _{ΔN} d'un DDR protégeant une prise CEE 63 dans une exploitation agricole ? DDR 30mA		- Sa section ne doit cependant pas être inférieure à 16 mm2 Cu.	0,5	
 4.3.5 Quelle est la valeur I_{ΔN} d'un DDR protégeant une prise CEE 63 dans une exploitation agricole ? DDR 30mA 		- Sans toutefois être supérieure à 50 mm2 Cu.	0,5	
 Quelle est la valeur I_{ΔN} d'un DDR protégeant une prise CEE 63 dans une exploitation agricole ? DDR 30mA 		NIBT Compact 5.4.2.3.1		
	9.	Quelle est la valeur l _{△N} d'un DDR protégeant une prise CEE 63 dans une exploi-	1	
NIBT Compact 7.05.4.1.1		DDR 30mA		
		NIBT Compact 7.05.4.1.1		

Exer	cices	Nombre maximal	de points obtenus
10.	4.3.5 Quels sont les dispositifs de coupure que l'on peut installer sur l'alimentation d'une machine outils afin d'en sécuriser les travaux d'entretien ? (Cochez juste ou faux).	2	Obtenus
	juste faux a) Un interrupteur rotatif 0/1 cadenassable . ⊠ □	0,5	
	b) Un dispositif à courant différentiel résiduel	0,5	
	c) Une prise type 15 munie d'un couvercle cadenassable	0,5	
	d) Un coupe-circuit HPC DIN 00 3 x 16 A	0,5	
	NIBT Compact N4.6.3.2		
11.	4.3.5 Veuillez dimensionner correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur le schéma ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs.	2	
	Justification par calcul ou raisonnement.		
	DIN 00 63 A In : 25 A Facteur de simultanéité : 0,8 2P C13 C16 C16 C17 C13 C17 C13 C17 C13		
	I _n = (16 +13) x 0,8 = 23,2 A Valeur normalisée = 25 A	1 1	
	NIBT Compact N5.3.6.2.3 et tableau 5.3.6.2.3.3		

	cices	Mombre de maximal	obtenu
12.	4.3.5 Donnez deux raisons pour lesquelles les installations doivent être subdivisées.	2	
	 Limiter les conséquences des défauts Faciliter le fonctionnement, les vérifications, les essais et l'entretien Eviter les dangers résultants d'une défaillance d'un seul circuit Réduire les déclenchements intempestifs des DDR Atténuer les effets des perturbations électromagnétiques Prévenir la mise sous tension indésirable d'un circuit qui devrait être coupé de manière sûre 	1 par rép.	
	NIDT Compact 2.4.4		
13.	A.3.5 Dessinez les volumes et indiquez les mesures (verticales et horizontales) correspondantes selon NIBT.	2	
		1 par rép.	
	1 2 vois de la baignoire		

Exer	cices	Nombre o	de points obtenus
	4.3.2	maximai	obtenus
14.	Quels sont les organes de contrôle selon l'Ordonnance sur les installations électriques à basse tension ?	2	
		0,5	
	 Les organes de contrôle indépendants 	par	
	- Les organismes d'inspection accrédités	rép.	
	 Les exploitants de réseau L'inspection fédérale 		
	OIBT art. 26		
15.	4.3.2 Quel document vous devez transmettre à l'exploitant de réseau avant le début des travaux d'installation ?	1	
	Remettre un avis d'installation, à l'exploitant de réseau qui alimente l'installation électrique en énergie avant le début des travaux.		
	OIBT art. 23		
	4.3.2		
16.	En cas de litige sur la conformité d'une installation électrique, qui décide des mesures à prendre ?	1	
	En cas de litige, l'inspection fédérale (ESTI) décide si une installation est conforme aux prescriptions.		
	OIBT art. 34		
	4.1.5		
17.	Question SIA:	1	
	Lors de la phase d'exécution de l'ouvrage, le contrôle des éléments intégrés tels	-	
	que tubes noyés dans le béton fait-il partie d'office du mandat de l'ingénieur électricien (selon SIA) ? Justifiez votre réponse.		
	Non il ne fait pas partie des prestations ordinaires, mais des prestations à convenir spécifiquement.		
	SIA 108 art.4.52		
	4.1.5		
18.	Question SIA : Comment différencier les prestations à effectuer d'un ouvrage entre un im-	1	
	meuble avec des logements semblables et un immeuble pour personnes âgées ?		
	En appliquant le facteur « degré de difficulté » indiqué dans la SIA 108 pour chaque type d'ouvrage.		
	SIA 108 art.7.6.5		

Exer	Exercices		
19.	4.1.5 Question SIA : Citez quatre pièces (documents) qui doivent être comprises dans un dossier de soumission.	maximal 2	obtenus
	 Le texte du projet de contrat les conditions particulières à l'ouvrage le devis et descriptif les plans les conditions générales qui s'appliquent à l'offre et au contrat les autres normes établies par les associations professionnelles 	0,5 par rép.	
20.	SIA 118 art. 7 4.1.5 Quel est le principal but de la SIA 380/4 ?	1	
	L'utilisation rationnelle de l'électricité dans le bâtiment. Elle vise à faciliter la tâche des concepteurs avec un outil d'optimisation de la demande d'électricité dans les bâtiments nouveaux et rénovés.		
	SIA 380/4		
21.	4.1.5 Question SIA: Quel est le délai de garantie et à partir de quand commence-t-il?	1	
	Le délai est de deux ans à partir du jour de la réception de l'ouvrage, sauf convention contraire.		
	SIA 118 art. 172		
	Total	32	