Série 2013

Procédures de qualification Installatrice-électricienne CFC Installateur-électricien CFC

Connaissances professionnelles écrites

Pos. 3 Documentation technique: 3.2.1 Règles de la technique

Dossier des expertes et experts

Temps: 30 minutes

Auxiliaires: Que NIBT 2010 ou NIBT 2010 COMPACT et OIBT

Cotation: - Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.

- Pour des exercices avec des réponses à choix multiples, pour chaque réponse fausse, il sera déduit le même nombre de points que pour une réponse exacte.
- Si dans un exercice on demande plusieurs réponses, vous êtes tenu de répondre à chacune d'elle. Les réponses sont évaluées dans l'ordre où elles sont données. Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.
- Les Nº d'articles NIBT seuls ne sont pas considérés comme solution. S'il manque de la place, la solution peut être écrite au dos de la feuille.

Barème: Nombres de points maximum: 36,0

34,5 - 36,0	Points = Note	6,0
31,0 - 34,0	Points = Note	5,5
27,0 - 30,5	Points = Note	5,0
23,5 - 26,5	Points = Note	4,5
20,0 - 23,0	Points = Note	4,0
16,5 - 19,5	Points = Note	3,5
13,0 - 16,0	Points = Note	3,0
9,0 - 12,5	Points = Note	2,5
5,5 - 8,5	Points = Note	2,0
2,0 - 5,0	Points = Note	1,5
0,0 - 1,5	Points = Note	1,0

Les solutions ne sont pas données pour des raisons didactiques

(Décision de la commission des tâches d'examens du 09.09.2008)

Délai d'attente: Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme exercice avant le 1er septembre 2014.

Groupe de travail USIE examen de fin d'apprentissage Créé par:

Installatrice-électricienne CFC / Installateur-électricien CFC

Editeur: CSFO, département procédures de qualification, Berne

EFA_13_IE_Règles_de_la_techn_FS

Exer	cices	Nombre d	e points obtenus
1.	4.3.2 Donnez la définition de « conducteur de terre ».	1	
'-	Bonnez la deminion de « conductedi de terre ».	'	
	C'est le conducteur qui relie le PEN du CSG ou (la barre principale de terre) et la mise à terre.		
	NIBT Compact N2.1.13.12		
2.	4.3.4	2	
۷.	Dessinez les symboles des matériels suivants:		
	 a) Matériel protégé contre les gouttes d'eau 	(0,5)	
	b) Matériel protégé contre la pluie (seulement pour luminaires)	(0,5)	
	c) Matériel protégé contre les projections d'eau	(0,5)	
	d) Matériel à isolation spéciale (surisolation)	(0,0)	
		(0,5)	
	NIBT Compact Tableau F2.9.2c		
3.	4.3.4 Mentionnez la section minimale des conducteurs de terre des bâtiments dont les sections des conducteurs polaires raccordés à l'aval du coupe-surintensité général sont de:	2	
	a) 10 mm ²	(0,5)	
	16 mm² b) 35 mm²	(0,5)	
	[^] 16 mm ²		
	c) 50 mm ² 25 mm ²	(0,5)	
	d) 120 mm ² 50 mm²	(0,5)	
	NIBT Compact Tableau N5.4.2.3 4.3.5		
4.	Donnez le courant différentiel maximal assigné de fonctionnement des DDR protégeant:	2	
	 a) des prises I_N 32 A dans un atelier de réparation pour voitures 30 mA 	0,5)	
	 b) des prises type 23 pour le raccordement des véhicules dans un camping 30 mA 	(0,5)	
	c) des prises type 76 dans une étable 30 mA	(0,5)	
	d) des luminaires dans une grange 300 mA	(0,5)	
	NIBT Compact N4.8.2.2 + N4.1.1.3 + N7.08 + 5.3.10.1		

Exer	cices	Nombre o	le points obtenus
5.	 4.3.2 Lorsqu'une installation électrique est terminée, une personne doit effectuer le contrôle final. a) Quelle doit être la formation de cette personne ? 	2	
	Par une personne du métier ou par un contrôleur/chef monteur- électricien ou conseiller en sécurité (brevet).	(1)	
	 b) Quand doit avoir lieu ce contrôle ? Avant la remise de l'installation au propriétaire. OIBT art. 24 	(1)	
6.	4.3.4 Déterminez l'intensité de déclenchement assignée des coupe-surintensités de ces trois canalisations, les modes de pose et les sections minimales correspondants.	4	
	En outre, veuillez déterminer l'intensité de déclenchement assignée du coupe- surintensité en amont de ces trois canalisations. Veuillez détailler vos calculs. Inscrivez les valeurs dans l'esquisse.		
	Fils dans une conduite posée dans l'isolation calorifique 50 A Un câble dans une goulotte		
	T 13 T 25 T 76 DDR DDR DDR DDR DDR DDR DDR D		
	T13: l'intensité du 10 A Mode de B1 Section: 1,5 mm courant dé- pose: clenchement :	(1)	
	T25: l'intensité du 16 A Mode de A1 Section: 2,5 mm courant dé- pose: clenchement :	(1)	
	T76: l'intensité du courant décourant décolenchement : 32 A Mode de B2 Section: 6 mm² pose:	(1)	
	Coupe-surintensité en amont: (10 A + 16 A + 32 A) = 58 A x 0,8 = 46,4 A => 50 A	(1)	
	NIBT Compact, Tableau N5.2.3.1.1.15.2 et tableau N 5.3.9.4.7 + N 5.3.10.7		
7.	4.3.5 En cas d'incendie, le fonctionnement des dispositifs de couplage et des coupe- surintensité pour l'éclairage de sécurité doit être assuré. Quelle condition doit- on remplir pour pouvoir les installer dans un ensemble d'appareillage compor- tant de l'éclairage normal ?	1	
	Ils doivent être complètement séparés des circuits de l'éclairage normal par un coffret de protection El 60 (non combustible)		
	NIBT Compact N5.6.1.2		

Exer	cices	Nombre d	e points obtenus
	4.3.4		2.2.7000
8.	En général, quelles sont les hauteurs de montage minimum et maximum re- commandées pour les coupe-surintensités installés dans un ensemble d'appareillage ?	1	
	a) Minimum: 0,4 m(recommandé) obligatoire depuis 2015	(0,5)	
	b) Maximum: 2 m	(0,5)	
	NIBT Compact N5.1.3.1		
	4.3.4		
9.	Donnez 4 éléments dans un bâtiment qui doivent être reliés au conducteur principal d'équipotentialité:	2	
	 Conduites métalliques d'alimentation d'eau et de gaz 	(0,5 par rép)	
	 Armatures métalliques de la construction du bâtiment 		
	 Gaines métalliques de ventilation 		
	 Rail d'ascenseur 		
	– Etc.		
	NIBT Compact N4.1.1.3.1.2		
10.	4.3.4a) Quelle section minimale des conducteurs doit-on choisir afin de consti-	2	
10.	tuer un cordon prolongateur prévu pour une intensité assignée de 32 A?	_	
	Section: 4 mm ²	(1)	
	 b) Quelle section minimale des conducteurs doit-on choisir afin de constituer un cordon de raccordement d'un moteur agricole entraînant une soufflerie à foin (9 A)? Section: 2,5 mm² 	(1)	
	NIBT Compact N5.2.4.4 et N5.2.4.5		
11.	4.3.4 Quelle indication doit-on apposer à proximité d'un coupe-circuit HPC en complément de celle renseignant sur son but ?	1	
	L'inscription du courant assigné maximum admissible (I max :A).		
	NIBT Compact N4.3.2.1.5.		
	4.3.4		
12.	Les installations ci-dessous sont-elles conformes à la NIBT ?	2	
	a) C 16 A / 30 mA		
	Non, les T13 ne peuvent être protégées que par un disjoncteur de 13 A maximum	(1)	
	b) C 32 A / 30 mA		
	LL,	(4)	
	Oui, les T76 sont conçues pour 32 A	(1)	
	T 76		
	NIBT Compact N5.1.2.1.2, 5.3.10.1 et N5.3.10.7		

Exer	cices	Nombre o	le points obtenus
4.0	4.3.6		
13.	 a) Quelle est la valeur d'isolement minimum que l'on doit obtenir sur une installation neuve d'un chauffe-eau alimenté par une ligne 3 x 400 V ? 	2	
	1 M Ω	(1)	
	b) Quelle est la tension continue d'essai ? 500 V	(1)	
	300 V	(1)	
	NIBT Tableau 6.1.3.3.2.1		
14.	4.3.4 Veuillez dimensionner correctement l'intensité minimale assignée du DDR sur	3	
	le dessin ci-dessous en expliquant votre démarche et sachant que le DDR se		
	situe dans le même ensemble d'appareillage que les disjoncteurs:		
	1		
	$oldsymbol{\perp}$		
	DIN 00		
	80 A		
	3LN		
	/		
	I _n :A		
	3L 1LN 3L 1LN C16 C13 C13		
	+ + + +		
	Justification par calcul ou raisonnement:		
	Facteur de simultanéité: 0,8 Calcul : (16 A +13 A +20 A) x 0,8 = 39,2 A		
	Valeur assignée du courant du DDR: 40 A	(1,5) (1,5)	
	NIBT Compact N 5.3.6.2.3		
	4.3.5		
15.			
	depuis 2015 une absence de symbole indique		
	que le luminaire peut être posé sur ou dans		
	des parties combuistibles		
	NIBT Compact N 5.5.9.4.1a		
	•		

Exer	cices	Nombre d	e points obtenus
16.	4.3.6 Quand doit intervenir la vérification par examen visuel ? (Donnez deux réponses)	2	OSIGNAS
	- Avant la vérification de fonctionnement et les mesures	(1) (1)	
	- Avant la mise en service de l'installation		
	NIBT Compact N6.1.2.1		
17.	4.3.2 Qu'est-ce qu'une personne de métier ? (deux cas)	2	
	 qui a réussi les épreuves portant sur les branches professionnelles de l'examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) dans la profession d'installateur-électricien 	(1 par rép)	
	 qui a achevé un apprentissage de monteur ou de dessinateur électricien et accompli des études d'électrotechnique sanctionnées par un diplôme d'une haute école spécialisée (HES) ou obtenu un diplôme équivalent dans une autre institution (école technique supérieure [ETS]) et réussi un examen pratique 		
	 qui a achevé un apprentissage de monteur ou de dessinateur électricien et accompli des études d'électrotechnique sanctionnées par un diplôme d'une école technique (ET) ou obtenu un diplôme équivalent dans une autre institution et qui peut en outre justifier de trois ans de pratique dans les travaux d'installation sous la surveillance d'une personne du métier, et a réussi un examen pratique 		
	OIBT art. 8		
18.	4.3.5 Que signifie : « Classe de protection I »	1	
	La protection en cas de défaut doit être assurée par le raccordement des masses de l'installation fixe au conducteur de protection.		
	NIBT Compact N2.2.1.49		
19.	4.3.5 Quelles mesures de protection faut-il prendre pour empêcher le réenclenchement intempestif d'une grue dans un dépôt.	1	
	Il faut installer un interrupteur de sécurité. Celui-ci doit être verrouillable.		
	NIBT Compact N4.6.3.2		

Exer	cices	Nombre d	le points obtenus
20.	4.3.5 Dessinez les volumes avec les cotes correspondantes sur les plans des deux douches (vue de dessus).	2	
	vue de dessus 80 cm séparation fixe	(1 par rép)	
	vue de dessus vue de dessus vue de dessus NIBT Compact Fig. N7.0.1.3.3.1h, i		
	Total	36	