



标准层电气点位平面图 1:50

户内图例

序号	图例	名称	规格	单位	备注
01	▲	家居配电箱	见系统图	台	下皮距地1.8米墙上暗装
02	■	综合布线	见系统图	台	下皮距地0.3米墙上暗装
03	●	高尖节能灯	1x40W 节能灯	盏	吸顶安装, 当在起居室内为1*40W 餐厅为1*32W
04	○	防水吸顶灯高效节能灯泡	1x22W 节能灯	盏	吸顶安装, 当在卫生间内为1*11W
05	◎	单、双、三联单控暗开关	250V·10A	个	下皮距地1.3米墙上暗装
06	●	温控开关	厂家自定	个	下皮距地1.3米墙上暗装, 至温控阀、附近电源预留PVC20管
07	●	安全型二三孔组合插座	250V·10A	个	下皮距地0.3米墙上暗装
08	●	安全型单相三孔空调插座	250V·16A	个	下皮距地0.3米墙上暗装
09	●	安全型单相三孔空调插座	250V·16A	个	下皮距地2.1米墙上暗装
10	●	密闭安全型单相三孔暗装插座	250V·10A	个	下皮距地0.3米墙上暗装, IP54型
11	●	密闭安全型单相三孔暗装插座	250V·10A	个	洗衣机用, 防溅盒, IP54型; 下皮距地0.5米墙上暗装
12	●	安全型单相三孔暗装插座	250V·10A	个	太阳能辅助加热插座; 下皮距地1.5米墙上暗装
13	●	密闭型单相三孔暗装插座	250V·10A	个	抽油烟机插座用; 下皮距地2.0米墙上暗装, IP54型
14	●	密闭安全型单相三孔暗装插座	250V·10A	个	防溅盒, IP54型; 下皮距地1.5米(2区内2.3m)墙上暗装
15	●	密闭安全型单相三孔暗装插座	250V·10A	个	防溅盒, IP54型; 下皮距地1.5米墙上暗装
16	●	密闭安全型单相三孔暗装插座	250V·10A	个	燃气热水器插座用IP54型; 下皮距地2.0米墙上暗装
17	●	电视插座	甲方自定	个	下皮距地0.3米墙上暗装
18	●	双孔信息(语音+数据)插座	甲方自定	个	下皮距地0.3米墙上暗装
19	●	电话插座	甲方自定	个	下皮距地0.3米墙上暗装
20	●	楼宇对讲室内机	甲方自定	台	下皮距地1.5m 安装 自带紧急求助按钮
21	●	辅助等电位联结箱	175×75×50	台	下皮距地0.3m暗装墙上暗装
22	●	地暖电动阀电源接线盒	预留86接线盒	个	下皮距地0.6m暗装墙上暗装 自动(电动)温控阀正上方
23	●	卫生间排气扇	甲方自定	个	吸顶安装
24	●	安全型二三孔组合插座	250V·10A	个	沙发及床头插座下皮距地0.7米
25	●				
26	●				
27	●				

注: 1、卫生间灯具至此灯具开关管线采用PVC25保护管

2、当电线接线与剪力墙立筋冲突时, 在不影响其它专业前提下, 接线盒可水平左右调整。

3、分户墙上的插座等点位需错开100mm安装。

4、燃气热水器(燃气壁挂炉)自身所带电源线的外露长度应与其电源插座安装高度相适配

标准层电气点位平面图