

主要设备表					主要设备表											
签名 SIGNATURE	图例	名称及参照代码	型号或规格	安装要求	序号	图例	名称及参照代码	型号或规格	安装要求							
专业 SPECIALTY 给排水 PLUMBING 暖通 MECHANICAL 电气 ELECTRICAL	1	有线电视系统光端机/VH	600*800*200	明装, 底边距0.5m	58	■■■	可视对讲系统门口主机	甲方自选	底边距1.4m, 门体嵌入安装或壁装							
	2	楼宇对讲系统电源箱/JDY	350*400*150/前门设置热孔	暗装, 底边距1.5m	59	□□□	可视对讲室内分机(带紧急求助报警功能)	与主机配套供应	底边距1.4m, 预埋B6暗盒							
	3	楼宇对讲系统模块箱/JMK	400*500*150	明装, 底边距1.5m	60	○○○	轴流风机	甲方自选; 见暖通	见暖通							
	4	视频监控系统摄像机/SJK	300*400*150	明装, 底边距0.5m	61	○○	卫生间排风扇	甲方自选; 见暖通	位置对称处预埋B6暗盒							
	5	FTTH系统19"配线机架/ODF	600*1200*600	落地, 做法参见图集12D4-P34	62	□□	电磁阀	甲方自选; 见暖通	见暖通							
	6	FTTH系统分纤箱/FX	450*440*190	明装, 底边距0.5m	63	○○	温控器	输出触点容量250V, 6A	底边距1.4m, 预埋B6暗盒							
	7	弱电器件箱/RDX	500*500*180	明装, 底边距0.5m	64	□□□	枪式摄像机	甲方自选	吊装, 垂直距0.2m							
	8	家居配线箱/DD	400*300*120/钢制配塑料盖	暗装, 底边距0.3m	65	□□□	接线端子箱/XDZ	305*305*78	明装, 底边距1.9m							
专业 SPECIALTY 场地 SITE PLAN 图示 ARCHITECTURE 建筑 BUILDING 结构 STRUCTURE	见配电系统图					66	□□□	模块箱(6模块)/XMK6	400*600*200	明装, 底边距1.4m						
	10	总照明配电箱/AN口			67	□□□	模块箱(2模块)/XMK2	300*400*200	明装, 底边距1.4m							
	11	应急照明双电源切换箱/ATXD			68	□□□	单插入双输出模块	甲方自选	壁装, 底边距2.3m(或模块箱内安装)							
	12	A型应急照明配电箱/DALE-口			69	□□□	双插入双输出模块	甲方自选	壁装, 底边距2.3m(或模块箱内安装)							
	13	层电表箱/AW			70	□□	短路隔离器	甲方自选	墙子箱、模块箱、货源、壁装(底边距2.3m)							
	14	地下室储藏间电表箱/-AW-口			71	□□	通信模块	甲方自选	壁装, 底边距1.6m(或模块箱内安装)							
	15	户配电箱/AU-LH			72	□□	输入模块	甲方自选	壁装, 底边距2.3m(或模块箱内安装)							
	16	公用配电箱/-1ALG-口, ALR, 12'ALWD, 12'ALJG			73	□□	消防广播输出模块	甲方自选	壁装, 底边距2.3m(或模块箱内安装)							
专业 SPECIALTY 电气 ELECTRICAL	17	双电源切换箱/DAUTD-口			74	□□	消火栓按钮	甲方自选	消火栓箱内左上角安装							
	18	辅助等位联结端子(卫生间)/LEB	120*120*50, 钢制配塑料盖	暗装, 底边距0.3m	75	□□□	火灾声警报器(自带语音功能)	甲方自选	壁装, 底边距2.3m							
	19	辅助等位联结端子(设备房)/LEB	300*150*120	其它详见平面图附注	76	□□	手动火灾报警按钮(带电话插孔)	甲方自选	壁装, 底边距1.4m							
	20	总等位联结端子板/MEB	500*200*120	其它详见平面图附注	77	□□	点型感烟火灾探测器	甲方自选	吊顶安装							
	21	吸顶灯	平口座灯头, 1*40W	吸顶安装	78	□□	点型感温火灾探测器	甲方自选	吸顶安装							
	22	LED集成吸顶灯	1*40W	集成吊顶安装; 卫生间为集成配套吸顶一体灯	79	□□	总线型消防电话分机	甲方自选	壁装, 底边距1.4m							
	23	单臂LED灯	1*22W, 1*2200lm	吸顶安装	80	□□	区域显示器	甲方自选	壁装, 底边距1.4m							
	24	消防应急单臂LED灯(备用照明用, 自带蓄电池≥180min)	1*22W, 1*2200lm	吸顶安装	81	□□	消防应急广播扬声器	甲方自选; 120V/3W	壁装, 底边距2.3m							
专业 SPECIALTY 电气 ELECTRICAL	25	消防应急单臂防水防尘LED壁灯(备用照明用, 自带蓄电池≥180min)	1*22W, 1*2200lm	壁装, 底边距2.4m	82	□□□	防火门监控分机	275*350*75	壁装, 底边距1.4m							
	26	消防应急单臂LED壁灯(备用照明用, 自带蓄电池≥180min)	1*22W, 1*2200lm	壁装, 底边距2.4m	83	□□□	防火门监控模块	甲方自选	壁装, 底边距2.3m							
	27	壁井壁灯(自带拉线开关)	电子式节能灯, 1*8W, E27, 420lm	壁装, 底边距2.2m	84	□□□	电动闭门器	防火门配套	防火门配套							
	28	④ 电梯井道壁灯(自带防护网防水防尘型)	1*10W, E27, IP54	壁装, 电梯井道内	85	□□	门磁开关	甲方自选	门上框安装							
	29	⑤ 消防应急灯(A型, LED)(疏散照明用, 自带蓄电池, 容量≥90min, 自带声光控制)	8W, 800lm, DC36V	吸顶安装	86	□□□	电动阀	甲方自选; 见水施、暖施	见水施、暖施							
	30	⑥ 消防应急灯(A型, LED)(疏散照明用, 自带蓄电池, 容量≥90min, 自带声光控制)	8W, 800lm, DC36V	壁装, 底边距2.4m	87	□□□	电动风阀	甲方自选; 见水施、暖施	见水施、暖施							
	31	⑦ 消防安全出口标志灯(A型, LED)(疏散照明用, 自带蓄电池, 容量≥90min)	0.3W, DC36V, 小型	壁装, 门洞上方0.2m处	88	SKYK	余压控制器	甲方自选	风机控制箱内安装							
	32	⑧ 消防疏散指示标志灯(A型, LED)(疏散照明用, 自带蓄电池, 容量≥90min)	0.3W, DC36V, 小型	壁装, 底边距0.5m	89	SKYI	余压探测器	甲方自选	壁装, 上沿距离0.3m, 预埋B6盒							
专业 SPECIALTY 电气 ELECTRICAL	33	⑨ 消防疏散指示双面标志灯(A型, LED)(疏散照明用, 自带蓄电池, 容量≥90min)	0.3W, DC36V, 小型	吊装, 底边距2.4m	90	□□	加压送风口	甲方自选; 见暖施	见暖施							
	34	⑩ 层层标志灯(A型, LED)(疏散照明用, 自带蓄电池, 容量≥90min)	0.3W, DC36V;	壁装, 底边距2.2m	91	□□□	线条灯, LED	1m: 15W; DC24V; IP65	墙面安装							
	35	单、双、三、四联单控暗装扳板开关	甲方自选; 250V, 10A	暗装, 底边距1.3m	92	□□□	线条灯, LED	0.5m: 8W; DC24V; IP65	墙面安装							
	36	防溅型单联单控暗装扳板开关	甲方自选; 250V, 10A, IP54	暗装, 底边距1.3m	93	□□□	线条灯, LED	0.3m: 5W; DC24V; IP65	墙面安装							
	37	单联双控暗装扳板开关	甲方自选; 250V, 10A	暗装, 底边距1.3m	94	□□□	洗墙灯, LED	1m: 24W; DC24V; IP65	墙面安装							
	38	防溅型单联双控暗装扳板开关	甲方自选; 250V, 10A, IP54	暗装, 底边距1.5m	95	□□□	洗墙灯, LED	0.5m: 12W; DC24V; IP65	墙面安装							
	39	防溅型三联暗装插座	带保护门, 250V, 10A, IP54	暗装, 底边距1.5m	96	□□□	洗墙灯, LED	0.3m: 8W; DC24V; IP65	墙面安装							
	40	二三极组合暗装插座	带保护门, 250V, 10A	暗装, 底边距0.3m(除注明外)	97	□□	开关电源	DC24V, 350W, 过载过压保护功能; IP65	壁装, 底边距0.5m							