

THIS PRINT AND COPYRIGHT ARE THE PROPERTY OF COMO  
IT IS INVALID IN ANY PURPOSE WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION



注:1、根据现场实际安装情况,火灾探测器至空调送风口的水平距离不应小于1.5m。  
2、管线由吊顶区域至非吊顶区域时,应调整为穿相同管材沿顶板暗敷。

二层火灾自动报警平面图

电施-35