



消火栓起泵线	— Q —	NH-RVS-4X1.5-JDG20 WC CC
信号总线	— S —	ZR-RVS-2X1.5-JDG20 WC CC
电源总线	— D —	NH-BV-2X2.5-JDG20 WC CC
信号+电源总线	— S+D —	信号线S+电源线D-JDG20 WC CC

46#首层弱电干线平面图 1:100