


专业 SPECIALTY 签名 SIGNATURE 专业 SPECIALTY 签名 SIGNATURE
 总图 SITE PLAN 给排水 PLUMBING
 建筑 ARCHITECTURE 暖通 MECHANICAL
 结构 STRUCTURE 电气 ELECTRICAL



机房层火灾自动报警系统平面图

1:100

1、走廊内设消防 LEB 井排零电位端子箱，LEBX-C 型，做法见 2D10-P153，开孔尺寸为

300*150*120，墙厚需另加 2 个 TE-2 和 10 个 TE-4，最底进深 0.5m。

2、火灾自动报警系统未标注的导线为电源线+信号线(D+J)。