



电梯机房、风机房局部等电位联结说明:

1. 电梯机房、风机房局部等电位联结包括房间内的金属门框、金属构架、主风管、设备外壳、金属穿线管、金属线槽、设备各种保护器接地、功能性接地端均应接至等电位接地端子板。
2. 预埋件做法见12 D10-P77~78。
3. LEB 线均采用 BVR-1\*4 m<sup>2</sup> 导线在地面内或端内穿塑料管暗敷。
4. LEB 端子箱形式参见MEB图式, 尺寸为160 X 75 \* 50, 端子采用TE-8, 五个。
5. 非金属管或非金属设备可不做连接。

机房层照明平面图

1:100