



可燃气体探测器在厨房设置说明:

- 1 本工程按住户采用天然气设计可燃气体探测器。
- 2 使用天然气的用户应选择甲烷探测器，使用液化气的用户应选择丙烷探测器，使用煤制气的用户应选择一氧化碳探测器。
- 3 连接燃气灶具的软管及接头在橱柜内部时，探测器宜设置在橱柜内部。
- 4 甲烷探测器设置在厨房顶部，丙烷探测器应设置在厨房下部，一氧化碳探测器可设置在厨房下部，也可设置在其他部位。
- 5 可燃气体探测器不宜设置在灶具正上方。
- 6 宜采用具有联动关断燃气关断阀功能的可燃气体探测器。
- 7 探测器联动的燃气关断阀宜为用户可以自己复位的关断阀，并应具有胶管脱落自动保护功能。

二至十七层弱电及火灾报警平面图

1:100