


专业	SPECIALTY	签名 SIGNATURE	专业 SPECIALTY	签名 SIGNATURE
总图	SITE PLAN		给排水	PLUMBING
建筑	ARCHITECTURE		暖通	MECHANICAL
结构	STRUCTURE		电气	ELECTRICAL



防雷平面图

防雷平面图 1:100

## 年雷击计算表(矩形建筑物)

建筑物 数据	建筑物的长L(m)	27.2
	建筑物的宽W(m)	14
	建筑物的高H(m)	40.1
	等效面积Ae(km?)	0.0271
	建筑物属性	住宅等一般性民用建筑物
	地区	河北省廊坊市
气象参数	年平均雷暴日Td(d/a)	35.0
	年平均雷暴N <sub>g</sub> (次/(km?·a))	3.5000
	预计雷击次数n(次/a)	0.0948
计算结果	防雷类别	第三类防雷