



注: 1. 挡烟垂壁控制箱与控制按钮之间预埋一根JDG20管, 控制线由设备厂家配套供货。
2. 管线由吊顶区域至非吊顶区域时, 应调整为穿相同管材料顶板暗敷。

一层配电平面图 1:100

一层配电平面图

电施-06