



电梯机房局部等电位联结说明:
 1. 电梯机房局部等电位联结包括房间内金属门框、金属构架、设备外壳、
 金属敷线管、金属线槽、设备各种保护基座地、功能性接地端均应接至等电位接地带端子板。
 2. 预埋件做法见2010-P77~78。
 3. LEB线均采用BV-RV-1*4m²导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷。
 4. LEB端子箱形式参见MEB图示,尺寸为160X75*50,端子采用TE-8,五个。
 5. 非金属管或非金属设备可不做连接。