

序号	图例	名称	安装方式
1		数据插座	暗装, 距地0.3米
2		语音插座	暗装, 房间内底边距地0.3米, 走廊内底边距地1.3米
3		24口PoE交换机	机柜安装
4		楼层光纤配线架	机柜安装
5		配线架	机柜安装


平面线型:

- 1.N1:1-CAT6.UTP-8 CT/SC20/JDG20 CC WC
- 2.T:1-RVS-2X0.5 CT/SC20/JDG20 CC WC
- 3.2T:2-RVS-2X0.5 CT/SC20/JDG20 CC WC

说明:

- 1、电话干线语音电缆采用3类25、50、100等对数的大对数电缆, 电缆标注的数字为电缆的芯数。
- 2、不同系统的线缆在线槽内分槽敷设, 中间用金属隔板分隔。
- 3、由室外引入电缆需在进线处加装浪涌保护器。
- 4、弱电承包商负责应根据具体使用产品深化设计。
- 5、综合布线SPD:7F2500-F:Isn(8/20us)=10kA

### 综合布线系统图



序号	图例	名称	安装方式
1		半球网络摄像机 1080P	吸顶安装
2		24口PoE交换机 (智能化专网)	机柜安装
3		楼层光纤配线架	机柜安装
4		配线架	机柜安装

平面线型:

- 1.V1:1-CAT6.UTP-8-CT/SC20/JDG20

说明:

- 1、所有室外摄像头均加设浪涌保护器。
- 2、视频监控系统网络纳入智能化专网, 智能化专网中不同子系统通过VLAN划分。
- 3、摄像机均采用PoE供电。
- 4、交换机电源由弱电间弱电插座引来。
- 5、不同系统的线缆在线槽内分槽敷设, 中间用金属隔板分隔。
- 6、由室外引入电缆需在进线处加装浪涌保护器。
- 7、弱电承包商负责应根据具体使用产品深化设计。
- 8、视频监控SPD:PT-CCTV2:电源部分Isn(8/20us)=10kA Imax(8/20us)=20kA 信号部分Un=12V Uc=15V Isn(8/20us)=5kA

### 视频安防监控系统图