



- 1、本建筑为第三类防雷建筑物。屋面接闪网格不大于 $20m \times 20m$ 或 $24m \times 16m$ 。
- 2、(1)屋顶所有设备的金属管道、金属外壳、金属支架、金属护栏均与接闪器联结,且至少联结2点,突出屋面处均应设置防雷装置。
- 3、(2)具体防雷措施及做法详见《建筑物防雷装置安装》15D5051及《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》15D5053
- 4、3、本建筑为钢筋混凝土结构,其构件、钢筋之间的连接满足《建筑物防雷设计规范》规定作为引下线的条件,当垂直支柱起到引下线的作用时,可不要求满足水平引下线之间的间距。
- 4、4、 防雷引下线:利用建筑物周围金属柱或钢筋混凝土结构柱内主筋(不小于两根16)作为引下线。下端接近与土壤处,基础主筋焊接并与室外联合接地体可靠连接。
- 5、 屋顶接闪杆、接闪网采用 ≥ 12 号镀锌圆钢制作。
- 6、光线导体金属底座应不少于4处与屋面防雷网格焊接,光线导体最终数量与位置以光伏图纸为准。

[illegible][illegible]