




开关及附件代号说明

ACB	框架断路器
MCCB	塑壳断路器
MCB	微型断路器
RCB	剩余电流动作断路器
IS	隔离开关


脱扣器代号说明

LSI	电子脱扣器，三段保护
TM	热磁脱扣器
TM+MX	热磁脱扣器、分励脱扣
TM+MX+OF	热磁脱扣器、分励脱扣+辅助触头
MA	电磁脱扣器（不带热保护）
C	微型断路器-热磁脱扣器
D	微型断路器-热磁脱扣器（电动机曲线）

AP-01CK8-XFZ1
(参考尺寸: 700x2200x600) 下坠10#槽钢落地安装AP-01CK8-XFZ2
(参考尺寸: 700x2200x600) 下坠10#槽钢落地安装

会签签字 CONFIRMATION		
	专业负责人	设计人
建筑专业	ARCH	
结构专业	STRUCT	
给排水专业	WATE	
暖通专业	VENT	
电气专业	E.EC	

盖章栏 STAMP



北京维拓时代
建筑设计股份有限公司
BEIJING VINORY STAR
ARCHITECTURAL & CIVIL
ENGINEERING DESIGN
CO., LTD.
证书等级: 甲 级
证书编号: A111010555

合作单位
COOPERATION COMPANY

工程主持人 GENERAL MANAGER	毕晓燕	界斌
审定人 APPROVED BY	王高	王高
审核人 CHECKED BY	汪海	汪海
项目负责人 PROJECT LEADER	毕晓燕	界斌
项目经理 PROJECT MANAGER	葛凤	葛凤
专业负责人 DIVISION CHIEF	刘凡	刘凡
校对人 CHECKED BY	马永旭	马永旭
设计人 DESIGNED BY	季河丽	季河丽
主创设计师 SCHEME DESIGNER		

建设单位 CONSTRUCTION COMPANY

工程名称 PROJECT NAME

子项名称 ITEM NAME
康养酒店

设计号 DRAWING NO.
16110

图名 DRAWING NAME
地下配电系统框图

项目编码 PROJ. NO. 版本号 REV. NO.
VTAA00564.13 A

设计阶段 PHASE 图号 SHEET NO.
施工图设计 电施-04

出图比例 SCALE 出图日期 DATE
1:100 2020.08