



屋顶防雷平面图 1:100

建筑物数据	建筑物的长L(m)	31.65
	建筑物的宽W(m)	47.9
	建筑物的高H(m)	16.65
	等效面积Ae(km²)	0.0199
气象参数	建筑物属性	人员密集类场所
	年平均雷暴日Td(d/a)	35.7
	年平均密度Ng(次/(km²·a))	3.5700
计算结果	预计雷击次数N(次/a)	0.0710
	防雷类别	第二类防雷