



| 年雷击计算表(矩形建筑物) | |
|---------------------------------|-----------|
| 建筑物长L(m) | 31.5 |
| 建筑物宽W(m) | 27 |
| 建筑物的高h(m) | 10.4 |
| 等效面积Ae(km ²) | 0.0122 |
| 建筑物属性 | 人员密集的公共建筑 |
| 地区 | 廊坊市永清县 |
| 年平均雷暴日Td(d/a) | 36.3 |
| 年平均雷暴日tg(f/km ² ,a)) | 3.6300 |
| 预计雷击次数N(次/a) | 0.0443 |
| 防雷类别 | 第三类防雷 |

屋项防雷平面图 1:100

屋顶防雷平面图

1: 100