



注：根据建设方要求，变压器、低压系统至住户表箱系统均由电力部门委托有资质的电力设计院及行设计施工，本设计仅供参考。

电源浪涌保护器参数明细表									
低压配电系统接地型式		TN-C-S		建筑物电子信息管理系统雷电防护等级					
类别	编号	接线形式	试验类型	波形(μS)	In(kA) Iimp(kA)	Up(kV)	Uc(V)	安装位置	
第一级	SPD11	3P	I	10/350	Iimp≥12.5	≤2.5	≥253V	进线总箱	
第一级	SPD12	4P	II	8/20	In≥20	≤2.5	≥253V	泛光照明配电箱、室外用电设备配电箱等	
第二级	SPD22	4P	II	8/20	In≥15	≤2	≥253V	电梯配电箱、弱电中心机房配电箱	
第三级	SPD31	4P	II	8/20	In≥5	≤1.2	≥253V	电信间配电箱	

电气竖向干线系统图