

会签签字 CONFIRMATION	
专业负责人 DIVISION CHIEF	设计人 DESIGNED CHIEF
建筑专业 ARCH.	
结构专业 STRUCT.	
给排水专业 WATE.	
暖通专业 VENT.	
电气专业 ELEC.	

盖章栏 STAMP	
WDZ-KYJY-0.6/1kV KZ1: 6*1.5.SC25	
WDZ-KYJY-0.6/1kV KZ2: 6*1.5.SC25	
WP3 WDZ-YJY-5X6 SC32 康养给水泵 AC-SB1	
WP4 WDZ-YJY-5X6 SC32 高区给水泵 AC-SB2	
WP5 WDZ-YJY-5X6 SC32 排水泵 AC-PS-2*4	
WP6 备用	
WP7 备用	
Z1 WDZ-BYJ-3X2.5 SC15 机房照明 RCB C10A/2P 30mA <0.1S	
C1 WDZ-BYJ-3X2.5 SC15 紫外消毒器 RCB C10A/2P 30mA <0.1S	
C2 WDZ-BYJ-3X2.5 SC15 紫外消毒器 RCB C16A/2P 30mA <0.1S	
C3 备用	
C4 备用	



北京维拓时代
建筑设计股份有限公司

BELING WINSTAR
ARCHITECTURAL & CIVIL
ENGINEERING DESIGN
CO., LTD.

证书等级：甲级
证书编号：A111010555

合作单位 COOPERATION COMPANY

工程主持人 GENERAL MANAGER	毕晓燕
审定人 APPROVED BY	王高
审核人 CHECKED BY	汪海
项目负责人 PROJECT LEADER	毕晓燕
项目经理 PROJECT MANAGER	葛凤
专业负责人 DIVISION CHIEF	刘凡
校对人 CHECKED BY	马永旭
设计人 DESIGNED BY	季河丽
主设计师 SCHEME DESIGNER	

建设单位 CONSTRUCTION COMPANY

工程名称 PROJECT NAME	
子项名称 ITEM NAME	康养酒店
设计号 DRAWING NO.	16110
图名 DRAWING NAME	配电网系统图三
项目编码 PROJ. NO.	VT000564.13
版本号 REV. NO.	A
设计阶段 PHASE	施工图设计
施工图设计 SHEET NO.	电施-08
出图比例 SCALE	1:100
出图日期 DATE	2021.08

