



电源浪涌保护器参数明细表									
低压配电系统接地型式				建筑物电子信息系统雷击防护等级					
TN-C-S				Ⅱ级					
级别	编号	接线形式	试验类型	波形(μs)	In(kA)	Iimp(kA)	Up(kV)	Uc(V)	安装位置
第一级	SPD11	3P	I	10/350	Iimp≥12.5	≤2.5	≥253V		进线总箱
第一级	SPD12	4P	II	8/20	In≥20	≤2.5	≥253V		泛光照明配电箱、室外用电设备配电箱等
第二级	SPD22	4P	II	8/20	In≥15	≤2	≥253V		电梯配电箱、地下室及电源公共配电箱
第三级	SPD31	4P	II	8/20	In≥5	≤1.2	≥253V		电信机房、电梯控制箱

