

火灾自动报警系统设计说明

一、设计范围:

1. 火灾自动报警及消防联动控制系统;
 2. 火灾应急广播系统;
 3. 消防电话系统;
 4. 手动控制系统。
- 二、火灾自动报警及消防联动控制系统:
1. 本工程为二类高层住宅建筑。本住宅小区共设置一套火灾报警及联动控制系统，设置一个消防控制室采用控制中心报警控制系统的火灾报警控制器(联动型)在火灾时不需要人工介入，且所有信息已传至消防控制室；区域火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上均有显示。
 2. 系统组成:

- 1) 火灾手动/自动触发报警系统;
 - 2) 消防联动控制系统;
 - 3) 消防直通对讲电话系统;
 - 4) 火灾警报系统;
 - 5) 火灾应急广播系统。
3. 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，均不应超过3200点，其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点，且应留有不少于额定容量10%的余量；任一台消防联动控制装置地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点，每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点，且应留有不少于额定容量10%的余量。

4. 系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数

不应超过32点；总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器。

(一)、火灾探测报警系统:

1. 本工程采用集中报警系统。报警系统按两总线设计。
2. 探测器：地下室、楼梯间、公共走道、前室、电梯机房、电气设备用房内等场所设置感烟探测器。
3. 探测器与灯具的水平净距应大于0.2米；距各种喷水灭火喷头净距不小于0.3米；与墙或其它遮挡物的距离不应小于0.5米(不进人的电气竖井除外)。
4. 在本楼适当位置设置带消防对讲电话插孔的手动报警按钮，安装高度见《图例表》。
5. 在配电室、消防电梯机房及桥架设消防电话分机，底边距地1.5米。
6. 在消火栓箱内设置消火栓启泵按钮，接线盒设在消火栓箱的开门侧，底边距地1.8米，由接线盒至消火栓箱的启泵按钮用金属软管明设。
7. 在各层设置火灾声光报警装置。
8. 火灾显示盘设于各楼层公共空间挂墙安装，底边距地1.5m明装，各楼层的消防接线箱挂墙明装。

(二)、消防联动控制要求:

1. 消防联动控制对象包括下列设施:

 - 1) 各类自动灭火设施;
 - 2) 防烟排烟设施;
 - 3) 非消防电源的断电控制;
 - 4) 火灾应急广播、火灾警报、火灾应急照明、疏散指示标志的控制等。

2. 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号。
3. 消防联动控制器的电压输出采用直流24V，其电源容量应满足受控设备同时启动且维持工作的控制容量要求。
4. 各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。
5. 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备，除应采用联动控制外，还应能消防控制室手动控制盘上手动直接控制启动、停止，并显示其手动启、停和自动启停的动作反馈信号。
6. 启动电流较大的消防设备宜分时启动。

7. 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其逻辑触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。

8. 消防联动控制采取集中控制方式。

9. 严禁消防控制模块安装在配电箱(柜)内，本报警区域的控制模块不应控制其他报警区域的设备，每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱内，未集中设置的模块附近应设置不小于100mmx100mm的明显标识。

10、防烟系统的控制:

- a. 防烟系统的联动控制：由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为送风口开启和正压送风机的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和正压送风机启动。
- b. 防烟系统的手动控制：能在消防控制室的手动控制器上手动控制送风口的开启或关闭及防烟风机等设备的启动或停止，防烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室的消防联动控制器的手动控制盘，并应直接手动控制防烟风机的启动、停止；送风口开启和关闭的动作信号，防烟启动和停止及电动防烟阀关闭的动作信号，均应反馈至消防联动控制器；风机入口处的总管上设置的防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止，防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。风机应能现场手动启动。

11. 消火栓系统的联动控制和显示设计要求:

- 1) 显示消火栓泵的工作状态。
- 2) 显示消火栓泵的启、停状态和故障状态，显示消火栓按钮、压力开关、流量开关的正常工作和动作状态、显示消火栓按钮位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息。

电气设计说明

电气 给排水 暖通 建筑 装饰 智能化	留防水钢板及进户管，直接引至地下室弱电间，进线处增设电源保护器。
	2、由单体住宅楼弱电间的电视分配器箱，沿弱电线槽敷设连接各层有线电视箱，墙内暗敷设至户内弱电箱（户内弱电管预留钢丝），穿管管径参照系统标注。
	3、为便于管理，系统采用集中式分支分配系统。
	4、有线电视干线采用SYWV-75-9，支线选用SYWV-75-7，分支线选用SYWV-75-5，安装做法可参见12D12。
	5、系统具有860MHz传输带宽，选用的设备与部件具有双向性，其视频输入与输出的阻抗以及电缆的特性阻抗均为75欧姆。系统图内提供各分支器的分支损耗值仅供参考，用户点的电平要求64±4dBuV。
	6、系统调试对图象质量的要求：系统各频道图象质量的主观评价应达到不觉察或稍有觉察的有损伤或干扰的存在，即达到4~5级评分等级。有线电视线缆、设备选型及系统安装、调试可由专业公司负责，本工程设计仅预留管线通路。
	十一、通信系统：
	本建筑物内设有光纤通信系统和移动电话基站系统。
	1、光纤通信系统：
	1) 用户接入点设于本楼地下室弱电间。

房间或场所	对应照度值(lx)	计算照度值(lx)	照度功率密度限值(W/m ²)	显色指数	统一眩光值	照度均匀度
强电间	200	184.6	—	(Ra)	(UGR)	(Uo)
弱电间	150	162.5	—	4.39	80	—
电梯机房	200	219.3	—	5.92	80	25
走道	50	51.5	<2.0	1.97	60	25
电梯前室	75	71.4	—	3.21	60	—
楼梯间	50	48.47	<2.0	1.97	60	25
大堂	100	95.79	—	3.13	60	—
计量间	100	105.65	—	3.42	60	—
起居室	100	100.2	<5.0	4.6	80	—
卧室	75	78.6		3.5	80	—
餐厅	150	155.3		4.6	80	—
厨房	100	106.8		4.7	80	—
卫生间	100	109		4.9	80	—

十五、其它

1. 凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与设计院协商解决。
 2. 本工程所选设备、材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书(3C认证)，必须满足与产品相关的国家标准，供电产品应具有入网许可证。
 3. 施工过程中应与土建和相关专业密切配合，发生矛盾时应及时现场调解，避免造成经济损失。
 4. 本图需经图纸审查、消防以及相关部门的各方面审查，所有设备确定厂家后均需建设、施工、设计、监理四方进行技术交底。
 5. 如实际中标电梯和本设计不一致或电量不能满足要求，需业主提供书面资料后修改设计。
 6. 电气施工应密切配合土建预埋铁件、管线，预留墙洞（配电箱预留洞应以实际到货尺寸为准），应尽量避免管线交叉，少设分线盒和留有向上一级接处警中心报警的通信接口。（视频监控系统硬盘存储容量不小于30天）。
 7. 本工程所提供的所有配电箱尺寸均为参考尺寸，除注明外均为宽×高×厚，且以mm为单位，准确尺寸由成套供货商提供。
 8. 桥架过变形缝处设置伸缩补偿装置。电气管线穿过楼板和墙体时，孔洞周边应采取密封隔声措施。
 9. 为防止水淹，地下一层配电室、弱电间、楼梯间电气竖井的门口加0.10m高的门槛。
 10. 进出建筑物的所有强、弱电，火灾自动报警系统线缆均穿水煤气管保护，室外埋深不小于0.8m，进出建筑物地下室时加防水钢板，所有线缆穿线后必须采取有效的防火、防水封堵措施，做法见12D8-P114。
 11. 在设防烈度地震作用下需要连续工作的建筑机电工程设施，其支吊架应保证设施正常工作，重量较大的设备宜设置在结构地震反应较小的部位；相关部位的结构构件应采取相应的加强措施。需要设防的建筑机电工程设施所承受的不同方向的地震作用由不同方向的抗震支架来承担，水平方向的地震作用由两个不同方向的抗震支架来承担。
- 附表一：二类高层
- | | | |
|------|-----------|---|
| 消防 | 消防与非消防共用井 | 消防干管选用NG-A 0.6/1KV铜芯柔性矿物绝缘电缆。 |
| | | 其余消防荷载干管选用NH-YJY-0.6/1KV 电缆或 WDGZCN-BYJ-0.45/0.75kV导线 |
| | | 消防支管采用NH-BV-0.45/0.75kV或WDGZCN-BYJ-0.45/0.75kV导线 |
| 二级负荷 | 明敷二级非消防荷载 | 采用WDZ-YJV-0.6/1KV 电缆， |
| | 暗敷二级非消防荷载 | 采用YJV-0.6/1KV 电缆或BV-0.45/0.75kV导线。 |
| 三级负荷 | 三级负荷住宅部分 | WDZC-YJY-0.6/1KV 电缆。 |
13. 消防应急照明和疏散指示系统:
- 1) 系统组成与功能
 - 2) 本工程采用集中电源分散布置的集中控制型系统，系统由应急照明控制器、A型应急照明集中电源、消防应急照明灯具、消防应急标志灯具组成。应急照明控制器设置在消防控制室内，A型应急照明集中电源设置在电井内。
 - 3) 本工程各防火分区、楼层均只有一种疏散指示方案，所有疏散标志灯均不得采用可变型标志灯。
 - 4) 应急照明控制器及集中控制型系统通信线路的设计要求:
 - a. 应急照明控制器要求见消控室所在楼层相关图示。
 - b. 中间电源按灯具配电回路设置灯具通信回路，且灯具配电回路和灯具通信回路配接的灯具应一致。
 - 5) 集中控制型系统的控制设计要求:
 - a. 系统设置多台应急照明控制器时，应设置一台起集中控制功能的应急照明控制器；b. 应急照明控制器应通过集中电源或应急照明配电箱连接灯具，并