


弱电设备图例表					
序号	图例	名称	规格	安装方式	备注
1		家庭配电箱	370x270x140mm (WxHxD)	底边距地0.3m暗装	
2		电话插座	由弱电承包商负责	底边距地0.3m暗装	
3		网络插座	由弱电承包商负责	底边距地0.3m暗装	客厅处底边距地0.65m
4		电视插座	由弱电承包商负责	底边距地0.3m暗装	客厅处底边距地0.65m
5		电话+数据双孔插座(仅客厅处为双孔插座)	由弱电承包商负责	底边距地0.3m暗装	客厅处底边距地0.65m
6		电视墙用空白面板	预留86盒	底边距地0.3m及1.1m	两接线盒之间预埋 PVC50 WC
7		楼层对讲分机	由弱电承包商负责	底边距地0.5m明装	350x300x120mm
8		分支分配器箱	由弱电承包商负责	底边距地1.0m明装	350x300x120mm
9		光纤配线箱	由弱电承包商负责	底边距地1.5m明装	350x300x120mm
10		有线电视前端箱	由弱电承包商负责	底边距地1.2m明装	
11		对讲总进线箱	由弱电承包商负责	底边距地0.5m明装	400x600x200mm
12		光纤机柜	由弱电承包商负责	落地安装, 台高0.3m	
13					
14					
15		门禁开门按钮	由弱电承包商负责	底边距地1.3m明装	
16		电控锁(带读卡器功能)	由弱电承包商负责	门上安装	
17		网络插座	由弱电承包商负责	地面安装	预留接线盒
18		电视插座	由弱电承包商负责	地面安装	预留接线盒
19					

消防设备图例表					
序号	图例	名称	规格	安装方式	备注
1		消防接线端子箱	由消防承包商负责	底边距地1.5m明装	
2		点型感烟火灾探测器(带地址)	由消防承包商负责	吸顶安装	
3		带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址)		底边距地1.3m明装	
4		消火栓按钮(带地址)	由消防承包商负责	底边距地1.6m明装	安装在消火栓箱内
5		总线制消防电话分机	由消防承包商负责	底边距地1.3m明装	就近安装在配电箱旁
6		输入、输出模块(带地址)(模块附件应有不小于100*100mm的标识)	由消防承包商负责	底边距地2.5m明装	就近安装在配电箱旁
7		输入模块(带地址)(模块附件应有不小于100*100mm的标识)	由消防承包商负责	底边距地2.5m明装	带100x100mm标识
8		短路隔离器(模块附件应有不小于100*100mm的标识)	由消防承包商负责	底边距地2.5m明装	
9		火灾声光报警器(带地址)	由消防承包商负责	底边距地2.2m明装	
10		火灾应急广播扬声器(3W)	由消防承包商负责	底边距地2.5m明装	使用阻燃材料或具有阻燃后罩
11		火灾显示盘(带地址)	由消防承包商负责	底边距地1.3m明装	
12		消防设备电源监控区域分机	由消防承包商负责	底边距地1.5m明装	
13		消防设备电源监控传感器(模块附件应有不小于100*100mm的标识)	由消防承包商负责	底边距地1.5m明装	
14		防火门监控分机	由消防承包商负责	底边距地1.5m明装	
15		防火门监控模块(模块附件应有不小于100*100mm的标识)	由消防承包商负责	门框上方0.2m安装	
16		电动闭门器	由弱电承包商负责	门上安装	
17		门磁开关	由弱电承包商负责	门上安装	
18		压力开关	见设备专业图纸	见设备专业图纸	
19		广播功率放大器	由弱电承包商负责	底边距地1.5m明装	
20		信号阀	由消防承包商负责	见水施	
21		水流指示器	由消防承包商负责	见水施	
22		模块型(模块附件应有不小于100*100mm的标识)	由消防承包商负责	底边距地2.5m明装	带100x100mm标识
23		湿式报警阀组	见水施	详见水施	
24					
25					
26					






强电设备图例表					
序号	图例	名称	规格	安装方式	备注
1		照明配电箱	详见系统图	详见系统图	
2		电表箱	详见系统图	详见系统图	
3		应急照明配电箱	详见系统图	详见系统图	
4		动力配电箱	详见系统图	详见系统图	
5		消防双电源配电箱	详见系统图	详见系统图	
6		普通双电源配电箱	详见系统图	详见系统图	
7		控制箱	详见系统图	详见系统图	
8		普通照明灯	220V 1x12W 紧凑型高效节能荧光灯	吸顶安装	
9		防潮易清洁灯具	220V 1x12W 紧凑型高效节能荧光灯	吸顶安装	IP54型
10		防爆灯具	220V 1x12W 紧凑型高效节能荧光灯	吸顶安装	
11		座灯	220V 1x9W LED光源	门框上方0.2m暗装	自带调光开关 F为IP54型
12		人体感应壁灯	220V 1x12W 紧凑型高效节能荧光灯	底边距地2.3m暗装	
13		壁装应急单灯LED灯(自带蓄电池)	220V 1x21W T5 840	墙上壁装	需确认认证S标识,室外IP54型 持续应急供电时间≥40分钟
14		应急双管LED灯(自带蓄电池)	220V 2x21W T5 840	管链安装	需确认认证S标识,室外IP54型 持续应急供电时间≥40分钟
15		人体感应灯	220V 1x12W 紧凑型高效节能荧光灯	吸顶安装	
16		集中控制A型应急灯(自带蓄电池)	DC36V 5W LED	底边距地2.5m壁装	需确认认证S标识 持续应急供电时间≥40分钟
17		集中控制A型安全出口标志灯(自带蓄电池)	DC36V 1W LED 持续型 小型	门框上方0.2m壁装	需确认认证S标识 持续应急供电时间≥40分钟
18		集中控制A型疏散出口标志灯(自带蓄电池)	DC36V 1W LED 持续型 小型	门框上方0.2m壁装	需确认认证S标识 持续应急供电时间≥40分钟
19		集中控制A型疏散量指示灯(自带蓄电池)	DC36V 1W LED 持续型 小型	底边距地0.5m暗装 无地址底边距2.5m暗装	需确认认证S标识 持续应急供电时间≥40分钟
20		集中控制A型双面方向标志灯(自带蓄电池)	DC36V 1W LED 持续型 小型	门框上方0.2m暗装 或距地2.5m暗装	需确认认证S标识 持续应急供电时间≥40分钟
21		集中控制A型楼层标志灯(自带蓄电池)	DC36V 1W LED 持续型 小型	距地2.5m壁装	需确认认证S标识 持续应急供电时间≥40分钟
22		单联双联三联单控开关	220V 10A	底边距地1.3m暗装	带夜光显示
23		单联单控带防溅盖开关	220V 10A IP54型	底边距地1.3m暗装	
24		单联双控开关	220V 10A	底边距地1.3m暗装 底边距地0.65m暗装	电梯井道内IP54型
25		带插座的开关	220V 10A	底边距地1.0m暗装	
26		浴霸开关	预留86底盒封白板	底距地1.3m暗装	
27		单相二、三级安全型插座	250V 10A	底边距地0.3m暗装	客厅电视墙处底边距地0.65m
28		单相二、三级带防溅盖安全型插座	250V 10A IP54型	底边距地1.5m暗装	阳台台带开关
29		单相三极带防溅盖安全型插座	250V 10A 防曝型	底边距地2.1m暗装	抽油烟机用
30		单相三极带防溅盖安全型插座	250V 10A 防曝型	厨房内距地1.2m暗装 厨房外距地0.3m暗装	电冰箱用
31		单相二、三级带开关带防溅盖安全型插座	250V 10A 防曝型	底边距地1.3m暗装	厨房用
32		单相三极带开关带防溅盖安全型插座	250V 10A 防曝型	底边距地2.3m暗装	热水器用
33		单相三极带开关带防溅盖安全型插座	250V 10A 防曝型	底边距地2.0m暗装	燃气热水器
34		单相二、三级带开关带防溅盖安全型插座	250V 10A 防曝型	底边距地2.3m暗装	洗衣机用
35		单相二、三级带开关带防溅盖安全型插座	250V 10A 防曝型	底边距地0.6m暗装	厨房用
36		单相三极带开关安全型插座	250V 16A	顶边距顶2.2m暗装	壁挂空调用
37		单相三极带开关安全型插座	250V 16A	底边距地0.3m暗装	柜式空调用
38		单相三极带防溅盖安全型插座	250V 10A IP54型	底边距地1.5m暗装	
39		总等电位箱	300x200x100 (mm)	底边距地0.3m明装	
40		局部等电位箱	160x75x50 (mm)	底边距地0.3m暗装	
41		水泵、风机、风扇	见设备专业图纸	见设备专业图纸	
42		风机盘管	见设备专业图纸	见设备专业图纸	
43		风盘控制面板	厂家配套	底距地1.3m暗装	
44		单相二、三级安全型插座 电视用	250V 10A	地面安装	预留接线盒
45		残疾人警铃		底边距地2.4m明装	自带220V~36V变压装置
46		残疾人报警按钮		底边距地0.5m明装	
47		独立式可燃气体探测器	甲方自选	吸顶安装	
48		可复位式燃气关断阀	由燃气公司确定	由燃气公司确定	

注:1、设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质,在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质。

表A、导线管管径选择表																													
导线型号		BV-450/750V    WDZ-BYJ-450/750V																											
管子类别		焊接钢管 (SC)								套接紧定式电线管 (JDG)								硬塑料管 (PC)											
导线截面	导线根数	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8
2.5mm²	15	15	20	20	20	25	25	16	16	20	20	20	25	25	25	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
4mm²	20	20	20	20	25	25	25	20	20	25	25	25	25	25	32	20	20	20	25	25	25	25	32	32	32	32	32	32	32
6mm²	20	20	25	25	25	25	25	20	20	25	25	25	25	32	32	20	20	25	25	25	25	32	32	32	32	32	32	32	32
10mm²	20	25	25	32	32	32	32	25	32	32	32	40	40	40	25	32	32	32	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

断路器附件说明				常用安装方法、电气设备的标注			
序号	代号	附件名称		字母代号	线路敷设方式的标注	字母代号	线路敷设方式的标注
1	340	分励脱扣器+辅助触头(热-电磁脱扣器)		SC	穿焊接钢管敷设	WC	暗敷设在墙内
2	300	无附件(热-电磁脱扣器)		JDG	穿套接紧定式电线管敷设	CC	暗敷设在屋面或顶板内
3	200	无附件(电磁脱扣器)		P	穿塑料护套管敷设	FC	暗敷设在地板或顶板内
4	228	报警触头+辅助触头(电磁脱扣器)		CT	电缆桥架敷设	CE	沿吊顶或顶板面敷设
5	*	缺省时为配电用,2为电动机用		CL	电缆桥架敷设	WS	沿墙面敷设
				MR	金属槽盒敷设	PR	塑料槽盒敷设



弱电系统预埋管线型			
电话预埋管	— TP —	PC20—FC WC	
网络预埋管	— TD —	PC20—FC WC	
网络预埋管	— 2TD —	PC25—FC WC	
电话网络预埋管	— TP+TD —	PC20—FC WC	
有线电视预埋管	— TV —	PC20—FC WC	
有线电视预埋管	— 2TV —	PC25—FC WC	
安防预埋管	— A —	PC20—FC WC	
电话网络电视预埋管	— TT —	2PC20—FC WC	

