


专业	SPECIALTY	签名	SIGNATURE	专业	SPECIALTY	签名	SIGNATURE
总图	SITE PLAN			给排水	PLUMBING		
建筑	ARCHITECTURE			暖通	MECHANICAL		
结构	STRUCTURE			电气	ELECTRICAL		



地下一层等电位联结平面

1:10

- 1、暗装总等电位联结箱，MEBR-C型，做法见12D10-P153，端子配置为5个TE-1、6个TE-3，箱底边距地0.5m。

2、暗装等电位联结箱，MEBR-C型，做法见12D10-P153，端子配置为5个TE-1、10个TE-4，箱底边距地0.5m。

3、配电间内总等电位联结箱连接至各配电柜内PE母线的MEB线采用BVR-1*25-PC32暗敷，电信间内连接至弱电进户设备的MEB线采用BVR-1*6-PC20暗敷，其它MEB线均采用40*4热镀锌扁钢暗敷，与钢管的连接做法见12D10-116

4、本箱金属进管位置以木筋及预埋为准。

5、未标注启闭图为储藏间。