



地下一层总等电位联结平面图1:100



地下二层总等电位联结平面图1:100



MEB端子箱示意图

- 总等电位联结说明:
- 总等电位联结端子箱位于图示位置, 距地0.5米。
 - 通过总等电位联结箱使弱电进户管, 采暖消防燃气进户管, 各进户管的预留套管及止水钢板, 线槽, 电梯轨道, PE 母排, 基础钢筋(不少于两处)等实现等电位联结, 非金属管可不作联结。
 - MEB 线与各管道连接按12D10-P117.(包括煤气管)
 - 有计量表的管道需加跨接线按12D10-P118。
 - 金属门窗, 栏杆等连接按12D10-P109~110。
 - 具体制作和安装要求详见12D10-P151~163。
 - 图中进出户管位置以现场施工为准, 电气施工人员应与各相关专业人员配合施工做好预埋留。
 - 未尽事宜参见12D10(防雷与接地工程)

- 风机房局部等电位联结说明:
- 风机房局部等电位联结包括风机房内金属门框, 金属构架, 金属设备外壳, 金属穿线管, 金属线槽, 设备各种保护器接地, 功能性接地端均应接至等电位接地端子板。
 - 预埋件做法见12D10-P77~78第47页。
 - LEB 线均采用BVR-1*4mm² 导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷。
 - LEB 端子箱形式参见MEB图示, 尺寸为160X75*50, 端子采用TE-8, 五个。
 - 非金属管或非金属设备可不作连接。

- 卫生间局部等电位联结说明:
- 卫生间局部等电位联结包括卫生间内金属给排水管, 金属浴盆, 金属采暖管, 建筑钢筋网及本室內的电源插座PE 线。
 - 预埋件做法见12D10-P77~78, 等电位联结线与卫生设备, 水管, 洗浴盆及暖气的连接按12D10-P141~143。
 - LEB 线均采用BVR-1*4mm² 导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷。
 - LEB 端子箱形式参见MEB图示, 尺寸为160X75*50, 端子采用TE-8, 五个。
 - 非金属管或非金属设备可不作连接。