



三层电力平面图 1:100

强电线路

2(WDZB-BYJ-3X2.5-JDG20)

其中一条至投影仪 (见弱电平面图)

另一条至电动幕强弱电接线盒上方

距地2.5m处设10A插座 (平面图不再表示)

强弱电接线盒(150x75x100)距地0.3m 由此引出投影仪电源及信号线 (详见弱电平面图), 强弱电接线盒上方距地2.5m处设10A插座 (平面图不再表示) 供电动幕用电

强弱电接线盒(150x75x100)讲台地面设置, 为控制柜提供电源及弱电信号并引出投影仪、电动幕电源及相应的弱电线路