


消防设备电源监控系统图



弱电线型表	
DJ2	对讲干线 SYV-75-5+RV-5x1.0
DJ	对讲支线 SYV-75-5+RV-5x1.0
TV2	电视干线 SYW75-9 MR
TV	电视支线 SYW-75-5
TX	通讯线 ZC-RVS-2x2.5
TO	网线 (1x1061004UTP)
TP	电话线 RVB-2x0.5
JK	监控线 SYV-75-5+RV-5x1.0
WD	五方对讲线 RWP-4x0.75
DY	火灾自动报警电源线 ZCN-BV-2x2.5
TX	火灾自动报警总线 ZC-RVS-2x1.5
XH	火灾自动报警信号线 ZC-RVS-2x2.5
GB	火灾自动报警广播线 ZC-RVS-2x1.5
TP	火灾自动报警电话线 ZC-RWP-2x1.0
HL	电气火灾监控线 ZCN-RVP-2x1.5
JD	消防电源监控线 ZCN-RVS-2x1.5+ZCN-BV-2x2.5
ZD	启动线 ZC-RVS-2x1.5
ZX	通信线 ZC-RVS-2x1.5
QB	启泵线 ZCN-BV-2x1.5
YW	液位显示信号线 KW-450/750Vx4x1.5