



注：防雷平面图中，突出屋面的构筑物设避雷带与防雷装置可靠连接（焊接），突出屋面的金属管道及装饰用轻钢网架就近与防雷装置可靠连接（焊接）。

建筑数据	建筑长度L(m)	45.20
	建筑宽度W(m)	13.37
	建筑高度H(m)	21.3
	等效面积A _{eq} (km ²)	0.0198
气象参数	建筑性质	住宅、办公楼等一般性民用建筑物
	年平均雷暴日Td(d/a)	35.7
	年平均雷暴Ng(次/(km ² ·a))	3.5700
计算结果	预计雷击次数N(次/a)	0.0707
	防雷类别	第三类防雷

屋顶防雷平面图 1:100