



建筑物 数据	建筑物的长L(m)	45.36
	建筑物的宽W(m)	17.76
	建筑物的高H(m)	13.05
	零散面积Ae(km?)	0.0147
	建筑物属性	人员密集的公共建筑物
气象参数	年平均雷暴日Td(d/a)	35.0
	年平均密度Ng(次/(km?·a))	3.5000
计算结果	预计雷击次数N(次/a)	0.0514
	防雷类别	第二类防雷

防雷平面图 1:100

防雷平面图