


电气穿人防墙密闭套管详图 1:50

注: 套管为壁厚 $\leq 2.5\text{mm}$ 的热镀锌钢管, 密闭肋为 8mm 厚热镀锌钢板, 密闭肋做法、防水做法参见国标图集05SF10第5-2页方案1、2及第5-3页, 国标图集07FD02第23页。

会签签字 CONFIRMATION		
	专业负责人 DIVISION CHIEF	设计人 DESIGNED CHIEF
建筑专业 ARCH	王亚云	葛同
结构专业 STRUCT	朱合成	倪朋
给排水专业 WATE.	王亚村	王亚村
暖通专业 VENT.	翟元旭	谷少华
电气专业 E. CC.		

盖章栏
STAMP



北京维拓时代
建筑设计股份有限公司

BEIJING VICTORY STAR
ARCHITECTURAL & CIVIL
ENGINEERING DESIGN
CO., LTD.

证书等级: 甲 级
证书编号: A111010555

合作单位		
COOPERATION COMPANY		
工程负责人 ENGINEER IN CHARGE	毕晓燕	毕晓燕
审核人 APPROVED BY	王高	王高
审核人 CHECKED BY	汪海	汪海
项目负责人 PROJECT LEADER	毕晓燕	毕晓燕
项目经理 PROJECT MANAGER	葛凤	葛凤
专业负责人 SPECIALIST	刘凡	刘凡
设计人 DESIGNED BY	马永旭	马永旭
设计人 DESIGNED BY	季河丽	季河丽
主创设计师 SCHEME DESIGNER		
设计单位		

设计单位				CONSTRUCTION COMPANY			
工程名称				PROJECT NAME			
子项名称				ITEM NAME			
康养酒店							
设计号		DRAWING NO.		16110			
图名		DRAWING NAME		地下一层强电干线平面图			
项目编码		PROJ. NO.		版本号		REV. NO.	
VTA000564.13				A			
设计阶段		PHASE		图号		SHEET NO.	
施工图设计				日期-17			
出图比例		SCALE		出图日期		DATE	
1:150				2021.08			