

主要设备表										主要设备表													
名称 SIGNATURE			名称及参照代码			型号或规格			安装要求			名称 SIGNATURE			名称及参照代码			型号或规格			安装要求		
专业 签名 SPECIALTY 给排水 PLUMBING MECHANICAL	图例 PLUMBING MECHANICAL	名称及参照代码			型号或规格			安装要求			图例 ELECTRICAL	图例 ELECTRICAL	名称及参照代码			型号或规格			安装要求				
		1	□	有线电视系统端子/VH	600*800*200	明装, 底边距0.5m	58	□	可视对讲系统门口主机	甲方自选			59	□	可视对讲室内分机(带紧急求助报警功能)	与主机配套供应	底边距1.4m, 门体嵌入安装或壁装						
		2	□	楼宇对讲系统电源箱/JDY	350*400*150/前门设置热孔	暗装, 底边距1.5m	60	○	轴流风机	甲方自选; 见暖通			61	□	卫生间排风扇	甲方自选; 见暖通	底边距1.4m, 预埋B6暗盒						
		3	□	楼宇对讲系统模块箱/JMK	400*500*150	明装, 底边距1.5m	62	□	电磁阀	甲方自选; 见暖通			63	○	温控器	输出触点容量250V, 6A	底边距1.4m, 预埋B6暗盒						
		4	□	视频监控系统端子/SJK	300*400*150	明装, 底边距0.5m	64	□	枪式摄像机	甲方自选			65	□	接线端子盒/XDZ	305*305*78	暗装, 底边距0.2m						
		5	□	FTTH系统19"配线机架/ODF	600*1200*600	落地, 做法参见图集12D4-P34	66	□	模块箱(6模块)/XMK6	400*600*200			67	□	模块箱(2模块)/XMK2	300*400*200	明装, 底边距1.4m						
		6	□	FTTH系统分纤箱/FX	450*440*190	明装, 底边距0.5m	68	□	单插入双输出模块	甲方自选			69	□/○	双输入双输出模块	甲方自选	壁装, 底边距2.3m(或模块箱内安装)						
		7	□	弱电器件箱/RDX	500*500*180	明装, 底边距0.5m	70	□	短路隔离器	甲方自选			71	□	通信模块	甲方自选	壁装, 底边距1.6m(或模块箱内安装)						
专业 签名 SPECIALTY 场地 SITE PLAN 图 ARCHITECTURE 建筑 BUILDING 结构 STRUCTURE	图例 SITE PLAN ARCHITECTURE STRUCTURE	8	□	家居配线箱/DD	400*300*120/钢制配塑料盖	暗装, 底边距0.3m	72	□	输入模块	甲方自选			73	□	消防广播输出模块	甲方自选	壁装, 底边距2.3m(或模块箱内安装)						
		9	□	总照明配电箱/AN口	见配电系统图		74	□	消火栓按钮	甲方自选			75	□	火灾声警报器(自带语音功能)	甲方自选	壁装, 底边距2.3m						
		10	□	总动力配电箱/AP口	见配电系统图		76	□	手动火灾报警按钮(带电话插孔)	甲方自选			77	□	点型感烟火灾探测器	甲方自选	壁装, 底边距1.4m						
		11	□	应急照明双电源切换箱/ATXD	见配电系统图		78	□	点型感温火灾探测器	甲方自选			79	□	总线型消防电话分机	甲方自选	壁装, 底边距1.4m						
		12	□	A型应急照明配电箱/DALE-口	见配电系统图		80	□	区域显示器	甲方自选			81	□	消防应急广播扬声器	甲方自选; 120V/3W	壁装, 底边距2.3m						
		13	□	层电表箱/AW	见配电系统图		82	□	防火门监控分机	275*350*75			83	□	防火门监控模块	甲方自选	壁装, 底边距2.3m						
		14	□	地下室储藏间电表箱/-DAW-口	见配电系统图		84	□	电动闭门器	防火门配套			85	□	门磁开关	甲方自选	防火门配套						
		15	□	户配电箱/AU-LH	见配电系统图		86	□	电动阀	甲方自选; 见水施、暖施			87	□	电动阀	甲方自选; 见水施、暖施	见水施、暖施						
专业 签名 ELECTRICAL	图例 ELECTRICAL	16	□	公用配电箱/-1ALG-口, ALR, 12'ALWD, 12'ALJG	见配电系统图		88	□	余压控制器	甲方自选			89	□	余压探测器	甲方自选	风机控制箱内安装						
		17	□	双电源切换箱/DAUTO-口	见配电系统图		90	□	加压送风口	甲方自选; 见暖施			91	□	线条灯, LED	1m; 15W; DC24V; IP65	见暖施						
		18	□	辅助等位联结端子(卫生间)/LEB	120*120*50, 钢制配塑料盖	暗装, 底边距0.3m	92	□	线条灯, LED	0.5m; 8W; DC24V; IP65			93	□	线条灯, LED	0.3m; 5W; DC24V; IP65	墙面安装						
		19	□	维斯等位联结端子(设备房)/LEB	300*150*120	其它详见平面图附注	94	□	洗墙灯, LED	1m; 24W; DC24V; IP65			95	□	洗墙灯, LED	0.5m; 12W; DC24V; IP65	墙面安装						
		20	□	总等位联结端子板/MEB	500*200*120	其它详见平面图附注	96	□	洗墙灯, LED	0.3m; 8W; DC24V; IP65			97	□	开关电源	DC24V, 350W, 超过过压保护功能; IP65	墙面安装						
		21	○	吸顶灯	平口座灯头, 1*40W	吸顶安装	98	△	火災光警报器	甲方自选			99	□	线条灯, LED	0.3W; 10W; DC24V; IP65	吸顶安装						
		22	✖	LED集成吸顶灯	1*40W	集成吊顶安装; 卫生间为集成配套暖膜一体灯	100	□	线条灯, LED	0.5m; 8W; DC24V; IP65			101	□	线条灯, LED	0.5m; 8W; DC24V; IP65	墙面安装						
		23	—	单臂LED灯	1*22W, 1*2200lm	吸顶安装	102	□	线条灯, LED	0.5m; 8W; DC24V; IP65			103	□	线条灯, LED	0.3m; 5W; DC24V; IP65	墙面安装						
专业 签名 ELECTRICAL	图例 ELECTRICAL	24	—	消防应急单臂LED灯(备用照明用, 自带蓄电池≥180min)	1*22W, 1*2200lm	吸顶安装	104	□	消防应急广播扬声器	甲方自选; 120V/3W			105	□	消防应急指示标志灯(A型, LED)(备用照明用, 自带蓄电池≥180min)	壁装, 底边距2.3m	壁装, 底边距1.4m						
		25	—	消防应急单臂防水防尘LED壁灯(备用照明用, 自带蓄电池≥180min)	1*22W, 1*2200lm	壁装, 底边距2.4m	106	□	防火门监控模块	275*350*75			107	□	防火门监控分机	甲方自选	壁装, 底边距1.4m						
		26	—	消防应急单臂LED壁灯(备用照明用, 自带蓄电池≥180min)	1*22W, 1*2200lm	壁装, 底边距2.4m	108	□	余压控制器	甲方自选			109	□	余压探测器	甲方自选	壁装, 底边距2.3m						
		27	✖	壁井壁灯(自带拉线开关)	电子式节能灯, 1*8W, E27, 420lm	壁装, 底边距2.2m	110	□	电动闭门器	防火门配套			111	□	门磁开关	甲方自选	防火门配套						
		28	○	电梯井壁灯(自带防护网防水防尘型)	1*10W, E27, IP54	壁装, 电梯井道内	112	□	电动阀	甲方自选			113	□	门禁开关	甲方自选							