

序号	計 图例	名称	规格	单位	备注
01	AL	家居配电箱	见系统图	台	下皮距地1.8米墙上暗装
02	HD	综合布线箱	见系统图	台	下皮距地0.3米墙上暗装
03	\otimes	高效节能灯	1×40W 节能灯	盏	吸顶安装,当在起居室内为1*40W 餐厅为1*32W
04	③	防水吸顶灯高效节能灯泡	1×22W 节能灯	盏	吸顶安装, 当在卫生间内为1*11W
05	0'0'0'*	单、双、三联单控暗开关	250V, 10A	个	下皮距地1.3米墙上暗装
06	ያ	温控开关	厂家自定	个	下皮距地1.3米墙上暗装 至温控阀、附近电源预留PVC20
07	¥	安全型二三孔组合插座	250V, 10A	个	下皮距地0.3米墙上暗装
08	<u>A1</u>	安全型单相三孔空调插座	250V, 16A	个	下皮距地0.3米墙上暗装
09	<u>A2,</u>	安全型单相三孔空调插座	250V, 16A	个	下皮距地2.1米墙上暗装
10	B	密闭安全型单相三孔暗装插座250V,10A		个	下皮距地0.3米墙上暗装,、IP54型
11	TX	密闭安全型单相三孔暗装插图	250V, 10A	个	洗衣机用, 防溅盒、IP54型; 下皮距地1.5米墙上暗装
12	T	安全型单相三孔暗装插座	250V, 10A	个	太阳能辅助加热插座;下皮距地1.5米墙上暗装
13	T	密闭型单相三孔暗装插座	250V, 10A	个	抽油烟机插座用;下皮距地2.0米墙上暗装、IP54型
14	_\iw	密闭安全型单相二三孔暗装插250V,10A		个	防溅盒、IP54型;下皮距地1.5米(2区内2.3m)墙上暗
15	70	密闭安全型单相二三孔暗装插 连 0V,10A			防溅盒、IP54型;下皮距地1.5米墙上暗装
16	TR	密闭安全型单相二三孔暗装插250V,10A		个	燃气热水器插座用P54型;下皮距地2.0米墙上暗装
17	ĽΨ	电视插座	甲方自定	个	下皮距地O.3米墙上暗装
18	Ÿ	双孔信息(语音+数据)插座	甲方自定	个	下皮距地O.3米墙上暗装
19	TPJ	电话插座	甲方自定	个	下皮距地O.3米墙上暗装
20	· • ::	楼宇对讲室内机	甲方自定	台	下皮距地1.5m 安装 自带紧急求助按钮
21	SEB	辅助等电位联结箱	175 ×75 ×50	台	下皮距地0.3m 暗装墙上暗装
22		地暖电动阀电源接线盒	预留86接线盒	个	下皮距地O.6m 暗装墙上暗装 自动(电动)温控阀正上方
23	Θ	卫生间排气扇	甲方自定	<u></u>	吸顶安装
24	¥	安全型二三孔组合插座	250V, 10A	1	沙发及床头插座下皮距地0.7米
25					
26					
27					
			I		

注:1、卫生间灯具至此灯具开关管线采用PVC25保护管 2、当电气接线盒与剪力墙立筋冲突时,在不影响其它专业前提下,接线盒可水平左右调整。

3、分户墙上的插座等点位需错开1○○mm安装。

4、燃气热水器(燃气壁挂炉)自身所带电源线的外露长度应与其电源插座安装高度相适配

首层电气点位平面图