



- 注：1. 屋顶金属构筑物风机等均应与接闪带可靠连接。
 2. 屋顶女儿墙上有金属栏杆时，利用金属栏杆做接闪带，金属栏杆断续处利用Φ10镀锌圆钢沿女儿墙暗敷做可靠焊接联通，形成电气通路。
 3. 太阳能热水器的钢结构支架应与建筑物接地系统可靠连接。
 4. 屋顶接闪网统一采用Φ10镀锌圆钢及-25×4镀锌支持卡，支持卡支起高度150mm。支持卡间距1m，转弯处0.5m。
 5. 以不小于两根Φ16或四根Φ10柱内主筋作为引下线，搭接钢筋不小于主筋。
 6. 施工参照建筑电气通用图集《建筑物防雷设施安装》15D501、《利用建筑物金属体作防雷及接地装置安装》15D503。
 7. 防雷装置过伸缩缝安装方法参见国标图集15D501.P36页；施工时各专业应密切配合，严格按规范施工。