


专业	SPECIALTY	签名	SIGNATURE	专业	SPECIALTY	签名	SIGNATURE
总图	SITE PLAN			给排水	PLUMBING		
建筑	ARCHITECTURE			暖通	MECHANICAL		
结构	STRUCTURE			电气	ELECTRICAL		



防雷平面

年雷击计算表(矩形建筑物)		
建筑物 数据	建筑物的长L(m)	54.75
	建筑物的宽W(m)	14
	建筑物的高H(m)	40.1
	等效面积Ae(km?)	0.0319
	建筑物属性	住宅等一般性民用建筑物
气象参 数	地区	河北省廊坊市
	年平均雷暴日Td(d/a)	35.0
	年平均雷闪密度Ng(次/(km?.a))	3.5000
计算结 果	预计雷击次数N(次/a)	0.1117
	防雷类别	第三类防雷