

二层照明平面图



防烟分区示意图



防火分区示意图

残卫呼叫系统

序号	图例	名称	安装方式	备注
1	C	无障碍卫生间拉线报警器	安装高度:0.3m	220V电源
2	D/A	声光警报装置	底边距地1.3m	24V电源
3	D	复位按钮	底边距地1.3m	24V电源

100